



C. RAFAEL GARCÍA OLIDE
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS 3 ENCINOS, S. A. DE C.V., E.S. 12628
KM 16, CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA - LAGOS
TELÉFONO: 1596-5499 / 3732-1940
ZAPOTLANEJO, JALISCO.

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **5415 y 5487**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-090-10/2014** con número de oficio **UEPCB/ DG-3967/CSVA-2831/2014**, emitido el **06 de Octubre del 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio denominada "**Estación de Servicio Los 3 Encinos, S. A. de C. V.**", ubicado en **Km 16, Carretera Federal 80 Guadalajara - Lagos, Localidad El Colomo, Municipio de Zapotlanejo**; donde se pretenden instalar **dos (2) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, el primer tanque bipartido con una capacidad de 100,000 litros teniendo en la primera sección una capacidad para albergar 60,000 litros de Gasolina Magna y en la segunda sección 40,000 litros para Premium, el segundo tanque tendrá una capacidad de 60,000 litros de Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones para 160,000 litros de combustibles.**

El presente documento se emite **CONDICIONADO** al cabal cumplimiento en un plazo de **30 días naturales** del punto 20, asentado en el Acta Circunstanciada **Nº 19-CSVA-0165-07/2015** con folio 0165, siendo:

20) Presentar la propuesta definitiva del proyecto ejecutivo, el cual considere al menos lo siguiente:

- ④ *Cálculo de las dimensiones de la cisterna, de acuerdo a las necesidades de almacenamiento y periodicidad de saneamiento.*
- ④ *Detalles constructivos de la instalación, incluyendo características de la cisterna, tuberías, conexiones, etc.*
- ④ *Acreditar que las demásías de la trampa de combustibles únicamente se viertan en la cisterna y no al pozo de absorción, como se encuentra actualmente.*

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 12 de Agosto de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ARQ. RUBÉN FLORES GARCÍA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.

c.c.p. Expediente (C-5415 y C-5487)

JTLR/JPVL/RFG/ama

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Resivi original
Rafael Garcia Olide

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

17/8/2015
Rafael Garcia Olide