



LIC. DAVID PRECIADO MARTÍNEZ
APODERADO LEGAL
SERVICIO PRECIADO MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. E.S. 8150
PROLONGACIÓN GOBERNADOR CURIEL No. 6809
COLONIA ARTESANOS
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
TELÉFONO: 36 92 61 06

Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control 5621 de Oficialía de Partes, se procede a otorgar **el Registro de la Estación de Servicio 8150**, como empresa que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos (Gasolinas, Magna y Premium y Diesel), **3 (tres) tanques de doble pared, cilíndricos, tipo subterráneo, siendo 1 (un) Tanque de 60,000 litros para Gasolina Magna, el segundo tanque para almacenar 60,000 litros para Gasolina Premium y el tercer tanque con capacidad de 60,000 litros para Diesel, con un almacenamiento total de 180,000 litros de combustible**, alojados en la fosa de contención que se encuentra en las instalaciones de **SERVICIO PRECIADO MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. E.S. 8150, con domicilio en Av. Prolongación Gobernador Curiel No. 6809 Colonia Artesanos, en el municipio San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.**

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias con Gasolinas y Diesel, a todos los trabajadores de la Estación de Servicio, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.

Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 05 de Agosto de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.

c.c.p. Expediente (C-5621)

JTLR/JPVL/MLVZ/mlvz *

