



C. JOSÉ EDUARDO ESPINO ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION C H 4, S.A. DE C.V.
LA LUNA Nº 2495
COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: (33) 3121-2123

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con los números de oficialía de partes **5440, 6736 y 7645**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-059-07/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-2250/CSVA-1570/2015**, emitido el **02 de Julio del 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA INICIO DE OPERACIONES** del Centro de Transferencia de Gas Natural Comprimido, propiedad de la empresa **Corporación C H 4, S. A. de C. V.**, con pretendida ubicación en un predio rústico de 18,420.22 m² en la calle Javier Mina Nº 52, Colonia El Guamúchil, en el Municipio de El Salto, del estado de Jalisco; donde se pretende instalar un sistema de compresión de **Gas Natural de 2 (dos) etapas**, siendo **Autorizada la Primera Etapa** que consiste en la instalación de **4 (cuatro) Compresores** con una capacidad de diseño de **8,000 m³/h.** Derivado de la visita en campo de inicio de operaciones con el **Acta Circunstanciada Nº 19-CSVA-0741-09/2015** con fecha del 01 de Octubre de 2015, donde se acredita el cumplimiento de los puntos **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19.** Condicionado a cumplir en un plazo no mayor a 30 días hábiles con lo siguiente:

1. Dar seguimiento al oficio **UEPCB/DG-4470/CSVA-3015/2015**, para cumplir con las condicionantes del Dictamen Nº **ER-059-06-20**, deberá acreditar haber solventado los puntos restantes en el oficio antes mencionado.
2. En las instalaciones deberán contar con un sistema y método para el alertamiento de emergencia, el cual tiene que ser perceptible en todas las áreas de la empresa, así como para informar a la población de los alrededores en caso de riesgo, de acuerdo a lo señalado en el primer indicador inciso d) del Dictamen de Estudio de Riesgo Nº **ER-059-07-2015**.
3. Considerando que las instalaciones se encuentran próximas a centros de afluencia masiva y población aledaña vulnerable, debe contar con un sistema fijo contra incendios que cubra la empresa en su totalidad de acuerdo a la determinación del grado de riesgo de incendio. Alto conforme la **NOM-002-STPS-2010** ya que no es suficiente el equipo con el que se cuenta, por lo que deba presentar planos y resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto isométrico del sistema contra-incendios describiendo: la cantidad y capacidad de equipos extintores, el sistema fijo contra incendio y radios de cobertura, el sistema de manejo de agua a presión y los sistemas auxiliares que existan, debiendo presentar planos de localización del sistema con su cobertura, señalando la ubicación de todos los componentes del sistema dentro del arreglo general del proyecto. (Memoria técnico-descriptiva, cálculo hidráulico, comparativo de cumplimiento de la **NOM-002-STPS-2010**, Planos con radios de protección), así mismo tiene que estar equipado con detectores ubicados en los puntos cardinales, y sistema de alertamiento de emergencia el cual debe ser perceptible para la población, de acuerdo a lo señalado en el primer indicador inciso e) del Dictamen de Estudio de Riesgo Nº **ER-059-07-2015**.
4. Deberá presentar a consideración, una propuesta de un programa de sensibilización y concientización a la población que puede ser afectada por un evento de la empresa, con la finalidad que se otorgue el visto bueno y se implemente, de acuerdo a lo señalado en el primer indicador inciso g) del Dictamen de Estudio de Riesgo Nº **ER-059-07-2015**.





INICIO DE OPERACIONES

N° ES 049-11/2015

UEPCB/DG-4482/CSVA-3025/2015

15. De acuerdo al dictamen de verificación de las soldaduras existe una inconformidad en el reporte N° 6 derivado de la falta de fusión en los cuadrantes 1, 2, 3, 4 en la soldadura 1 1/2" 72 Placa A-B, por lo que deberá presentar un reporte de las acciones para corregir dicha irregularidad, así como realizar de nuevo la inspección radiográfica.

16. No se cuenta con equipo y medidas de seguridad suficientes como es el sistema de alertamiento, medidores de concentración, etc., que ayuden a reducir el tiempo de respuesta en caso de emergencia.

Nota: se hace la aclaración de que los vehículos que transporten material tipificado como peligroso (Gas Natural Comprimido) propiedad de la empresa Corporación C H 4, S.A. de C.V., Solo podrán contar con una caja o semirremolque exclusivamente por tracto camión (NO SE ACEPTAN LOS DOBLES SEMIRREMOLQUES), de acuerdo a lo señalado en el 6.1.2 de la NOM-012-SCT-2-2014, derivado que se sobrepasa los límites máximos de carga permitida, por lo que se compromete la empresa antes señalada a utilizar solo un modulo para cumplir con lo que establece la norma antes mencionada.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se de a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 2 (dos) fojas, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 20 de Noviembre de 2015

**DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-5440, 6736 y 7645)
JT LR/JPVL/LPP/ypgs*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx