



INICIO DE OPERACIONES

Nº ES 052-12/2015

UEPCB/DG-4889/CSVA-3207/2015

ING. FERNANDO BEDOY RUÍZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
GASOLINERA JUANACAXTLE, S.A DE C.V. E.S. 12784  
AVENIDA AMERICA N° 474  
COLONIA FRACCIONAMIENTO VILLAS ANDALUCIA  
JUANACATLÁN, JALISCO  
TELEFONO: 3735-0375, 3732-2390

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **8866**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-003-01/2015**, con número de oficio **UEPCB/DG-0348/CSVA-0266/2015**, emitido el pasado **22 de Enero de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la Estación de Servicio denominada "Gasolinera Juanacaxtle, S.A. de C.V." con pretendida ubicación en **Avenida América N° 474, Colonia Fraccionamiento Villas Andalucía, Municipio de Juanacatlán, Jalisco**; donde se establece la instalación en fosa de contención, **donde se plantea la instalación de 3 tanques horizontales subterráneos nuevos, especiales de doble pared, con capacidades de 60,000 litros para Gasolina Magna, el segundo de 60,000 litros para Gasolina Premium y el tercero de 60,000 litros para Diesel; con una capacidad nominal en las instalaciones para 180,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL  
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"  
"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 03 de Diciembre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASesoría

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. CRUZ DANIEL GARCIA HERRERA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para control.  
c.c.p. Expediente (C-8866)  
JTLR/JPVL/CDGH/mlvz\*

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx