



C. EFRAÍN SAHAGÚN LÓPEZ
APODERADO LEGAL
PETRO SERVICENTRO, S.A. DE C.V., E. S. 13238
PROFESOR EUSEBIO GARCÍA No. 17
COLONIA CENTRO
TELÉFONO (045) 3921-000-321 / 1728-0790
JAMAY, JALISCO

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **8596, 9971 y 10257**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-084-09/2015**, emitido el **22 de Septiembre de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionada para el Inicio de Operaciones** de la Estación de Servicio propiedad de la empresa denominada **Petro Servicentro, S.A. de C.V., E.S. 13238**, ubicada en la calle **Eusebio García N° 17, Colonia Centro, Municipio de Jamay, Jalisco**; donde se plantea la instalación de 02 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas de concreto, el primero con capacidad para 120,000 litros bipartito almacenando 40,000 litros de gasolina premium y 80,000 de gasolina magna, el segundo con capacidad para 80,000 litros de diesel, lo que representa una capacidad nominal en la Estación para 200,000 litros de combustibles; esto al cumplimiento del oficio **UEPCB/DG-6190/CSVA-4290/2016**, en un plazo no mayor a **30 días naturales a partir de la notificación del presente**.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el cambio Climático en Jalisco"
"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 23 de Diciembre de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. JOSÉ ASUNCIÓN HERNÁNDEZ RUVALCABA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Para su control.
c.c.p. Expediente (C-8596, 9971 y 10257)
JTLR/JPVL/JAHR/ ama*



EFRAÍN SAHAGÚN LÓPEZ
13-ENERO-2017
RECIBI ORIGINAL