



**C. PEDRO RAFAEL AGUIRRE PARPAN**  
**ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**  
**GAS VAGA, S.A. DE C.V., E.S. 12480**  
**CARRETERA TLAJOMULCO - SAN MIGUEL CUYUTLÁN KM. 7+000 N° 21**  
**COLONIA CENTRO**  
**TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**  
**TELÉFONO: 1639-6107 Y 3122-8877**  
**CORREO ELECTRÓNICO: pap600@gmail.com**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **8571**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-009-01/2014** con número de oficio **UEPCB/DG-0153/CSVA-0141/2014**, emitido el **24 de Enero de 2014**; por lo que se otorga la **Autorización de la Estación de Servicio** denominada **"Gas Vaga, S.A. de C.V.," E.S. 12480**, ubicada en **Carretera Tlajomulco - San Miguel Cuyutlán Km. 7+000 N° 21, Colonia Centro**, en el Municipio de **Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**; donde se instalaron, **3 (tres) tanques especiales de doble pared, nuevos para almacenamiento de combustibles, siendo uno de 40,000 litros para albergar gasolina Premium, 80,000 litros para albergar gasolina Magna y 80,000 litros para albergar Diesel; con una capacidad nominal en las instalaciones para 200,000 litros de combustibles;**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en el acta circunstanciada levantada; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

**Protección Civil Somos Todos**  
Guadalajara, Jalisco, a 25 de Noviembre de 2015  
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL**  
**DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,**  
**VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA**  
**INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**IMEL. RAMÓN SÁNCHEZ CONTRERAS**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-8571)  
JTLR/JPVL/RSC/\*

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx