



C. PAOLA ELIZABETH MARTÍN FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
GASOLINERA MARTÍN, S.A. DE C.V. E.S. 12396
AVENIDA PROLONGACIÓN MARIANO OTERO No. 79
COLONIA EL BRISEÑO
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONO: (33) 3684 7347, 3612 0377

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **7991 y 7992**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-026-02/2014**, con número de oficio **UEPCB/DG-0901/CSVA-0731/2014**, emitido el pasado **19 de Febrero de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Gasolinera Martín, S.A. de C.V.", E.S. 12396**, con ubicación en **Prolongación Av. Las Torres 6140 esquina calle Ejido, Colonia el Colli en el Municipio de Zapopan, Jalisco**; donde se plantea instalar 1 (un) tanque subterráneo, de tipo cilíndrico horizontal de doble pared bipartido, con capacidad para 100,000 litros, en una sección se almacenarán 60,000 litros de gasolina magna y en otra sección 40,000 litros de gasolina Premium así como 1 (un) tanque de almacenamiento tipo cilíndrico horizontal de doble pared con capacidad de 60,000 litros para Diesel, con un volumen total de almacenamiento de 160,000 litros de combustible.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"
"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 11 de Noviembre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para control.
c.c.p. Expediente (C-7991 y 7992)
JTLR/JPVL/ypgs*



Recibi Original
15/Noviembre/2015
13/Noviembre/2015