



N. C. JOSÉ CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
"GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS MI RIU, S.A. DE C.V."
INGENIEROS SUR No. 1095
COLONIA CHAPALITA DE OCCIDENTE
ZAPOPAN, JALISCO.
TELÉFONOS: (33) 3606-5111 Y 333-128-2479

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con los números de oficialía de partes **6171 y 7766**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-061-07/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-2544/CSVA-1741/2015**, emitido el **13 de Julio de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización de la Estación de Servicio** denominada **"Grupo de Gasolineros Unidos Mi Riu, S.A. de C.V."** E.S. 12577, ubicado en **Nuevo Trazo del Anillo Periférico Sur KM 10.1**, localidad de **San José del Castillo**, en el Municipio de **El Salto, Jalisco**; donde se instalaron, **3 (tres) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible de 60,000 litros cada uno, donde se albergará gasolina Magna, Premium y Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones para 180,000 litros de combustibles.**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en el acta circunstanciada levantada; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Octubre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

I.Q. CARMEN GÓMEZ GUTIÉRREZ

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-6171, 7766)
JTLR/JPVL/CGG/ ama*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx