SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SA	CPASA-2016-08-00037
FECHA	
12/08/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-08-00034
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	12/08/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1,00	SERVICIO	3511000048 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW, INCLUYE: MANTENIMIENTO A MOTOR DIÉSEL (Cambio de filtros, aceite y diésel, cambio de anticongelante, reapriete de conexiones eléctricas y mecánicas, medición de densidad especifica de electrolitos en batería, prueba de protecciones, prueba en manual, automático, en vació y con carga, purgado de sistema de combustible, revision de bandas y mangueras, limpieza general, lavado con hidrolavadora); TABLERO DE TRASFERENCIA (Revisión de operación, sensor de voltaje, tiempo de trasferencia, re-transferencia, arranque y paro, simulación de fallas, baja presión de aceite, alta temperatura de anticongelante, sobre velocidad y tiempo de arranque, ajuste de temporizador de trasferencia y re-transferencia, limpieza de tablero reapriete de conexiones; MANTENIMIENTO DE GENERADOR (Revisión visual de fijación y posicionamiento de accesorios, revisión del nivel de tensión de salida del generador, chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados, chequeo de terminales flojos, rotos, verificación de ruidos anormales, prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos, medición del voltaje, frecuencia y amperaje, chequeo, limpieza y prueba de interruptores automáticos, AFINACIÓN MAYOR (Desmontaje y montaje de bomba, desmontaje y montaje de inyectores, ajustes del caudal máximo, cambio de 4 repuestos de inyectores, verificación del suministro en relanti, ajuste del caudal de arranque, calibración de inyectores, limpieza de inyectores, limpieza de linea de inyección en motor, puesta a tiempo del caudal de arranque, calibración de inyectores, limpieza de inyectores

CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08

Notas:

REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE MUJERES AVANZANDO; 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL; 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
JALISCO
Tel. 3030-3854 http://sistemadif.jalisco.gob.mx