

Fecha Pago Anticipo:	31/05/2019
Fecha Elab. Compro:	14/06/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0046 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 14 2019 9:18AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/05/2019	Sin Desayuno: \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
03/06/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
04/06/2019	Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	Chapala \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/06/2019	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
07/06/2019	Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
10/06/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/06/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
12/06/2019	Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
13/06/2019	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: S REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE JAMAY Y EL SALTO	Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	31/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,090.00	2,165.00	0.00	\$ -75.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,090.00



COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABLES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

J. VENEGAS

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,165.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,090.00
SALDO \$ -75.00

J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C;
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0046 / 2019
 DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 17/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>31 MAYO 2019</p> <p>Alma Terah</p> <p>GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>05 JUN 2019</p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>12 JUN. 2019</p> <p>PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>31 MAYO 2019</p> <p>J. Antonio Acencio</p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>06 JUN 2019</p> <p>Carlos Eduardo Carrillo M.</p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 JUN 2019</p> <p>Carlos Eduardo Carrillo M.</p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>31 MAYO 2019</p> <p>PTAR DE JUANACATLAN</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>07 JUN. 2019</p> <p>PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 JUN-2019</p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 JUN 2019</p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>07 JUN 2019</p> <p>Utlahuacan LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA</p>	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>04 JUN. 2019</p> <p>Raul E.E.</p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA</p>	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>04 JUN 2019</p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 JUN. 2019</p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA</p>	

J. VENEGAS



Guadalajara, Jalisco; a 14 de junio del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.


Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0046/2019 F, los cuales fueron:


	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
04/junio/2019	Ocotlan	Santa cruz de la soledad y atequiza
05/junio/2019	Santa cruz de la soledad	Ocotlan
10/junio/2019	Chapala y el salto	Ocotlan
12/junio/2109	Santa cruz de la soledad y Juanacatlan	San Nicolas de Ibarra
13/junio/2109	Ocotlan	jamay

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


C. José Venegas Lumbreras
Operador A


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR.



"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0046 / 2019

DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 13/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0046/2019 F

Del día 31/05/2019 al día 13/06/2019

31/05/2019 por la mañana en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR el Salto se deja sello oficial de planta y PTAR Juanacatlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

03/06/2109 PTAR La barca se instala motor de sedimentador N°2 recién reparado quedando trabajando normal y se le cambia 100 mt de cable nuevo a mismo equipo porque tenía dañado na parte en sus líneas eléctricas.

04/06/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes estables y correctos y alumbrado exterior. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes en planta correctos y estables y alumbrado exterior y bomba de aljibe.

05/06/2019 Ocotlan se instala bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada quedando trabajando normal y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos mezcladores de reactor biológico.

06/06/2019 PTAR Jamay se cambian 100mt de cable nuevo en equipo de sedimentador N°2 ya que se encontraba dañado y queda trabajando normal.

07/06/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de cloro y riego. Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes en planta correctos y alumbrado exterior y bombas de aljibe.

10/06/2019 PTAR Ocotlan se realizan actividades en carcamo N°1 intentando en varias ocasiones de sacar coraza de bomba N°1 lo cual no se pudo y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

11/06/2019 PTAR La barca se habilita y se instala equipo de aeración N°4 de modulo N°1 quedando trabajando normal en voltajes y amperajes. Y se presta apoyo a carcamo de la alameda.

12/06/2109 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan bomba N°1 de influente la cual sale sin coraza se limpia impulsor y se intenta sacar coraza lo cual se requiere gancho. Se presta apoyo para limpieza de bomba.

13/06/2109 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de polipasto eléctrico de carcamo de influente probando su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración y bombas de cloro y riego. se presta apoyo a carcamo de la alameda para reacomodo de lugar de bomba.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0046/2019 F

Del día 31/05/2019 al día 13/06/2019

31/05/2019 por la mañana en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR el Salto se deja sello oficial de planta y PTAR Juanacatlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

03/06/2109 PTAR La barca se instala motor de sedimentador N°2 recién reparado quedando trabajando normal y se le cambia 100 mt de cable nuevo a mismo equipo porque tenía dañado na parte en sus líneas eléctricas.

04/06/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes estables y correctos y alumbrado exterior. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes en planta correctos y estables y alumbrado exterior y bomba de aljibe.

05/06/2019 Ocotlan se instala bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada quedando trabajando normal y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos mezcladores de reactor biológico.

06/06/2019 PTAR Jamay se cambian 100mt de cable nuevo en equipo de sedimentador N°2 ya que se encontraba dañado y queda trabajando

normal.

07/06/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de cloro y riego. Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de voltajes en planta correctos y alumbrado exterior y bombas de bombeo.

08/06/2019 PTAR Ocotlan se realizan actividades en carcamo N°1 intentando en varias ocasiones de sacar coraza de bomba N°1 lo cual no se pudo y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

11/06/2019 PTAR La barca se habilita y se instala equipo de aeracion N°4 de modulo N°1 quedando trabajando normal en voltajes y amperajes. Y se presta apoyo a carcamo de la alameda.

12/06/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan bomba N°1 de influente la cual sale sin coraza se limpia impulsor y se intenta sacar coraza lo cual se requiere gancho. Se presta apoyo para limpieza de bomba.

13/06/2019 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de polipasto eléctrico de carcamo de influente probando su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion y bombas de cloro y riego. se presta apoyo a carcamo de la alameda para reacomodo de lugar de bomba.

J. V. F. / E. G. B.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.