

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	12/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0133 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 12 2019 10:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/07/2019	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA			
02/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAN			
03/07/2019	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DEVILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN			
04/07/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 95.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR EL CHANTE Y TUXCUECA			
05/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA			
09/07/2019	Tuxcueca	Tuxcueca \$ 75.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DETUXCUECA Y CHAPALA			
10/07/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA			
11/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS DE ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	01/07/2019	VIÁTICOS \$	2,575.00	2,245.00	0.00	\$ 330.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/07/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,575.00 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,245.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,575.00
	SALDO	\$ 330.00

COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

RECIBIDO  
15 JUL 2019  
CAJA  
10:02

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0133 / 2019

DEL DÍA: 01/07/2019 AL DÍA: 11/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de Julio 2019

PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019

PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019

PTAR DE VIJILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisión de bombas para lodos.

04 de Julio de 2019

PTAR DE EL CHANTE

- Se desmonta bomba de aire del cárcamo no 2 y se lleva a taller para su mantenimiento. Revisión de rejillas del desarenador del mismo cárcamo.

PTAR DE TUXCUECA

- Se desmonta bomba no. 2 del retorno de lodos y se traslada a taller para su mantenimiento.

05 de Julio 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se deja una cubeta de aceite hidráulico para filtro banda, que se recogió de la PTAR de Juan Acatlán. Se deja herramienta en caseta de control para llevar la camioneta al servicio a Guadalajara.

08 de Julio 2019

- Se recoge material de la herramienta y se deja aceite hidráulico.

09 de Julio del 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se saca bomba n.º 1 del cárcamo inferior, extensión y se le da limpieza. Se reparo falla eléctrica, en subestación una línea caída.
- Regresamos a la PTAR de Chapala debido a que se daño un apartarrayo. Se deja sin apartarrayo provisionalmente dejando un puente eléctrico.

10 de julio de 2019  
PTAR DE CHAPALA.

- Se lleva bomba de retorno de lodos.

11 de julio de 2019  
PTAR DE CHAPALA.

- Revisión de bomba de cloración y riego.

01 de Julio 2019  
PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019  
PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.



- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019  
PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisión de bombas para lodos.



04 de Julio de 2019

**PTAR DE EL CHANTE**

- Se desmonta bomba de aire del cárcamo no 2 y se lleva a taller para su mantenimiento. Revisión de rejillas del desarenador del mismo cárcamo.

**PTAR DE TUXCUECA**

- Se desmonta bomba no. 2 del retorno de lodos y se traslada a taller para su mantenimiento.

05 de Julio 2019.

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se deja una cubeta de aceite hidráulico para filtro banda, que se recogió de la PTAR de Juan Acatlán. Se deja herramienta en caseta de control para llevar la camioneta al servicio a Guadalajara.

08 de Julio 2019

- Se recoge material de la herramienta y se deja aceite hidráulico.

09 de Julio del 2019.

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se saca bomba no. 1 del cárcamo inferior, extensión y se le da limpieza. Se reparo falla eléctrica, en subestación una línea caída.  
- Regresamos a la PTAR de Chapala debido a que se daño un apartarrayo. Se deja sin apartarrayo provisionalmente dejando un puente eléctrico.

10 de julio de 2019

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se lleva bomba de retorno de lodos.

11 de julio de 2019

**PTAR DE CHAPALA.**

- Revisión de bomba de cloración y riego.



01 de Julio 2019

PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019

PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019

PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisió

**OBSERVACIONES:**

01 de Julio 2019

PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019

PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019

PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisión de bombas para lodos.

04 de Julio de 2019

**PTAR DE EL CHANTE**

- Se desmonta bomba de aire del cárcamo no 2 y se lleva a taller para su mantenimiento. Revisión de rejillas del desarenador del mismo cárcamo.

**PTAR DE TUXCUECA**

- Se desmonta bomba no. 2 del retorno de lodos y se traslada a taller para su mantenimiento.

05 de Julio 2019.

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se deja una cubeta de aceite hidráulico para filtro banda, que se recogió de la PTAR de Juan Acatlán. Se deja herramienta en caseta de control para llevar la camioneta al servicio a Guadalajara.

08 de Julio 2019

- Se recoge material de la herramienta y se deja aceite hidráulico.

09 de Julio del 2019.

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se saca bomba no. 1 del cárcamo inferior, extensión y se le da limpieza. Se reparo falla eléctrica, en subestación una línea caída.

- Regresamos a la PTAR de Chapala debido a que se daño un apartarrayo. Se deja sin apartarrayo provisionalmente dejando un puente eléctrico.

10 de julio de 2019

**PTAR DE CHAPALA.**

- Se lleva bomba de retorno de lodos.

11 de julio de 2019

**PTAR DE CHAPALA.**

- Revisión de bomba de cloración y riego.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0133 / 2019  
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*[Handwritten signature]*  
 VINCOR  
 CEA



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/0196/2019**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 De Julio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0133-2019 F del C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos electromecánicos de las ptars, quedando de la siguiente manera:

- 01-Julio-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de Chapala
- 02-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Antonio Tlayacapan
- 03-julio.-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san juan cósala
- 04-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de chantepec
- 05-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Jocotepec
- 08-julio.-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Luis Soyatlán
- 09-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tuxcueca
- 10-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tizapán el alto
- 11-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de las Prats quedando de la siguiente manera:

- 03-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata y Tizapán el alto
- 04-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars chantepec y Tuxcueca
- 05-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala
- 08-julio -2019 permiso por guardia
- 09-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptar Tuxcueca y Chapala





10-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san juan  
cósala

11-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al  
respecto.

**Atentamente**

---

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

*"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".*