



Fecha Pago Anticipo	26/08/2019
Fecha Elab. Compro.	06/09/2019
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0271 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2019 11:15AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/08/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/09/2019	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/08/2019	VIÁTICOS \$:	1,531.00	1,625.00	0.00	\$ -94.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	262,392.00 Km. / 263,285.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	893.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	JALISCO	AGU			GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,300.00		
JUST. VALES EXCE:		RECIBIDO			SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00		
		06 SEP 2019			VALES MANIOBRAS ANTICIPO: COMPROBADO:		0.00 - 0.00		
					SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00		
					\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,531.00 ( MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,625.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,531.00
	SALDO	\$ -94.00

 COMISIONADO ALEJANDRO MAYA CORIA INGENIERO ELECTROMECHANICO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0271 / 2019
DÉL DÍA: 26/08/2019 AL DÍA: 05/09/2019	

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DE ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 26-08-19 HASTA EL DÍA 05-09-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0271/2019F.

26-AGOSTO-2019. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son correctos y estables y bombas de aljibe a disposición.

27-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se sacan bombas de cárcamo no.5 para revisión de impulsor y se instalan y se dejan operando. En planta se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores y en cárcamo no.1 se desmonta transformadores de arrancadores de equipos no.2 y no.3 por estar dañados y se trasladan a taller a reparación.

28-AGOSTO-2019. En ptar de La Barca se instala tubería de 2" en tubería de alimentación de lodo hacia filtro banda y se realizan pruebas en coordinación con personal de planta, se asiste a taller local.

29-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa, camión Vector y personal de planta se realizan actividades en cárcamo no.5.

30-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán se siguen con actividades en cárcamo no.5 con desazolve y revisión de bombas grunfos las cuales se detectan dañadas por lo cual de desmontan y se trasladan a taller a reparación.

04-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos sedimentadores y espesador, se asiste a taller local. En ptar de El Salto en coordinación con camión grúa se sacan bombas no.1 y no.3 para destapar tubería de descarga y revisar impulsor, quedan ambos equipos a disposición de personal de planta en turno.

05-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de Jamay se revisa equipo de bombeo no.3 de cárcamo de influente en donde se encuentra que el daño esta al interior de motor por lo que se saca con polipasto manual para regresarlo a taller por garantía, se habilita arrancador en gabinete principal de bomba no.3 ya que se encontraba pegado por corto circuito y se revisa líneas de alimentación eléctrica.

**OBSERVACIONES:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DE ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 26-08-19 HASTA EL DÍA 05-09-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0271/2019F.

26-AGOSTO-2019. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son correctos y estables y bombas de aljibe a disposición.

27-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se sacan bombas de cárcamo no.5 para revisión de impulsor y se instalan y se dejan operando. En planta se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores y en cárcamo no.1 se desmonta transformadores de arrancadores de equipos no.2 y no.3 por estar dañados y se trasladan a taller a reparación.

28-AGOSTO-2019. En ptar de La Barca se instala tubería de 2" en tubería de alimentación de lodo hacia filtro banda y se realizan pruebas en coordinación con personal de planta, se asiste a taller local.

29-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa, camión Vector y personal de planta se realizan actividades en cárcamo no.5.

30-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán se siguen con actividades en cárcamo no.5 con desazolve y revisión de bombas grunfos las cuales se detectan dañadas por lo cual de desmontan y se trasladan a taller a reparación.

04-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos sedimentadores y espesador, se asiste a taller local. En ptar de El Salto en coordinación con camión grúa se sacan bombas no.1 y no.3 para destapar tubería de descarga y revisar impulsor, quedan ambos equipos a disposición de personal de planta en turno.

05-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de Jamay se revisa equipo de bombeo no.3 de cárcamo de influente en donde se encuentra que el daño esta al interior de motor por lo que se saca con polipasto manual para regresarlo a taller por garantía, se habilita arrancador en gabinete principal de bomba no.3 ya que se encontraba pegado por corto circuito y se revisa líneas de alimentación eléctrica.



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/506/2019**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 De Septiembre de 2019.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0271/2019F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar el siguiente recorrido:

29-AGOSTO-2019. Ptar de San Nicolás De Ibarra y ptar de El Salto.  
30-AGOSTO-2019. Ptar Jamay.  
04-SEPTIEMBRE-2019. Ptar La Barca.  
05-SEPTIEMBRE-2019. Ptar de San Nicolás De Ibarra y ptar de El Salto

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS:

29-AGOSTO-2019. Ptar Ocotlán.  
30-AGOSTO-2019. Ptar Ocotlán.  
04-SEPTIEMBRE-2019. Ptar de La Barca y ptar de El Salto.  
05-SEPTIEMBRE-2019. Ptar de Jamay.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0271 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

