



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	02/07/2019
Fecha Elab. Compro.	08/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0145 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2019 2:58PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Gaja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CEÑA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Casimiro Castillo \$ 75.00				Casimiro Castillo *(290.00) - **IVA \$(38.99)
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
03/07/2019	La Huerta \$ 95.00 La Huerta \$ 170.00 La Huerta \$ 94.00				Casimiro Castillo *(290.00) - **IVA \$(38.99)
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
04/07/2019	Villa Purificación \$ 75.00 Villa Purificación \$ 131.00 Villa Purificación \$ 75.00				Villa Purificación *(290.00) - **IVA \$(38.99)
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
05/07/2019	Cuautlilán de García Barragán \$ 75.00 Cuautlilán de García Barragán \$ 131.00 Cuautlilán de García Barragán \$ 75.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	BALDO	VEHICULO - PLACA:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,809.00	1,866.00	116.97	\$ -57.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	172,779.00 Km. / 173,499.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	720.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	750.00	
JUST, VALES EXCE:							BALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							BALDO VALES MANIOBRAR =	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,809.00 (MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,866.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,809.00
	SALDO	\$ -57.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0145 / 2019

DEL DÍA: 02/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Casimiro Castillo:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, visita de supervisión a la planta potabilizadora, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual, la cabecera municipal se encontró una desinfección irregular debido a que solo se desinfecta la parte que corresponde a la toma de obra rio la tecolota, dejando sin sistema de desinfección la parte que suministra el manantial hugo.

Se visitaron 5 localidades donde se realizaron actividades de la misma manera que la cabecera municipal.

Lo Arado:

Esta localidad se abastece de el pozo No1 y un manantial el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo por distintos puntos de la red de distribución se encontraron valores dentro de norma.

El Chico:

Esta localidad se abastece de la noria N01 la cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

Piedra Pesada:

Esta localidad se abastece del manantial (cerro cepil) el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

Tecomates:

Esta localidad se abastece del manantial (cerro cepil) el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, debido a una fuga detectada en la tuerca unión de la línea de conducción de cloro,.

El Zapotillo:

Esta localidad se abastece del manantial (cerro chapilitan) el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

Villa Purificación:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual, En la cabecera municipal se encontró una desinfección nula debido a que el dosificador se encontró con burbuja de aire, se abastecen de la toma de obra rio la purificación.

Cuautitlán de García Barragán:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, supervisión de sistemas de desinfección,

monitoreo de cloro libre residual, En la cabecera municipal se encontró una desinfección nula debido a que el dosificador no cuenta con producto químico, se abastecen de la toma de obra Rio tecolote, el agua llega a los tanques de regulación general, se cuenta con un pozo el cual no cuenta con sistema de desinfección.

Lagunillas

Esta localidad se abastece del pozo el puente el cual cuenta con sistema de desinfección pero no cuenta con producto químico, por lo que al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontró fuera de Norma, el sistema de desinfección presenta un abandono por lo que es necesario el mantenimiento preventivo del dosificador.

Tequesquiltan:

Esta localidad se abastece del pozo (la brecha) el cual cuenta con sistema de desinfección pero no cuenta con producto químico, por lo que al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontró fuera de Norma, el sistema de desinfección presenta un abandono por lo que es necesario el mantenimiento preventivo del dosificador.

Ayotitlan


Esta localidad se abastece del manantial (No se conoce el nombre) se cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, debido a la falta de producto químico, y se revisó su sistema de desinfección el cual es necesario dar mantenimiento preventivo.

Chacala, Cuzalapa y Tel Cruz












Esta localidad se abastece del manantial (No se conoce el nombre) se cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual

OBSERVACIONES:






se autoriza la comprobación de esta comisión. la factura del hotel esta en el mismo hotel debido a que cumple dentro del viatico de hospedaje.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0145 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018-2021 <u>LA CONCEPCION</u>  DELEGACIÓN DE TEJESQUITAN, QUAUTTLÁN DE G.B., JAL., MEX. 	    SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DE JALISCO CENTRO DE SALUD P. CUAUTTLAN MPIO. DE CUAUTTLAN DE G.B., JAL. REGION SANITARIA VII AUTEAN  

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: C10195
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-01/2019
DEL DÍA: 07/06/2019 AL DÍA: 07/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Salvador Reyes</p>	 <p>Juan Amador Quezada</p>
 <p>FATMA N CUEVAS</p>	 <p>Sara Bibiana Camacho</p>
 <p>Felipe Gonzalez</p>	



Guadalajara, Jalisco; a 02 de Julio de 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio hago de su conocimiento que el C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, Técnico en potabilización realizó modificación en su oficio de comisión SPTAR/C-0145/2019 F, el motivo de estos cambios es debido, a que adelanto un municipio, dentro de sus actividades, siendo de importancia el atender trabajos y el poder aventajar los trabajos en esta comisión.

FECHA	MUNICIPIO	LOCALIDAD
03 Julio	La Huerta	La Huerta, Plazola, Totole y la Concepcion

Al igual se incrementaron los días 30 de Junio y 01 de Julio para el traslado de las plantas potabilizadoras móviles.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:


C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez
Técnico en Potabilización

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Área de PTAR

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

UUID FISCAL 87C1D8E4-E79E-4BB7-9ED7-6935F828B8A5



EMISOR

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

RFC: VIGG641010IIA
PAULINO NAVARRO 51
CENTRO
LA HUERTA JALISCO CP: 48850

CURP: VIGG641010MJCLML07

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEA070225JK4
AV. FRANCIA 1726
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración
2019-07-04T09:16:42

Folio: 6660

Serie: A

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111501	3	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	243.697479	731.09
Totales					
Lugar de Expedición				SUBTOTAL	731.09
48850				IVA	116.97
Forma de Pago				ISH	21.93
01 - EFECTIVO				RETENCION ISR	0.00
Método de Pago				RETENCION IVA	0.00
PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL	\$869.99

Total con letra :
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000408848200
Régimen Fiscal del Emisor : 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

HcFC8MUE695eXb0wFS08lCxfIImBvV7am69pKfbmOVTqrS+3IHJCVU1bvTVKKu5E/Q0XrSAXWC2oqf6CpZhTOC+e2/JHgXsEnFJPbIDBI7D9oopUN9T2JFxErDdgX6IM7pIPxJR52zH7lIZPeDBC8bCi4AqMyr5kZFEP7NKITy33NW1+hmxqoleDk+F1GwYsuyo2gktsn/E/hKHvYqMB94XDzDrLI0aeQdBJcXKAaO1HmfElgo867gzucbAX2znuDFaL3Gwv0CXnplp4zowPElIIIFWcyMEXbYVmDjVqD9O6Dtrpx4wJPVEhcCWkYwpMETbRPm0besmw==

Sello del SAT :

Ae7dsTTLyBc1uVqannvVjZwo9WC8MJd3k4Q2zRo2BtrnVTH2Culx5c2Si64ID0IQDR4dHj6zMFaRBL+RzsqTdlIPZUkopoJf0Ux9mzQqll6pETesMm7cE0wCv3f+oJl0H09amJp6UFAXBoGCfJTRFl0x+TQC0VlU+f0i9UfUAXL/Hmma7T3p13nUQVA6q38LX7lntZzxyq2uTbwuMH/LFMMxT4+Z0QtBk5AdkEpyrnytcK6vyoik+XGXNp/Qvz2boAJdAzVg14J0zWRz5zLx0ro1DhX+28vyeaRUw2ZJu+CbZ12YD1jUCxN3TjCfM1jK6K4BwVn8qQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.1|87C1D8E4-E79E-4BB7-9ED7-6935F828B8A5|2019-07-04T09:17:45|DCD090706E42||HcFC8MUE695eXb0wFS08lCxfIImBvV7am69pKfbmOVTqrS HJCVU1bvTVKKu5E/Q0XrSAXWC2oqf6CpZhTOC+e2/JHgXsEnFJPbIDBI7D9oopUN9T2JFxErDdgX6IM7pIPxJR52zH7lIZPeDBC8bCi4AqMyr5kZFEP7KITy33NW1+hmxqoleDk+F1GwYsuyo2gktsn/E/hKHvYqMB94XDzDrLI0aeQdBJcXKAaOwQHmfElgo867gzucbAX2znuDFaL3Gwv0CXnplp4zowPElIIIFWcyMEXbYVmDjVqD9O6Dtrpx4wJPVEhcCWkYwpMETbRPm0besmw=|00001000000406258094||

Número de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406258094
Fecha y hora de certificación : 2019-07-04T09:17:45

Uso del CFDI : G03 - Gastos en general



COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN SPTAR /C-0145/2019

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

AUTO SERVICIO SUR DE L
C RAFAEL PALOMERA 3000
EL TOTOLE

LA HUERTA JAL, Jalisco
004151464-001

FECHA 04JUL19 HORA 10:53
RIMV2552712127@BMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4203

PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1212.05

PR I@1 000007 000089

APROBACION: 829047

ALABEL: CARNET DEBITO

AID: A0000000041010

ARQC: 02EEAB2C5856815A

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**SUR DE LA COSTA ALEGRE, S.A DE
Pemex ES 8943**

R.F.C. ASS091119421
Permiso CRE PL/10237/EXP/ES/2015
AUTOSERVICIO SUR DE
LA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.
AV. RAFAEL PALOMERA #3000
C.P 48850 LA HUERTA, JALISCO
R.F.C. ASS091119421
TEL. (357) 384-0050

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/07/04 10:52:18
Fecha Impresion : 2019/07/04 10:52:26
Turno : 2019070401
Transaccion : 23392
Venta : 179781
Web Id : t00400002339233
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 60.907 19.90 1,212.05

SUBTOTAL IVA TOTAL

1,048.64 163.41 1,212.05

MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 5/100 M.N.



t00400002339233

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ATENDEMOS SU COMENTARIO
SUGERENCIAMACOPA@HOTMAIL.COM
email gasolinalaprimavera@hotmail.com