

Fecha Pago Anticipo	02/08/2019
Fecha Elab. Compro.	13/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0226 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2019 10:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/08/2019	San Julián	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual por distintos punbros de la red de distribución, supervicion de sistemas de desinfeccion, curso de capacitacion a personal del organismo operador			
06/08/2019	San Julián	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual por distintos punbros de la red de distribución, supervicion de sistemas de desinfeccion, curso de capacitacion a personal del organismo operador			
07/08/2019	San Miguel el Alto	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual por distintos punbros de la red de distribución, supervicion de sistemas de desinfeccion, curso de capacitacion a personal del organismo operador			
08/08/2019	Autlán de Navarro	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Autlán de Navarro *(415.00) - **IVA \$(57.24)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual por distintos punbros de la red de distribución, supervicion de sistemas de desinfeccion, curso de capacitacion a personal del organismo operador			
09/08/2019	Autlán de Navarro	\$ 95.00	\$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual por distintos punbros de la red de distribución, supervicion de sistemas de desinfeccion, curso de capacitacion a personal del organismo operador			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/08/2019	VIÁTICOS \$	1,882.00	1,882.00	57.24	\$ 0.00	TIPO/CLINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	176,289.00 Km. / 177,616.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/08/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,327.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO Y EXCEDENTE + GAS COUPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	2,650.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIP. COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,882.00 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,882.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,882.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0226 / 2019

DEL DÍA: 05/08/2019 AL DÍA: 09/08/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

Unión de San Antonio:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, visita a sus fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, supervisión de sistemas de potabilización,

Cabecera municipal se encontró una desinfección Irregular debido a que no se cuenta con sistema de desinfección, en todas sus fuentes de abastecimiento:

Pozo yeguas se encontró sin sistema de desinfección

Pozo Moras (pozo nuevo) sin equipo de desinfección

No se cuenta con mantenimiento en los tanques de almacenamiento y la falta de sistemas de rastreabilidad y documentación en cuanto el monitoreo de cloro..

Tlacuitapa

Se abastece de 2 pozos los cuales se encontraron sus sistemas de desinfección en operación adecuada

San José de caliche

Esta localidad se abastece del pozo No1 , el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

San Antonio de la Garza

Esta localidad se abastece del pozo No1 , el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma.

Saucillo de Primavera

Esta localidad se abastece del pozo No1 , el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a la falta de producto químico.

San Diego de Alejandria

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitan las fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, supervisión de sistemas de potabilización.

Cabecera municipal se encontró una desinfección Irregular debido a que no se cuenta con sistema de desinfección, en todas sus fuentes de abastecimiento:

La cabecera se abastece de 3 pozos de los cuales solo se cuenta con 1 dosificador activo,

Los pozos Puente y vera no cuentan con sistema de desinfección.

San Miguel El Alto

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitan las fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, supervisión de sistemas de potabilización.

Cabecera municipal se encontró una desinfección dentro de:

La cabecera se abastece de 7 pozos de los cuales solo se cuenta con 6 dosificadores activos,

San José de los Reynoso

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

Mirandillas

Esta localidad se abastece del pozo (el sapo) el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores dentro de norma.

San Julian

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitan las fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, supervisión de sistemas de potabilización.

Cabecera municipal se encontró una desinfección nula debido a que no se cuenta con sistema de desinfección, en todas sus fuentes de abastecimiento, y la única opera de manera inadecuada,

La cabecera se abastece de 3 pozos de los cuales solo se cuenta con 1 dosificador activo, el cual está instalado en el rebombeo del tanque de belén, encontrando que no cuenta con manguera

OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión.





CERTIFICADO de RECONOCIMIENTO

CON ESTE DIPLOMA SE RECONOCE QUE

9
AGOSTO
2019

I. Q. ALEJANDRO DIEPER
CERVANTES RAMIREZ

PARTICIPO COMO PONENTE Y EXPOSITOR DE MANERA ACTIVA Y DESTACADA EL
CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN

“MONITOREO, CALIDAD DEL AGUA Y SISTEMAS DE CLORACION”

LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE AUTLAN



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDSPTAR 372

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de AGOSTO 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0226/2019 del C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez con nombramiento de: Técnico en Potabilización comisionado a realizar (la supervisión de sistemas de potabilización, en las fuentes de abastecimiento, así como en los tanques de almacenamiento, evaluación de plantas potabilizadoras en función, monitoreo de cloro libre residual en diversas localidades y cabecera municipal, este monitoreo se efectúa en la línea de distribución de agua potable, curso de capacitación al personal del sistema operador de Autlan de Navarro).

Al respecto le informo, debido a los trabajos realizados y para ser más eficiente en el resultado anteriormente programado, se adelantaron municipios y localidades a supervisar, en un principio solo estaban programadas 3 municipios en cuestión de trabajo se realizaron también labores en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandria, esto sin afectar el viatico original.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Biol. Luis Aceves Martínez


SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ

RFC: BARI330715957

DOM: OBREGON No. 187, COL: Autlán de Navarro Centro C.P. 48900 Autlán de Navarro, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48900

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio FE - 5691
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 9/8/2019 15:33:46
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90111501, HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA, 378.16, 002 - IVA - 60.51, 378.16

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 378.16
Impuestos Traslados 60.51
ISH 11.34
Total 450.01



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000408302975
Folio fiscal 4885ACD4-0861-48A8-8B0A-92005247F735
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 9 2019 - 15:33:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hGkXxajNmUDEKaV3iKw8UPbk9bx3VyFx3m1f1D2x3CjCvOe0p49T3i3vqhVDwVMFzvXIBvOL5oqdh5jttoNkd
bBaJ80j1qj7L+vXjKk4vUln5GoWa1b3unXMJvO1sF415wfuz522hMdCmhUQk6VEew2ZpjcmettCMOokKQmUv5
OFz5s5lJrGNdl7/v4TTBj12OXorX9FG5K4XVpNhTIAul+Xd6+yCxb9CGo26bxw14dmZ+LkrarrLz5xhgXgh/u6
l2LIgPQ/GcxlehJleZnqRHuJhf9McXlk0wEl3J5gSj4Jc9ayK0tgG95Dp/kqeivQ/Fivhsau6KwXTzTiyAsw==

Sello del SAT

YIGj8D4HyRNkIHdQg90cQcLcjaXj4q1Juy04aBwJeUnaJ57tPBH00yXQycr9jF16rzATitWppL2H2U4
9fikKfokg8BFbo4WdHFGF1Bc2C9RtCFTog+KE4sDzkkJgXzwDu06Wmx9IDrBHizvfM41zj9ktBa+Xyt
rhd2AZuizoleMApn6PspjjevnNE0Eaz5qMIRkcCiY2RNR9ZqvpXKfYlqObDYisi/BOY9n7edM8dsTg0wF
ZUdR6qtFqQJ5sVaci/tS49cNoZNBKqA53SgsKvGF2HKGTE55qVXeQ7c/KtZVklRUMULS0jPXXwRE10G
wTZoRgpYFcVG1HkNikN2oQ==





Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4885ACD4-0861-48A8-8B0A-92005247F735|2019-08-09T15:33:48|MAs0810247C0|hGkX
xajNmUDEKaV3iKw8UPbk9bx3VyFx3m1f1D2x3CjCvOe0p49T3i3vqhVDwVMFzvXIBvOL5oqdh5jttoN
kDbBaJ80j1qj7L+vXjKk4vUln5GoWa1b3unXMJvO1sF415wfuz522hMdCmhUQk6VEew2ZpjcmettCMO
oKkQmUv5OFz5s5lJrGNdl7/v4TTBj12OXorX9FG5K4XVpNhTIAul+Xd6+yCxb9CGo26bxw14dmZ+Lkra
rrLz5xhgXgh/u6l2LIgPQ/GcxlehJleZnqRHuJhf9McXlk0wEl3J5gSj4Jc9ayK0tgG95Dp/kqeivQ/F
ivhsau6KwXTzTiyAsw==|00001000000404486074||

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.I.
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0226 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SERVICIOS PÚBLICOS GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021 UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL. CONTINUAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO EXITOSO PARA TI.</p>	 
 <p>OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 02 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021 UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL. CONTINUAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO EXITOSO PARA TI.</p>	  <p>H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO</p>
 <p>AGENCIA SAN JOSÉ DEL CALICHE GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021 UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL. CONTINUAMOS TRABAJANDO EN UN PROYECTO EXITOSO PARA TI.</p>	 <p>AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DELEGACIÓN MIRANDILLAS</p>
 <p>HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN DIEGO DE ALEMÁN, JAL.</p>	 