

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	22/02/2021
Fecha Elab. Compro.	01/03/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0139 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2021 9:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUESTO:	Geólogo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Geólogo	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA									
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CEVA	HOSPEDAJE COMPROBADO				
23/02/2021	Unión de Tula	\$ 86.00	Unión de Tula \$ 152.00	Unión de Tula \$ 86.00	Sin Hospedaje.	*(0.00)	**-IVA \$(0.00)		
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
	ACTIVIDAD:	Supervisión de afloro							
24/02/2021	Unión de Tula	\$ 86.00	Unión de Tula \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje.	*(0.00)	**-IVA \$(0.00)		
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
	ACTIVIDAD:	Supervisión de afloro							
25/02/2021	Unión de Tula	\$ 86.00	Unión de Tula \$ 152.00	Unión de Tula \$ 86.00	Sin Hospedaje.	*(0.00)	**-IVA \$(0.00)		
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
	ACTIVIDAD:	Supervisión de afloro							
26/02/2021	Mixtlán	\$ 86.00	Mixtlán \$ 152.00	Mixtlán \$ 86.00	Sin Hospedaje.	*(0.00)	**-IVA \$(0.00)		
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
	ACTIVIDAD:	Supervisión de inyectado Presa Salitrillo							

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN									
FECHA SALIDA:	23/02/2021	CONCEPTO	VIÁTICOS \$:	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad /
FECHA DE REGRESO:	26/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otras	PROGRAMA:	Gasto Comenle/Recursos SHP 2021					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.							ANTICIPO - EXCEDENTE * GAS COMPRO:	0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:								GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
								SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
								VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
								SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
								\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,210.00 (MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CEA
-------------------	-----

CARGO CONTABLE	\$ 1,210.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,210.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
Geólogo

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ LIEBANA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / SUBDIRECTOR O CAJA.



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0139 / 2021

DEL DÍA: 23/02/2021 AL DÍA: 26/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Pozo San José de Ávila

Se realizó el aforo de acuerdo a lo programado, empezando con la mínima revolución dando 8.29 l.p.s. y nivel dinámico de 37 m.; sin embargo en un lapso de 24 horas el pozo no se limpiaba, dando instrucciones el Ing. Huerta disminuir la longitud de la columna a 110 m. se continuó el procedimiento del aforo siguiendo con el agua turbia hasta el final del aforo.

esta agua con un proceso de decantación se limpia mismo que se comprobó en campo, los limos que producen es posiblemente por un sifoneo inadecuado , debiendo haberse realizado un pistoneo. Estas acciones deberá llevarla a cabo el contratista.

Presa El Salitrillo.


SE llevó a cabo el inyectado de contacto entre losa y roaca del vertedor de la presa; dentro del tanque de hubo un consumo de 8000 litros, para posteriormente pasar al escudo del vertedor lo cual tuvo un consumo de 2800 litros sin terminar este al 100%.

se esperará continuar el inyectado hasta que la empresa efectue el relleno del vertedor.

Dado el consumo obtenido se cambiará la mezcla, aplicando arena cribada y debe valorarse por M3

OBSERVACIONES:

se dio cumplimiento a la comisión



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0139 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Ma de Jesus Gomez Berjas