



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 27/11/2020            |
| Fecha Elab. Compro. | 08/12/2020            |
| N° de Oficio        | SSM / C-0893 / 2020 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dic 8 2020 3:07PM

|                         |  |         |  |
|-------------------------|--|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR                                      | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios                    |
| COMISIONADO:            | ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN                             | PUESTO: | AUXILIAR ELECTROMECHANICO                                |
| ACOMPANA A:             |  | PUESTO: |  |
| ELABORÓ DOCUMENTO:      | ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |  |  |                     |  |
|--|--|--|---------------------|--|
| FECHA                                    | DESAYUNO   | COMIDA                                       | CENA                | HOSPEDAJE COMPROBADO                       |
| 30/11/2020                               | MUNICIPIO Boleños \$ 86.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Boleños para revision y puesta en marcha de equipo de bombeo en Tuxpan de Boleños                  | Boleños \$ 152.00<br>JUS, EXCE, HOSP: 0.00   | Boleños \$ 86.00    | Boleños **\$(294.12) - **IVA \$(47.06)     |
| 01/12/2020                               | MUNICIPIO Boleños \$ 86.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Boleños para revision y puesta en marcha de equipo de bombeo en Tuxpan de Boleños | Boleños \$ 152.00<br>JUS, EXCE, HOSP: 0.00   | Boleños \$ 86.00    | Boleños **\$(294.12) - **IVA \$(47.06)     |
| 02/12/2020                               | MUNICIPIO Boleños \$ 86.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Boleños para revision y puesta en marcha de equipo de bombeo en Tuxpan de Boleños | Boleños \$ 152.00<br>JUS, EXCE, HOSP: 0.00   | Boleños \$ 86.00    | Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 03/12/2020                               | MUNICIPIO Amatlán \$ 86.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Traslado a los municipios de Amatlán y Jocotepec para revision de obra electromecánica.                                     | Jocotepec \$ 196.00<br>JUS, EXCE, HOSP: 0.00 | Jocotepec \$ 109.00 | Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  | CONCEPTO   | ANTICIPO            | COMPROB.                          | IVA      | SALDO | VEHICULO - PLACAS:                     | JR 70995                 | *CON RECARGA                             |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|--|
| FECHA SALIDA:           | 30/11/2020 | VIÁTICOS \$:        | 1,972.00                          | 1,951.24 | 94.12 | \$ 20.76                               | TIPO / CILINDROS / REND: | COLORADO 4 X 4 CREW / 5 Cil. / 5.5 Km/l. |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | MARCA / MODELO:          | Chevrolet / 2011                         |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 4          | GASOLINA \$:        | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | KM. INICIAL - FINAL:     | 181,874.00 Km. / 183,013.00 Km.          |
| FECHA DE REGRESO:       | 03/12/2020 | PEAJE \$:           | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | KM. RECORRIDO            | 1,139.00 Km.                             |
| HORA DE REGRESO:        | 20:00 Hrs. | TRANSPORTE \$:      | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN  |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 |          |       | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:     | 0 + 0 + 0 = 0            |  |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                     |                                   |          |       | GASOLINA POR KM RECORRIDO:             | 2,310.00                 |  |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                     |                                   |          |       | SALDO EN VALES RECORRIDO =             | 0.00                     |  |
|                         |            |                     |                                   |          |       | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00              |  |
|                         |            |                     |                                   |          |       | SALDO VALES MANIOBRAS:                 | 0.00                     |  |
|                         |            |                     |                                   |          |       | \$ VALES A REGRESAR:                   | 0.00 \$                  |  |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,972.00 ( MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,951.24

MENOS ANTICIPO \$ 1,972.00

SALDO \$ 20.76

COMISIONADO  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

09 DIC. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0893 / 2020

DEL DÍA: 30/11/2020 AL DÍA: 03/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 de Noviembre del 2020

Se acudió al Municipio de Bolaños, Jal. Para la revisión de equipos de bombeo de pozos profundos en las localidades de Huilacatitlán y Tuxpan de Bolaños.

En la localidad de Huilacatitlan se revisó el pozo:

La Virgencita

Horario de bombeo 8 horas por día.

Posición Geográfica: N 21°52'47.43" W 103°45'34.40" 1,068 m

Gasto: 4.50 L.p.s.

ATR 50 H.P.

Voltaje entre fases: 459 – 463 – 460 Volts

Corriente por fase: 16 – 17 – 17 Amp

N.D. 190.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 195.00 mts. De longitud.

Presión en tren de descarga: 0.50 Kg/cm².

Se realizó prueba de abatimiento en donde se pudo estabilizar el nivel del pozo en 175 metros con 2.00 litros por segundo., se sugiere reemplazar equipo de bombeo por uno para esta capacidad.

El medidor de flujo del tren de descarga no funciona correctamente, se sugiere reemplazarlo con el fin de evitar multa por parte de CONAGUA y llevar un control de gasto de extracción.

01 de Diciembre del 2020

Se acudió a la localidad de Tuxpan de Bolaños para la revisión de equipo electromecánico de pozo profundo El Mosco de esa localidad en donde se realizaron pruebas con los siguientes valores de operación:

El Mosco

Posición Geográfica: N 21°52'2.74" W 104°1'26.36" 977 m.

Gasto: 1.00 L.p.s.

Variador de frecuencia ABB modelo ACS 3000 – 01 – 826A en 440 volts.

N.E. 3.50 metros.

Se comenzaron las pruebas y al llegar la presión en el tren de descarga a 12.00 Kg/cm², se presentó fuga en la brida del codo de descarga al primer carrete dañando el empaque, se sugirió reemplazar este empaque para realizar prueba.

02 de Diciembre del 2020

Se acudió a la galería filtrante de Huilacatitlan para la verificación de posible rehabilitación la cual de acuerdo al director de obras públicas municipales se tiene proyectado profundizar por lo que se le sugirió realizara un proyecto de sectorización y rehabilitación de red de distribución ya que se cuenta con suficiente volumen de agua en la captación de la Mina Tiro de San José de donde se abastece la para cabecera municipal.

03 de Diciembre del 2020

Se acudió a la localidad de El Molino, municipio, Jocotepac, Jal. Para recabar datos para elaboración de proyecto de electrificación y equipamiento de pozo profundo con los siguientes resultados.

Posición Geográfica de Pozo: N 20°22'58.16" W 103°31'50.43" 1,571.00 m.s.n.d.m.

Transformador seco de 45 KVA 440/254 volts.

Equipo sumergible marca Altamira modelo KOR6 R200-14

Gasto: 5.98 L.p.s.

ATR 30 H.P.

Voltaje entre fases: 437 – 436 – 436 Volts

Corriente por fase: 28 – 27 – 28 Amp



N.D. 51.00 metros.

Tren de descarga de 4" incluye manómetro, medidor de flujo, Válvulas de compuerta y válvula de admisión y expulsión de aire.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 74.00 mts. De longitud.

Presión en tren de descarga: 5.00 Kg/cm<sup>2</sup>.

Falta instalar equipo de cloración y emparejar el terreno en área de tren de descarga.

Se sugiere cambiar el transformador seco a la caseta de control del pozo nuevo con el fin de que exista mayor ventilación en el mismo y evitar daño así como dar acceso al medidor de C.F.E. con el fin de evitar cobros erróneos.

#### OBSERVACIONES:

n/a



# Hotel Restaurant JALISCO

4972  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000408910037  
Fecha y Hora de emisión  
2020-11-30T20:10:31  
Folio Fiscal  
6904547B-337A-11EB-8AB5-00155D014009

Lugar de expedición: 46130

Tipo de Cambio: 0.0

## Emisor

RFC: GOPD820419SG3  
Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-11-30T20:10:40

00001000000504587508

01 - Efectivo

## Receptor

RFC: CEA070225JK4  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción  | Valor Unitario | Importe   |
|----------|--------------------------|--|----------------|-----------|
| 2.000000 | E48 - Unidad de servicio | HOSPEDAJE<br>ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$588.240000 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.118400 | 294.120000     | 588.24000 |

TOTAL EN LETRA:  
SETECIENTOS PESOS 01/100 MXN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal                         | 588.24 MXN    |
| IVAT 0.160000                    | 94.118400 MXN |
| IMPUESTO SOBRE<br>HOSPEDAJE 3.00 | 17.65 MXN     |
| Total                            | 700.01 MXN    |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

-Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6904547B-337A-11EB-8AB5-00155D014009[2020-11-30T20:10:40]TBN040609RKA[MJXg2nD9TS9FO3uXrQF50g6sMYW5VlyXunx83yaJ6rSQLF9RwezYrqmrrF9wPLAwQ73Pz4NJ1p645PM2sJhLoDS6BRWc2wQxto3PH84RcZE7gFKyo46iAed/lvNs8t4Q41pn8+16T15szgVYU07DAIdLh7UL8Vn9j2t4IKs12gDXgMKWgEvzj2UBMe4Zo8D4o40Tz/EU3v2LFInyothA7Qy1YByG8a3bg2+jnP+iKucA2DWHdCk002UFpIS/D1eV5zYeIBW2DxlahAzevJB8Q10lis+ni6tpFisyU0jeB4So/VDLbZ4iAtoTf8yN7hDGShRkaYGD75qi2Tg==[00001000000504587508]

## Sello digital del emisor

[1.1]6904547B-337A-11EB-8AB5-00155D014009[2020-11-30T20:10:40]TBN040609RKA[MJXg2nD9TS9FO3uXrQF50g6sMYW5VlyXunx83yaJ6rSQLF9RwezYrqmrrF9wPLAwQ73Pz4NJ1p645PM2sJhLoDS6BRWc2wQxto3PH84RcZE7gFKyo46iAed/lvNs8t4Q41pn8+16T15szgVYU07DAIdLh7UL8Vn9j2t4IKs12gDXgMKWgEvzj2UBMe4Zo8D4o40Tz/EU3v2LFInyothA7Qy1YByG8a3bg2+jnP+iKucA2DWHdCk002UFpIS/D1eV5zYeIBW2DxlahAzevJB8Q10lis+ni6tpFisyU0jeB4So/VDLbZ4iAtoTf8yN7hDGShRkaYGD75qi2Tg==

## Sello digital del SAT

avHAIKBvXmZJdeleKe1TXpgg8BWewST4EbvJEC7AnxNg1R3JzJmb6sFd76emp7BIK+laqK+ICMPYepL3IPV2bOmNNxB77haaAzlm6nPiT8CeEBzKwM5xqtvImNHYECw66/JJNJDGqwfqNZpbVS1ASV+dGPP5DBct8/3euneR0pvnMJjq7VT20Eo05R9ZEta//IEK8QwKehquG9QAYa2ouOii0WlljbnYpPit7Jffqh6al9+EJMu38zQ9P7aI4/RIF+gBw+JHRRqWp3YeEhFaLgKD9Llwo5qY5fF9092w5X7VkyMCDbJEMOT6C2wbpEukMGnWPFERWDdBSg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>





## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SSM-MOD-410-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 09 de Diciembre de 2020.

**Comisionado:** C. Arath Juan Abelardo Sanchez Virgen.

**Cargo y/o nombramiento:** Auxiliar Electromecánico.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0893/2020 F, del C. Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen con nombramiento de Auxiliar Electromecánico, comisionado al municipio de Bolaños, Jalisco los días 30 de Noviembre 01 y 02 de Diciembre del presente año.

Al respecto le informo que la comisión se prolongó a petición de Dirección Técnica por carga de trabajo, en el Municipio de Amatitán y Jocotepec, Jalisco el día 03 de Diciembre del presente año, por lo que no se consideraron los conceptos de desayuno, comida y cena de dicho día por la cantidad de \$391.00 (Trescientos noventa y un pesos 00/100), por lo anterior se autoriza el pago por dichos conceptos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.







Atentamente:

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Archivo.



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:   |                                |
| ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN | Nº OFICIO: SSM / C-0893 / 2020 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA:            |                                |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|---|--|
|     | <br><br> |