



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	03/11/2020
Fecha Elab. Compro.	09/11/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0843 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 9 2020 10:54AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JUAN RAMON DORADO RAMOS	PUESTO:	GEOLOGO
ACOMPANA A:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECANICO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

#### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para apoyo en conexión de pozo Temacapulín	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/11/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para apoyo en conexión de pozo Temacapulín	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para apoyo en conexión de pozo Temacapulín	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/11/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para apoyo en conexión de pozo Temacapulín	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	04/11/2020	VIÁTICOS \$:	972.00	972.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:
FECHA DE REGRESO:	07/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO =
							SALDO EN VALES RECORRIDO =
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:
							SALDO VALES MANIOBRAS:
							\$ VALES A REGRESAR:

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 972.00 ( NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 972.00
MENOS ANTICIPO	\$ 972.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
JUAN RAMON DORADO RAMOS  
GEOLOGO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

10 NOV. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN RAMON DORADO RAMOS N° OFICIO: SSM / C-0843 / 2020

DEL DÍA: 04/11/2020 AL DÍA: 07/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 de Noviembre del 2020

Traslado a Temacapulín, Municipio, Cañadas de Obregón, Jal. Para instalación de cable calibre 8 awg de mufa al pozo con una distancia de 150 metros.

05 de Noviembre del 2020

Traslado a Temacapulín, Municipio, Cañadas de Obregón, Jal. Para continuar con la instalación de cable calibre 8 awg de mufa al pozo con una distancia de 100 metros.

06 de Noviembre del 2020

Traslado a Temacapulín, Municipio, Cañadas de Obregón, Jal. Para continuar con la instalación de cable calibre 8 awg de mufa al pozo y realizar conexiones eléctricas, instalando también 3 centros de carga dos polos 220 volts 30 Amps.

07 de Noviembre del 2020

Al querer realizar la conexión al motor nos percatamos que el motor se encontraba con una fase sin forro en el cable por lo que se sugiere enviarlo a revisión y servicio, quedando pendiente su instalación, conexión y pruebas.


OBSERVACIONES:

n/a

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

**JUAN RAMON DORADO RAMOS**      N° OFICIO:    SSM / C-0843 / 2020

**COMPROBACIÓN DE VISITA:**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>05/11/20</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	