

Fecha Pago Anticipo	04/02/2020
Fecha Elab. Compro.	11/02/2020
Nº de Oficio	SSM / C-0076 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 11 2020 8:46AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/02/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3 CONTROL 867			
05/02/2020	Juanacatlán \$ 86.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3 CONTROL 867			
06/02/2020	Juanacatlán \$ 86.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3 CONTROL 867			
07/02/2020	Juanacatlán \$ 86.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3 CONTROL 867			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75242 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/02/2020	VIÁTICOS \$:	1,210.00	1,210.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	76,214.00 Km. / 76,320.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	106.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,773.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST, VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,210.00 ( DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,210.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,210.00  
SALDO \$ 1,000.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios  
REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería  
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: SSM / C-0076 / 2020
DEL DÍA: 04/02/2020	AL DÍA: 07/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


04 FEBRERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ Y EN ESPERA DE TUBERÍA EQUIPO DE BOMBEO.  
05 FEBRERO 2020 LLEGO TUBERÍA APRETANDO LOS COPLES PARA LA INSTALACIÓN  
06 FEBRERO 2020 POR LA TARDE LLEGO EL EQUIPO DE BOMBEO EMPEZANDO A METER 10 TRAMOS DE 4"  
07 FEBRERO 2020 SE CONTINUO CON LA INSTALACIÓN DE 16 TRAMOS, BOMBA KOR10R300-17 Y UN MOTOR MSX6303460 A 460 VOLTS, DE 30 HP QUEDANDO TRABAJANDO A DESCARGA LIBRE 14 LPS Y NIVEL DINAMICO A LA LINEA DE 160, VOLTAJE 451.-450-446 Y AMPERAJE 46-44-44, SE RECOMIENDA CAMBIAR INTERRUPTOR YA QUE PRESENTA UN FALSO CONTACTO. REGRESOS A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	Nº OFICIO: SSM / C-0076 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jocelyn Mora B</p> 