

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	04/02/2020
Fecha Elab. Compro.	11/02/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0078 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 11 2020 8:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3				
05/02/2020	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3				
06/02/2020	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3				
07/02/2020	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO 3				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	04/02/2020	VIÁTICOS \$:	1,210.00	1,210.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,210.00 ( MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,210.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,210.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se Suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Francisco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	N° OFICIO: SSM / C-0078 / 2020
DEL DÍA: 04/02/2020	AL DÍA: 07/02/2020


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 FEBRERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ Y EN ESPERA DE TUBERÍA EQUIPO DE BOMBEO.

05 FEBRERO 2020 LLEGO TUBERÍA APRETANDO LOS COPLES PARA LA INSTALACIÓN


06 FEBRERO 2020 POR LA TARDE LLEGO EL EQUIPO DE BOMBEO EMPEZANDO A METER 10 TRAMOS DE 4"

07 FEBRERO 2020 SE CONTINUO CON LA INSTALACIÓN DE 16 TRAMOS, BOMBA KOR10R300-17 Y UN MOTOR MSX6303460 A 460 VOLTS, DE 30 HP QUEDANDO TRABAJANDO A DESCARGA LIBRE 14 LPS Y NIVEL DINAMICO A LA LINEA DE 160, VOLTAJE 451.-450-446 Y AMPERAJE 46-44-44, SE RECOMIENDA CAMBIAR INTERRUPTOR YA QUE PRESENTA UN FALSO CONTACTO. REGRESOS A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO.




OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0078 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>José Mora B</p> 