



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

**ANEXO 2**  
**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
[www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)



26/06/2019  
01/07/2019  
SSM / C-0167 / 2019 F  
RESUMEN COM. Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 1 2019 1:37PM

SUBDIRECTORÍA DE REGIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO  
AUTORIZADO RUBEN CEJA CASTILLO  
RESUMEN COM. Terminada

Subdirector de Servicios a Municipios  
AJUXILIAR ELECTROMECANICO

ESTATUS DE LA OPERACIÓN: REVISADO

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2019

MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Jamay \$ 131.00 Jamay \$ 75.00 Sin Hospedaje. \*(0.00) - \*\*IVA \$(0.00)

ACTIVIDAD Estudio Electromecánico de Eficiencia Energética de los Pozos profundos en cabecera Municipal. Número de control 363

MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Jamay \$ 75.00 Sin Hospedaje. \*(0.00) - \*\*IVA \$(0.00)

ACTIVIDAD Estudio Electromecánico de Eficiencia Energética de los Pozos profundos en cabecera Municipal. Número de control 363

MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. \*(0.00) - \*\*IVA \$(0.00)

ACTIVIDAD Estudio Electromecánico de Eficiencia Energética de los Pozos profundos en cabecera Municipal. Número de control 363

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO
26/06/2019	12:00 Hrs.	693.00	0.00	\$ 0.00	JN 61029	*CON RECARGA			
		300.00	0.00	\$ 300.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmfl.				
		0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007				
		0.00	0.00	\$ 0.00	181,082.00 Km. / 181,813.00 Km.				
		0.00	0.00	\$ 0.00	731.00 Km.				
		0.00	0.00	\$ 0.00					
					0 + 0 + 0 = 0				
					766.00				
					GASTO EN VIAJE RECIBIDO	0.00			
					0.00 - 0.00				
					EN LOS ANTES MENCIONADOS	0.00			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 993.00 ( NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABLES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE \$ 693.00  
MENOS ANTICIPO \$ 993.00  
SALDO \$ 300.00

EFECTIVO EN FAVOR  
CEA

*Ruben Ceja*


COMISIONADO  
RUBEN CEJA CASTILLO  
AJUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ LURENA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O C.A.A.



INFORME DE ACTIVIDADES DE

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: SSM / C-0167 / 2019

DEL DÍA 28/06/2019 AL DÍA 28/06/2019

## RESULTADOS DE LA COMISIÓN

26 de junio de 2019

Me trasladé al Municipio de Jamay, Jalisco, para realizar diagnóstico electromecánico a pozos profundos Obteniendo lo siguiente:

Pozo profundo "Liconsa". Ubicación W=102° 43' 8.159" N=20° 17' 33.468", gasto Q= 48.50 l/s, nivel dinámico ND= 34.00 m, presión manométrica Pg= 7.00 kg/cm2, banco de capacitores de 30 kVAR 480 V, factor de potencia Fp= 89 %, potencia real Pt= 99.72 kW

27 de junio de 2019

Pozo profundo "Trompo" (Maltaraña). Ubicación W=102° 42' 5.864" N=20° 17' 51.271", gasto Q= 34.61 l/s, nivel dinámico ND= obstruido a 45.00 m, presión manométrica Pg= 3.5 kg/cm2, factor de potencia Fp= 90 % potencia real Pt= 55.29 kW  
Pozo profundo "San Agustín". Ubicación W=102° 40' 28.245" N=20° 18' 41.395", gasto Q= 12.15 l/s, nivel dinámico ND= obstruido a 7.00 m, banco de capacitores de 15 kVAR 480 V, factor de potencia Fp= 92 % potencia real Pt= 18.99 kW

28 de junio de 2019

Pozo profundo "2 San Miguel". Ubicación W=102° 40' 21.540" N=20° 22' 14.812", gasto Q= 4.54 l/s, nivel dinámico ND= 68.00 m, presión manométrica Pg= 3.5 kg/cm2, factor de potencia Fp= 86 % potencia real Pt= 11.56 kW

## OBSERVACIONES

En las actividades estuvo presente el C. Víctor Nápoles; Auxiliar de Agua Potable.

No se necesito gastos diversos, por lo que se regresan a caja.

Resguardé vehiculo en almacén de Francia.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: SSM / C-0167 / 2019

DEMERGACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



**SIMAPAS**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
PARA JAMAY

Carolina Hernandez Velasco