

Fecha Pago Anticipo	17/10/2019
Fecha Elab. Compro	21/10/2019
Nº de Oficio	SSM / C-0637 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 21 2019 10:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES *MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2019	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Arandas \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	Traslado al municipio de Arandas para atención a oficio SIMAPAAJ/ADMIN104/2019 revisión de instalaciones electromecánicas del pozo la Yerbabuena y regreso a Guadalajara		

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	18/10/2019	VIÁTICOS	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL	163,121.00 Km. / 163,424.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	18/10/2019	PEAJE	500.00	424.00	58.48	\$ 76.00	KM. REGORRIDO	303.00 Km.		
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				MÚLTIPLO EXCEDENTE - GAS COMPROB.			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						CANTIDAD POR KM. COMPROBADO			
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES REGORRIDO			
							VALES MÚLTIPLOS ANTICIP. COMPROBADO			
							SALDO VALES MANOBRAS			
							VALES A REGRESAR			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 805.00 (OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 729.00
MENOS ANTICIPO \$ 805.00
SALDO \$ 76.00

COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECHANICO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.O.

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0637 / 2019

DEL DIA 18/10/2019 AL DIA 18/10/2019

RESULTADO DE LA COMISION

18 de Octubre del 2019

Traslado al municipio de Arandas, Jal. Para revisión de sistema de bombeo La Yerbabuena, Municipio de Arandas, Jal. El cual cuenta con pozo profundo y tanque elevado de rebombeo registrando los siguientes valores de operación:

Pozo Yerbabuena

Posición Geográfica: N 20° 50'13.77" W 102° 9'38.63" 1,951 m.

Gasto: 14.60 L.p.s.

Subestación eléctrica: 112.5 kva.

ATR 75 H.P.

Cable sumergible: 3X2 awg.

Voltaje entre fases: 454 – 450 – 445 Volts

Corriente por fase: 75 – 76 – 73 Amp.

Ademe de 10" y 248 metros de profundidad.

Columna de bombeo de 3" X 204 metros.

N.D. 179 mts. (de acuerdo a curva de equipo de bombeo) falta de poliducto.

Potencia Total: 48.68 Kw

Factor de Potencia: 83.57 %

Presión en tren de descarga: 3.5 Kg/cm²

El Arrancador a tensión reducida se encontró trabajando y se percató que le segundo paso del arranque se tardaba 10 segundos por lo que se sugirió disminuir el tiempo para el que el segundo paso no exceda los 4 segundos recomendados por fabricantes de equipos de bombeo sumergible y así evitar daños al equipo.

Rebombeo Yerbabuena

Posición Geográfica: N 20° 50'7.48" W 102° 9'37.82" 1,973 m.

Gasto: 4.80 L.p.s.

Subestación eléctrica: 112.5 kva.

ATP 40 H.P.

Cable sumergible: 3X2 awg.

Voltaje entre fases: 454 – 450 – 449 Volts

Corriente por fase: 52 – 51 – 53 Amp.

Columna de bombeo de 3" X 2 metros.

Potencia Total: 48.68 Kw

Factor de Potencia: 83.57 %

Presión en tren de descarga: 22.00 Kg/cm²

Se sugiere:

- Instalar equipo de protección contra pérdida y desbalanceo de fase en los dos equipos de control.
- Cambiar tipo de controles para motores por variador de frecuencia con el fin de eficientizar el consumo eléctrico y evitar el retroceso de caudal encontrado en el rebombeo.
- El cable de la fase dos del interruptor en el Arrancador a Tensión Reducida se encontró con muestras de sobrecalentamiento, se sugiere reemplazar el tramo dañado y reapretar las terminales para evitar falsos contactos.
- Realizar proyecto para reemplazar línea de conducción de 9 km por tubería que resista la presión del sistema con el fin de evitar fugas o revisar la opción de una perforación nueva en la zona del tanque elevado de distribución.

OBSERVACIONES

n/a

Four large, diagonal, hand-drawn lines crossing the page from top-left to bottom-right, likely indicating that the content has been redacted or is otherwise obscured.



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 3799188
 Fecha: 2019-10-21T10:44:43
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
 Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
62320163695916843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 62320163695916843012 FECHA: 18/10/0019 HORA: 16:05:49 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
09830144787516843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 09830144787516843013 FECHA: 18/10/0019 HORA: 09:15:00 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76

Total con letra
 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$365.52
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$58.48
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$424.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-10-21T10:44:45
 Folio Fiscal UUID
 AB9ABF29-2E0A-4F68-B57E-9A39AD2FD176

Sello Digital

BROMdbj10/yq1HXVNgypNL+5DHRa9k311A5tQxl0/AGfSMcT10Zj/wxBy0Kb2KmlEsNj0dQwG5uL6T3fqKMyVx0rB1+R0U/CW479fNAj4MagmiNlrXD5dWqJ6dMBIrvKI+CCwLLXVn/c/HIB/Bpw3xSF+ONqIfN0tU9Yo0/E2khyVTrSk9md4aphuYPgF7lb+jxw5XRXEWA3a6a01Cemr8G1dOYrySx+IMISQxwLFkhDYXEHLSYBX5jlf486h4m7yRu2RbQz64EbSQcmZbK7UKNzCmete4ke6ZRnyMDKikuTHMsbV4nKE0K0sj9Zir3IGH4D8eLeeOYeG42i9KYg==

Sello del SAT


r0bVmU5/GI99vzfOAhpwS8Yplyij+v1qOYK6bKg4VW4osw6MiskHWiNbQoCa6sU8ptU4kNL0E+9cgpSMAZ8uu4CbDjyHB4IDCMiXfc6nozBCFNx4K5SrlHyCvA1S4pzClvOoneb7IzEesO3OB742HKuB0N45Hf97zoG7rKyOOTUuMI0EjEzyN9zOfowl8v2elqkBuTSrpyz3OjLinmxPAVzE/p8GS0fdRF/PyGRW2LgpvIt8622HEwVSDMZp1dy3QjHz+cvCIC3phElounVFDzWZAFxX1PnlP6Gels3sYSatXa7KagWEzVYqGzc4I2J4MankO/nzKBayrObMfUuA==

Cadena Original

||1.1|AB9ABF29-2E0A-4F68-B57E-9A39AD2FD176|2019-10-21T10:44:45|LSO1306189R5|BROMdbj10/yq1HXVNgypNL+5DHRa9k311A5tQxl0/AGfSMcT10Zj/wxBy0Kb2KmlEsNj0dQwG5uL6T3fqKMyVx0rB1+R0U/CW479fNAj4MagmiNlrXD5dWqJ6dMBIrvKI+CCwLLXVn/c/HIB/Bpw3xSF+ONqIfN0tU9Yo0/E2khyVTrSk9md4aphuYPgF7lb+jxw5XRXEWA3a6a01Cemr8G1dOYrySx+IMISQxwLFkhDYXEHLSYBX5jlf486h4m7yRu2RbQz64EbSQcmZbK7UKNzCmete4ke6ZRnyMDKikuTHMsbV4nKE0K0sj9Zir3IGH4D8eLeeOYeG42i9KYg==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES FORMALES
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0637 / 2019
COMERCIALIZACIÓN DE MUEVA

SEDE(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p> Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>18-10-19</u> Hora: <u>11:00</u></p>	
<p></p> <p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>	
<p> Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>18-10-19</u> Hora: <u>17:14</u></p>	