



**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SA	CPASA-2016-12-00022
FECHA	
06/12/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-11-00071
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	06/12/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CASTELLANOS ARCE FRANCISCO XAVIER

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL, INCLUYE: 1 TECLADO, BATERIA, GABINETE Y TRANSFORMADOR (PANEL PARA SISTEMA DE INCENDIOS), PANEL DE CONTROL HASTA 128 ZONAS UTILIZANDO CABLEADO, MODULOS INALAMBRICOS Y ZONAS DIRECCIONABLES SOPORTA HASTA 16 TECLADOS CABLEADOS 8 PARTICIONES AMPLIABLE A 64 ZONAS INALAMBRICAS 1,500 CODIGOS DE USUARIOS (4 O 6 DIGITOS) TAMPON DE 3,000 EVENTOS 9 CUENTAS Y 3 NUMEROS DE TELEFONOS BUILT-IN DE LA LINEA TELEFONICA Y LA SUPERVISION DE SIRENA AUTO SIA Y CONTACT ID FORMATOS SOPORTA GSM Y T-LINK, COMUNICADORES DE ALARMA/AYUDA DESCARGA COMPLETA CON EL SOFTWARE DLS2002 EXPANSION CABLEADO COMBUS.																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
2	2,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO ALFANUMERICO (PARA SISTEMA DE INCENDIOS), LCD 4521, EL TECLADO LCD, PRESENTA EL ESTADO DEL SISTEMA A TRAVES DE UNA PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE 32 CARACTERES, CONECTA A UN CONTROL VIA UN COMBUS DE 4-HILOS, CORRIENTE NOMINAL: 50mA (DESDE EL COMBUS), VERSION OPCIONAL DE SABOTAJE , CINCO TECLAS FUNCIONALES PROGRAMABLES, INDICADORES DE ESTADO:LISTO (VERDE), ARMADO (ROJO), Y FALLA (AMARILLO), EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTES, UN TECLADO, CUATRO TORNILLOS, DE MONTAJE, UNA ETIQUETA INTERIOR DE PUERTA DEL TECLADO, UN GRUPO DE ETIQUETAS DE LA TECLA FUEGO, AUXILIAR Y PANICO, EL TECLADO DEBE SER MONTADO DONDE SEA ACCESIBLE A																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
3	5,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE EXPANSION DE 16 ZONAS 4116DSC (PARA SISTEMA DE INCENDIOS), EXTENSORES DE 8/16 ZONAS DE CABLEADO DIRECTO PC4108 / PC4116, POTENCIA AUX. NOMINAL DE 250 Ma. (PROTEGIDO MEDIANTE UN SISTEMA DE COEFICIENTE POSITIVO DE TEMPERATURA, O PTC, POR SUS SIGLAS EN INGLES)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
4	4,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION CON AMPLIFICADOR DE COMBUS (PARA SISTEMA DE INCENDIOS) INCLUYE: TRANSFORMADOR, BATERIA Y GABINETE. ES UN MODULO CON CUATRO SALIDAS DE RELE PROGRAMABLES. EL RELE 1 PUEDE SER USADO PARA REALIMENTAR EL COMBUS. ESPECIFICACIONES, CORRIENTE NOMINAL 30 mA. (DEL COMBUS), TRANSFORMADOR REQUERIDO MINIMO 40VA 16-18V. BATERIA REQUERIDA 4 Ah MINIMO.																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
5	3,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE HUMO 4 HILOS TIPO FOTOTERMICO, DISEÑO DE PERFIL EXTRAPLANO, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, COMPENSACION AUTOMATICA DE SENSIBILIDAD POR ENSUCIAMIENTO. OPERACION EN 12 Y 24 VCD, CONEXIÓN PARA LED PILOTO INDICADOR DE DETECTOR ACTIVADO, MICROPROCESADOR ASIC A BORDO CON ALGORITMOS DE MINIMIZACION DE FALSAS ALARMAS. GARANTIA EXTENDIDA 3 AÑOS.																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
6	72,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE HUMO 4 HILOS TIPO FOTOELECTRICO, DISEÑO DE PERFIL EXTRAPLANO, BAJO CONSUMO DE CORRIENTE, COMPENSACION AUTOMATICA DE SENSIBILIDAD POR ENSUCIAMIENTO. OPERACION EN 12 Y 24 VCD, CONEXIÓN PARA LED PILOTO INDICADOR DE DETECTOR ACTIVADO, MICROPROCESADOR ASIC A BORDO CON ALGORITMOS DE MINIMIZACION DE FALSAS ALARMAS. GARANTIA EXTENDIDA 3 AÑOS.																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
7	11,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE GAS / ALTA ESTABILIDAD/SENSOR DE AHORRO DE ENERGIA/SALIDA INDEPENDIENTE: INDUCIDA POR GAS, ENERGIA DE ENTRADA :220V AC 50 Hz O 12 V DC, NIVEL DE TIMBRE 70dB/M, DENSIDAD DE ALARMA 15% LEL, TEMPERATURA DE TRABAJO -10 a°F, HUMEDAD DE TRABAJO 90% HR, DENSIDAD DE ERROR +- 5% LEL, MODO DE ALARMA FLASH Y ALARMA DE SONIDO / CIERRE LA 1/2 VALVULA DE GAS DE RED SEÑAL DE ALARMA POTENCIA CONSUMIDA 5W, TAMAÑO 125mm * 70mm*44mm																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
8	14,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIRENA/ESTROBOS Y ESTACION MANUAL, DISEÑO DE ENCHUFAR CON INTRUSION MINIMA EN LA CAJA DE CONEXIÓN, CONSTRUCCION ANTIVANDALICA, SELECCIÓN AUTOMATICA DE FUNCIONAMIENTO DE 12 O 24 VOLTIOS A 15 Y 15/75 DE CANDELA, RANGOS DE CANDELA SELECCIONABLES EN CAMPO EN LAS UNIDADES DE PARED: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 Y 185. BOCINA CLASIFICADA A 88 +dB A 16 VOLTIOS, INTERRUPTOR GIRATORIO PARA TONO DE BOCINA Y TRES SELECCIONES DE VOLUMEN, PLACA DE MONTAJE UNIVERSAL, EL RESORTE DE CORTOCIRCUITO EN LA PLACA DE MONTAJE VERIFICA LA CONTINUIDAD DEL CABLEADO ELECTRICO ANTES DE LA INSTALACION DEL DISPOSITIVO, LISTADO PARA MONTAJE																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
9	1,00	SERVICIO	3511000096 - INTERCONEXION DE SISTEMA DE SISMO																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12

A SISTEMA DE ALARMA, SE REHUTILIZARAN LAS TERMINALES SISMICAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE.																							
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
10	4,00	SERVICIO		3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIRENA CON TONO DIFERENTE A ALARMA DE INCENDIO PARA SISMO. SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO CAPAZ DE DETECTAR SISMOS PROVENIENTES DE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO CON CAPACIDAD DE RIESGO Y QUE OPERA DE MANERA AUTOMATICA. DETECTA LA ONDA PRIMARIA, IMPERCEPTIBLE POR LOS SERES HUMANOS, DANDO UN TIEMPO DE ANTICIPACION HASTA EL ARRIBO DE LA ONDA S (SUPERFICIAL O SECUNDARIA) SIENDO ESTA LA MAS DESTRUCTIVA. ALERTA SOLO EN CASO DE SISMOS DE ALTO RIESGO. DETECTA MOVIMIENTOS SISMICOS PROVENIENTES EN UN RADIO DE 360° DE DONDE SE INSTALO EL EQUIPO, LUCES ROJAS INTEGRADAS Y SIRENA ESTROBOSCOPICAS, BOTONES ROJO Y VERDE /																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
11	1,00	SERVICIO		3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE AJUSTE EN 1/2 Y 3/4" PARA CABLEADO DE ACUERDO A PROYECTO (1,000 METROS)																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
12	1,00	SERVICIO		3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRADO PARA SISTEMA CONTRA INSENDIO EN 4 HILOS DE CAL. 22 CON RETARDADOR DE FLAMA (1,000 METROS)																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12

Notas:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA ANTISISMICA PARA EL CAMETH CON DOMICILIO COCNOCIDO EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA; 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL; 588 MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION CIVIL.

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
 JALISCO
 Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>