



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	22/04/2020
Fecha Elab. Compro.	04/05/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0244 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 4 2020 8:40AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: JAMAY Y LA BARCA			
24/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: OCOTLÁN			
27/04/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
28/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
29/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: OCOTLÁN Y ATEQUIZA			
30/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAERSTRUCRUTA ELECTROMÁCANICA DE: JAMAY Y LA BARCA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/04/2020	VIÁTICOS \$:	1,044.00	1,283.00	0.00	\$ -239.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	185,575.00 Km. / 186,363.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/04/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	788.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,044.00 (MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,283.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,044.00
SALDO	\$ -239.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE LUIS ACEVES MARTINEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Sólo se surten los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0244 / 2020

DEL DÍA: 23/04/2020 AL DÍA: 30/04/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

23 de abril 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hay problema en la línea de descarga de los lixiviados del desaguado de los lodos, por lo que se deja la tarea de en cuanto haya las condiciones se inicie con el desazolve. se instala bomba para el sistema de riego y se retira la bomba de limpieza de bandas del equipo de desaguado de lodos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se recibe listado de material que se requiere para optimizar el sistema de riego, y se recibe reporte de la falla que presenta el sistema motriz de uno de los clarificadores.

24 de abril 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, revisión de los las condiciones del equipo de bombeo en el cárcamo No.5 se reportaron algunos problemas en el bombeo, se llevan reflejantes para la protección del muro perimetral de la protección en el sitio del cárcamo de bombeo No.5.

27 de abril 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana pasada se reportó el problema que presentaba el motor del soplador No.1 por lo que se realizaron cambios en las puntas de salida del motor y se realizaron los ajustes necesarios para que este operara de manera adecuada, hay algunos ajustes se necesitan realizar en la línea de descarga del múltiple de descarga para eficientar el bombeo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad tanto en lo electromecánico como en lo operativo.

28 de abril 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continua con el problema de la captación de bajo caudal de agua residual cruda en las instalaciones de la planta por lo que se siguen realizando ajustes en la operación en general.
- Ptar de Ixtlahuacán de los membrillos- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se han estado reportando la llegada de descargas de agua residual de tipo industrial "residuos de fermentos", desde el 27 de abril del presente hasta la fecha de la vista se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica por lo que se reportó a la CFE.

29 de abril 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, visita a la cabecera municipal, con personal externo de la empresa Becerra Construc, para actualizar cotización en el cambio de la línea de impulsión sobre el Puente San Andrés que cruza el río Zula, se apoya en la revisión de la bamba
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad tanto en lo electromecánico como en lo operativo.

30 de abril 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. problemas en el equipo de bombeo para el lavado de bandas por lo que se regresó el motor al taller para rectificación, se programo visita del camión para el retiro de los lodos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. hasta el momento sin novedad.

OBSERVACIONES

REPORTE SEMANAL

23 de abril 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hay problema en la línea de descarga de los lixiviados del desaguado de los lodos, por lo que se deja la tarea de en cuanto haya las condiciones se inicie con el desazolve. se instala bomba para el sistema de riego y se retira la bomba de limpieza de bandas del equipo de desaguado de lodos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se recibe listado de material que se requiere para optimizar el sistema de riego, y se recibe reporte de la falla que presenta el sistema motriz de uno de los clarificadores.

24 de abril 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, revisión de los las condiciones del equipo de bombeo en el cárcamo No.5 se reportaron algunos problemas en el bombeo, se llevan reflejantes para la protección del muro perimetral de la protección en el sitio del cárcamo de bombeo No.5.

27 de abril 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana pasada se reportó el problema que presentaba el motor del soplador No.1 por lo que se realizaron cambios en las puntas de salida del motor y se realizaron los ajustes necesarios para que este operara de manera adecuada, hay algunos ajustes se necesitan realizar en la línea de descarga del múltiple de descarga para eficientar el bombeo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad tanto en lo electromecánico como en lo operativo.

28 de abril 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continua con el problema de la captación de bajo caudal de agua residual cruda en las instalaciones de la planta por lo que se siguen realizando ajustes en la operación en general.
- Ptar de Ixtlahuacán de los membrillos- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se han estado reportando la llegada de descargas de agua residual de tipo industrial "residuos de fermentos", desde el 27 de abril del presente hasta la fecha de la vista se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica por lo que se reportó a la CFE.

29 de abril 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, visita a la cabecera municipal, con personal externo de la empresa Becerra Construc, para actualizar cotización en el cambio de la línea de impulsión sobre el Puente San Andrés que cruza el río Zula, se apoya en la revisión de la bamba
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad tanto en lo electromecánico como en lo operativo.

30 de abril 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. problemas en el equipo de bombeo para el lavado de bandas por lo que se regresó el motor al taller para rectificación, se programo visita del camión para el retiro de los lodos.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. hasta el momento sin novedad.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0244 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoatlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0244

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de mayo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0244/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24 de abril de 2020	Atequiza y Ocotlán	Ocotlán
29 abril de 2020	Ocotlán y La Barca	Ocotlán y Atequiza
30 de abril de 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay	Jamay y La Barca

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

