



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/04/2020
Fecha Elab. Compro.	30/04/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0237 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2020 11:27AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación, Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
02/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
03/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE EL CHANTE			
04/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
06/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
07/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
08/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
13/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
14/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
27/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
28/04/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA			
29/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALAY JOCOTEPEC			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	01/04/2020	VIÁTICOS \$	5,046.00	3,679.00	0.00	\$ 1,367.00	TIPO / CILINDROS / REND.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
DÍAS COMISIÓN	12	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO
FECHA DE REGRESO	29/04/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.
JUS. VALES EXCE.							GASOLINA POR KM RECORRIDO
							SALDO EN VALES RECORRIDO
							VALES MANIOBRAS ANTICIPA - COMPROBADO
							SALDO VALES MANIOBRAS
							\$ VALES A REGRESAR


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,046.00 (CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Caja

EFEKTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,679.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,046.00
SALDO	\$ 1,367.00



COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2020

DEL DÍA: 01/04/2020 AL DÍA: 29/04/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01-abril 2020

San Antonio Tlayacapan: Se deja Aceite hidráulico para el filtro banda

02-abril 2020

Jocotepec: Se instalan 2 mezcladoras reparadas por taller

03- abril 2020

Chante: Se instala reparada la bomba N-2 del cárcamo del influente #2

04-abril 2020

Jocotepec: revisión a las bombas del cárcamo del influente N-1, queda fuera de servicio, cable dañado la bomba #3 corrección de corto circuito en registro de alimentación hacia la bomba, queda trabajando.

06-abril 2020

Jocotepec: Se llevó bomba #1 del cárcamo influente a taller para su reparación de cable dañado

07-abril 2020

San Juan Cósala: se limpiaron las bombas del cárcamo influente, obstrucción de basuras en los impulsores

08- abril 2020

Jocotepec: Se instala bomba #1 del cárcamo influente el cual el taller reparo cable dañado serie 3153,181107

13-abril 2020

Chapala: revisión a bomba de lavado de bandas

13-abril 2020

San Antonio Tlayacapan: revisión general

14-abril 2020

Jocotepec: se instala bomba para clonación cambio de tubería nueva (accesorios, pichancha)

27-abril 2020

Jocotepec: se cambió conector a tubería de pichancha de cloración

28-abril 2020

Tuxcueca: Limpieza a bombas del cárcamo del influente

28-abril 2020

Villa Emiliano Zapata: se retira bomba del cárcamo del influente serie: 04052230 y se instala en el mismo cárcamo serie: 04062265

29-abril 2020

San Juan Cósala: se instala bomba SN 0001500 reparada por taller y se lleva mezclador serie: 0021319 NR 04123050

29-abril 2020

Jocotepec: se revisaron bombas de retorno de lodos, se lleva a taller la N- 3102181_1061062

OBSERVACIONES:

01-abril 2020

San Antonio Tlayacapan: Se deja Aceite hidráulico para el filtro banda

02-abril 2020

Jocotepec: Se instalan 2 mezcladoras reparadas por taller

03- abril 2020

Chante: Se instala reparada la bomba N-2 del cárcamo del influente #2

04-abril 2020



Jocotepec: revisión a las bombas del cárcamo del influente N-1, queda fuera de servicio, cable dañado la bomba #3 corrección de corto circuito en registro de alimentación hacia la bomba, queda trabajando.

06-abril 2020

Jocotepec: Se llevó bomba #1 del cárcamo influente a taller para su reparación de cable dañado

07-abril 2020

San Juan Cósala: se limpiaron las bombas del cárcamo influente, obstrucción de basuras en los impulsores

08-abril 2020

Jocotepec: Se instala bomba #1 del cárcamo influente el cual el taller reparo cable dañado serie 3153,181107

13-abril 2020

Chapala: revisión a bomba de lavado de bandas

13-abril 2020

San Antonio Tlayacapan: revisión general

14-abril 2020

Jocotepec: se instala bomba para clonación cambio de tubería nueva (accesorios, pichancha)

27-abril 2020

Jocotepec: se cambió conector a tubería de pichancha de cloración

28-abril 2020

Tuxcueca: Limpieza a bombas del cárcamo del influente

28-abril 2020

Villa Emiliano Zapata: se retira bomba del cárcamo del influente serie: 04052230 y se instala en el mismo cárcamo serie: 04062265

29-abril 2020

San Juan Cósala: se instala bomba SN 0001500 reparada por taller y se lleva mezclador serie: 0021319 NR 04123050

29-abril 2020

Jocotepec: se revisaron bombas de retorno de lodos, se lleva a taller la N- 3102181_1061062







INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tancuaca
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISTA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 ABR. 2020 <i>Jesús Valentín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 <i>Francisco Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	

Josue F. R.
Valdés
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/C-0237/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco a 30 ABRIL del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0237/2020 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado se modificó la comisión SPTAR/C-0237/2020 F por el motivo de estos cambios es la importancia de atender las PTAR de la Zona Lago y el interior del Estado de Jalisco.

01-04-2020	PTAR SAN JUAN COSALA	SAN ANTONIO TLAYACAN
03-04-2020	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAN	PTAR EL CHANTE
04-04-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR JOCOTEPEC
06-04-2020	PTAR EL CHANTE	PTAR JOCOTEPEC
07-04-2020	PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR SAN JUAN COSALA
08-04-2020	PTAR CHAPALA	PTAR JOCOTEPEC
13-04-2020	PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR CHAPALA , SAN ANTONIO TLAYACAPAN
14-04-2020	PTAR TIZAPAN EL ALTO	PTAR JOCOTEPEC
20-21-22-23-24/04/2020	VACACIONES	VACACIONES
28-04-2020	PTAR TIZAPAN EL ALTO	PTAR TUXCUECA,VILLA EMILIANO ZAPATA
29-04-2020	PTAR TUXCUECA	PTAR SAN JUAN COSALA , JOCOTEPEC

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del oficio arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

