

Fecha Pago Anticipo	30/04/2020
Fecha Elab. Compro.	18/05/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0261 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada


FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2020 8:28AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/04/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIONY SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/05/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/05/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/05/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/05/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, CHAPALA Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/04/2020	VIÁTICOS \$:	2,611.00	3,046.00	0.00	\$ -435.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	 Comisión Estatal del Agua Jalisco					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,611.00** (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

J. VENEGAS



EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,046.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00

SALDO \$ -435.00

J. VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0261/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de mayo 2020.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0261/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 09/05/2020 sin comisión por contingencia en PTAR Ocotlan, 11/05/2020 PTAR jamay, 12/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra y atequiza, 13/05/2020 PTAR Ocotlan, 15/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

09/05/2020 PTAR Ocotlan sin comisión por contingencia, 11/05/2020 jamay y Ocotlan, 12/05/2020 PTAR Ocotlan, 13/05/2020 PTAR Ocotlan e Ixtlahuacan de los membrillos, 15/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra, Chapala y Juanacatlan: Estos días son los únicos q se modificaron y el día 09/05/2020 fue sin comisión por contingencia en PTAR de Ocotlan y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y el día 13/05/2020 se saca almuerzo, comida y cena por q se alargaron las actividades.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO/ LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0261 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Aida</i></div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAYO 2020 <i>ARBUJFO B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Ventanar <i>RK</i> Fecha: 30/04/20 Hora: 11:45</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 <i>Rod E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 <i>ARBUJFO B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAYO 2020 <i>FABIAN RUIZ</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ABR. 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAYO 2020 <i>Guillermo Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAYO 2020 <i>ARBUJFO B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 MAYO 2020 <i>Rafael Flores</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</div>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0261 / 2020

COMPROBACION DE VISTA

SELO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 MAY 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juanavillán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENCLOSURE

Anna J. O'Connell

Fecha: 18/05/2020 08:00

VENEZUELA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0261 / 2020

DEL DÍA: 30/04/2020 AL DÍA: 15/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0261/2020 F

30/04/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y clarificadores. PTAR Juanacatlan equipos en funcionamiento trabajando normal.

04/05/2020 PTAR jamay se instala bomba de lavado de bandas recién reparada quedando trabajando normal y a disposición de planta y sin fugas de aguas y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración.

06/05/2020 PTAR Ocotlan se revisa bomba N°2 de carcamo N°4 a la cual se le encontró perillas de control de arranque y paro dañadas se le cambian y queda trabajando normal y en planta se revisan y registran en carpeta funcionamiento de equipos de filtro banda y bombas de cavidad progresiva.

07/05/2020 PTAR la barca se realizan conexiones en tuberías de bombas de cloro y riego y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeración de modulo N°2.

08/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipo mezclador. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos equipos en funcionamiento trabajando normal.

09/04/2020 PTAR Ocotlan se atiende contingencia en carcamo N°1 cambiando porta fusible y fusible de alta tensión en línea N°2 quedando voltajes correctos 440 v y bombas trabajando normal.

11/05/2020 PTAR jamay se realiza cambio de aceite y se lubrica engrasando baleros equipos de aeración quedando trabajando normal. PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de bombas de carcamo N°1 las cuales trabajan normalmente.

12/05/2020 PTAR Ocotlan se realizan actividades de limpieza en lugar donde se están haciendo trabajos de ampliación a un costado de sedimentador secundario en planta.

13/05/2020 PTAR Ocotlan se siguen con actividades de limpieza en lugar donde se está haciendo trabajos de ampliación a un costado de sedimentador secundario en planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instala recién reparada bomba N°3 de carcamo de influente quedando trabajando normal y se hacen ajustes en arrancador de la N°2 quedando a disposición de planta.

14/05/2020 PTAR la barca se revisa sedimentador N°2 asiendo ajustes en cadena de transmisión y se cambian tirantes de sujeción de en equipos de aeración N°1 de modulo N°1 y equipo N°2 de modulo N°2 y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeración de digestor de lodos.

15/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Chapala se recoge diablito de carga para trasladarlo a reparación. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de motor en posición N°2 de modulo N°2 de sistema de aeración el dañado se traslada a taller a reparación y se habilita funcionamiento de equipo de aeración N°7 de modulo N°1 ajustes en arrancador y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de cloro y riego todo esto en coordinación con camión grua.

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0261/2020 F

30/04/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y clarificadores. PTAR Juanacatlan equipos en funcionamiento trabajando normal.

04/05/2020 PTAR jamay se instala bomba de lavado de bandas recién reparada quedando trabajando normal y a disposición de planta y sin fugas de aguas y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion.

06/05/2020 PTAR Ocotlan se revisa bomba N°2 de carcamo N°4 a la cual se le encontró perillas de control de arranque y paro dañadas se le cambian y queda trabajando normal y en planta se revisan y registran en carpeta funcionamiento de equipos de filtro banda y bombas de cavidad progresi

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0261/2020 F

30/04/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR el salto se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y clarificadores. PTAR Juanacatlan equipos en funcionamiento trabajando normal.

04/05/2020 PTAR jamay se instala bomba de lavado de bandas recién reparada quedando trabajando normal y a disposición de planta y sin fugas de aguas y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion.

06/05/2020 PTAR Ocotlan se revisa bomba N°2 de carcamo N°4 a la cual se le encontró perillas de control de arranque y paro dañadas se le cambian y queda trabajando normal y en planta se revisan y registran en carpeta funcionamiento de equipos de filtro banda y bombas de cavidad progresiva.

07/05/2020 PTAR la barca se realizan conexiones en tuberías de bombas de cloro y riego y se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°2.

08/05/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpetas funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos y equipo mezclador. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos equipos en funcionamiento trabajando normal.

09/04/2020 PTAR Ocotlan se atiende contingencia en carcamo N°1 cambiando porta fusible y fusible de alta tensión en línea N°2 quedando voltajes correctos 440 v y bombas trabajando normal.

11/05/2020 PTAR jamay se realiza cambio de aceite y se lubrica engrasando baleros equipos de aeracion quedando trabajando normal. PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de bombas de carcamo N°1 las cuales trabajan normalmente.

12/05/2020 PTAR Ocotlan se realizan actividades de limpieza en lugar donde se están haciendo trabajos de ampliación a un costado de sedimentador secundario en planta.

13/05/2020 PTAR Ocotlan se siguen con actividades de limpieza en lugar donde se está haciendo trabajos de ampliación a un costado de sedimentador secundario en planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instala recién reparada bomba N°3 de carcamo de influente quedando trabajando normal y se hacen ajustes en arrancador de la N°2 quedando a disposición de planta.

14/05/2020 PTAR la barca se revisa sedimentador N°2 asiendo ajustes en cadena de transmisión y se cambian tirantes de sujeción de en equipos de aeracion N°1 de modulo N°1 y equipo N°2 de modulo N°2 y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion de digestor de lodos.

15/05/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Chapala se recoge diablito de carca para trasladarlo a reparación. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de motor en posición N°2 de modulo N°2 de sistema de aeracion el dañado se traslada a taller a reparación y se habilita funcionamiento de equipo de aeracion N°7 de modulo N°1 ajustes en arrancador y se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de cloro y riego todo esto en coordinación con camión grua.

