



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	19/08/2020
Fecha Elab. Compro.	01/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0506 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2020 10:13AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA						
FECHA		DESAYUNO		COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA				
25/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EI SALTO Y JAUANACATLÁN				
26/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y JAMAY				
27/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA				
28/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				
31/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/08/2020	VIÁTICOS \$:	1,045.00	1,045.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	196,587.00 Km. / 197,323.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	736.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	750.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,045.00 ( MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,045.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,045.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN:  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN:  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Revisor/a Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se surtan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

01 SEP 2020  
RECIBIDO  
Caja

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0506 / 2020

DEL DÍA: 21/08/2020 AL DÍA: 31/08/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

21 de agosto 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

25 de agosto 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se iniciaron con algunos trabajos preliminares en el drenado de la línea de impulsión principal.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se está solicitando la cotización del cerco perimetral el cual se encuentra en mal estado debido a la acción del ácido sulfhídrico que hay en la zona

26 de agosto 2020

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se han estado dejando indicaciones para continuar con la limpieza general de las instalaciones y a la brigada de mantenimiento se le asigno la revisión de uno de los aireadores que se encuentran en la laguna aireada.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se requiere del apoyo del chofer con el camión volteo para el retiro de los lodos.

27 de agosto 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. se han estado realizando monitoreos continuos a la cadena de cárcamos debido a las precipitaciones que se han estado presentando en la zona, en la estación No 4 la planta de emergencia ya está funcionando y en el cárcamo No.1 se revisó una de las dos bombas instaladas ya que presentaba problemas en el arranque por lo que se revisó y se solucionó el problema.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el sistema motriz ya quedó instalado y se deja en operación el clarificador, pero se atiende otra contingencia en el primero de los clarificadores ya que presentaba taponamiento en la línea de extracción de los lodos, queda en operación.

28 de agosto 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

31 de agosto 2020

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, los trabajos que se iba a realizar en el puente de San Andrés se suspendieron debido a problemas que se le presentaron al Organismo Operador en red de alcantarillado, por lo que tentativamente el próximo miércoles se iniciarán. De dejan diferentes actividades a realizar en la planta de tratamiento.



## OBSERVACIONES:

### REPORTE SEMANAL

21 de agosto 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

25 de agosto 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se iniciaron con algunos trabajos preliminares en el drenado de la línea de impulsión principal.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se está solicitando la cotización del cerco perimetral el cual se encuentra en mal estado debido a la acción del ácido sulfhídrico que hay en la zona

26 de agosto 2020

• Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se han estado dejando indicaciones para continuar con la limpieza general de las instalaciones y a la brigada de mantenimiento se le asigno la revisión de uno de los aireadores que se encuentran en la laguna aireada.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se requiere del apoyo del chofer con el camión volteo para el retiro de los lodos.

27 de agosto 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. se han estado realizando monitoreos continuos a la cadena de cárcamos debido a las precipitaciones que se han estado presentando en la zona, en la estación No 4 la planta de emergencia ya está funcionando y en el cárcamo No.1 se revisó una de las dos bombas instaladas ya que presentaba problemas en el arranque por lo que se revisó y se solucionó el problema.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. el sistema motriz ya quedó instalado y se deja en operación el clarificador, pero se atiende otra contingencia en el primero de los clarificadores ya que presentaba taponamiento en la línea de extracción de los lodos, queda en operación.

28 de agosto 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

31 de agosto 2020











• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, los trabajos que se iba a realizar en el puente de San Andrés se suspendieron debido a problemas que se le presentaron al Organismo Operador en red de alcantarillado, por lo que tentativamente el próximo miércoles se iniciarán. De dejan diferentes actividades a realizar en la planta de tratamiento.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0506 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanacatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 31 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza



(FIRMA)



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR/C-0506

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de septiembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-506/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
19 agosto del 2020	Chapala	Se suspende
21 agosto del 2020	El Salto	Chapala
24 agosto del 2020	Ocotlán y La Barca	Se solicitó permiso por guardia
25 agosto del 2020	Juanacatlán	El Salto y Juanacatlán
27 agosto del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Santa Cruz de la Soledad	Ocotlán y La Barca
28 agosto del 2020	El Salto y Juanacatlán	Ixtlahuacán de los Membrillos y Santa Cruz de la Soledad
31 agosto del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán	Atequiza y Ocotlán

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

01 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja