



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	04/08/2020
Fecha Elab. Compro.	19/08/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0468 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 19 2020 9:09AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/08/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/08/2020	VIÁTICOS \$:	1,458.00	1,457.00	0.00	\$ 1.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	195,504.00 Km. / 196,587.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,083.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,780.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
<div>al del</div>							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00
							\$ VALES A REGRESAR :		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,457.00 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 1,457.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 1,458.00

SALDO \$ 1.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0468 / 2020

DEL DÍA: 04/08/2020 AL DÍA: 14/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

04 de agosto 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. los equipos que están quedando fuera de servicio ya no se van a reparar a no ser que sea necesario, esta planta está en periodo de ampliación con equipo totalmente nuevo y diferente al que se está operando en estos momentos.

05 de agosto 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. iniciaron con los trabajos en el cambio de sentido de los lixiviados de los lodos desaguados, no terminaron por problemas en las líneas eléctricas donde se conectaron para el equipo de soldar.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se continúan reportando la llegada de descargas de sangre del rastro municipal y de desechos lácteos de las diferentes descremadoras que existen en la cabecera municipal.

06 de agosto 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se han estado revisando las diferentes unidades de bombeo, se reporta que en la No.4 la planta de emergencia no trabaja debido a la falta de aceite ya que registra un código de baja presión. Con respecto a la planta aun no se han instalado varios equipos en el tren de tratamiento No.2 debido a que la grúa no puede entrar por la humedad en la zona.

07 de agosto 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

10 de agosto 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. reanudaron los trabajos en la línea de desaguado de lodos la cual quedo terminada, se dejan las indicaciones correspondientes para iniciar con el desaguado de los lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. aun no han dado noticias del estatus del equipo motriz que se mando reparar, lo cual solo trabajan dos de los de os tres clarificadores existentes.

11 de agosto 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

12 de agosto de 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se han estado presentando problemas en el equipo de desaguado de los lodos por falta de presión en la línea hidráulica de lavado de bandas por lo que se están revisando las causas

13 de agosto de 20

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. a inicio de la semana se reporta que el equipo soplador de desplazamiento positivo No.2 quedo fuera de operación por problemas mecánicos por lo que se le reporta al personal de la empresa CENTURY MANUFACTURERA para la revisión y reparación.

14 de agosto de 20

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta al organismo operador SIMAPA de Chapala una fuga de agua por taponamiento en la red de drenaje de la localidad.

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

04 de agosto 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. los equipos que están quedando fuera de servicio ya no se van a reparar a no ser que sea necesario, esta planta está en periodo de ampliación con equipo totalmente nuevo y diferente al que se está operando en estos momentos.

05 de agosto 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. iniciaron con los trabajos en el cambio de sentido de los lixiviados de los lodos desaguados, no terminaron por problemas en las líneas eléctricas donde se conectaron para el equipo de soldar.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se continúan reportando la llegada de descargas de sangre del rastro municipal y de desechos lácteos de las diferentes descremadoras que existen en la cabecera municipal.

06 de agosto 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se han estado revisando las diferentes unidades de bombeo, se reporta que en la No.4 la planta de emergencia no trabaja debido a la falta de aceite ya que registra un código de baja presión. Con respecto a la planta aun no se han instalado varios equipos en el tren de tratamiento No.2 debido a que la grúa no puede entrar por la humedad en la zona.

07 de agosto 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad. en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

10 de agosto 2020

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. reanudaron los trabajos en la línea de desaguado de lodos la cual quedo terminada, se dejan las indicaciones correspondientes para iniciar con el desaguado de los lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. aun no han dado noticias del estatus del equipo motriz que se mando reparar, lo cual solo trabajan dos de los de os tres clarificadores existentes.

11 de agosto 2020

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo

electromecánico y proceso.

12 de agosto de 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se han estado presentando problemas en el equipo de desaguado de los lodos por falta de presión en la línea hidráulica de lavado de bandas por lo que se están revisando las causas

13 de agosto de 20

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. a inicio de la semana se reporta que el equipo soplador de desplazamiento positivo No.2 quedo fuera de operación por problemas mecánicos por lo que se le reporta al personal de la empresa CENTURY MANUFACTURERA para la revisión y reparación.

14 de agosto de 20

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se reporta al organismo operador SIMAPA de Chapala una fuga de agua por taponamiento en la red de drenaje de la localidad.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0468 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juancastlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad		

RECIBOS DE GASOLINA
JOSÉ MADRIGAL GONZÁLEZ

44460

>>> Descarga FACTURAGAS, 1a APP para <<<

44460

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0468

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0468/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06 agosto del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán	Ocotlán
07 agosto del 2020	Santa Cruz de la Soledad	Ixtlahuacán de los Membrillos y Santa Cruz de la Soledad
10 agosto del 2020	Ocotlán y La Barca	Jamay y La Barca
12 agosto del 2020	Atequiza y Jamay	Atequiza y Ocotlán
13 agosto del 2020	Ocotlán	Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto
14 agosto del 2020	Santa Cruz de la Soledad y Ixtlahuacán de los Membrillos	Santa Cruz de la Soledad

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

[Firma]
Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTINEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 AGO. 2020

RECIBIDO

