



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/08/2020
Fecha Eleb. Compr.	01/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0504 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2020 8:53AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN			
19/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y CCHAPAL			
20/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO			
21/08/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO EN REVISION DE BOMBAS DE CARCAMO DE INFLUENTE DEL POBLADO SAN IGNACIO CERRO GORDO			
22/08/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ATIENDE CONTINGENCI EN PTAR DE JAMAY REVISION DE EQUIPO DE SEDIMENTADOR			
24/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
25/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO			
26/08/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
27/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
28/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA			
31/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/08/2020	VIÁTICOS \$:	2,611.00	2,958.00	0.00	\$ -347.00	TIPO/CILINDROS/REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

J. VENEGAS



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 SEP. 2020

RECIBIDO
Caja


EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 2,958.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00

SALDO \$ -347.00



COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVEDO MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0504/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de septiembre del 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0504/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 19/08/2020 PTAR la barca, 20/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad y san Nicolás de Ibarra, 27/08/2020 PTAR san Nicolás de Ibarra y el salto, 28/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad y Atequiza.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 19/08/2020 PTAR la barca y Chapala, 20/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad y el salto, 27/08/2020 PTAR Ocotlán, 28/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad y san Nicolás de Ibarra 22/08/2020 PTAR Jamay por contingencia en planta se saca viatico de almuerzo y comida día sábado : Estos días son los únicos que se modificaron el día

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLO LUIS ACEVES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre



J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0504 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Aido</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 <i>Martin Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlan	 21 Agosto - 20
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 <i>Martin Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2020 <i>Juan M. Ayanda</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 AGO. 2020 <i>Raul E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 <i>Raquel Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 <i>Raul E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0504 / 2020

DEL DÍA: 18/08/2020 AL DÍA: 31/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0504/2020 F

18/08/2020 se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se habilita arrancador de equipo de aeración N°1 por uno de planta Juanacatlan. PTAR Juanacatlan se desmonta arrancador para trasladarse a planta el salto y se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

19/08/2020 PTAR La barca se instala bomba de retorno de lodos N°1 recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta y se deja reductor de sedimentador N°2 en almacén de planta. PTAR Chapala por indicaciones de coordinador de zona me traslado a planta Chapala para recoger equipo de corte para trabajos en otra planta.

20/08/2020 PTAR Santa cruz de la soledad Se revisan y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instala bomba de retorno de lodos N°2 recién reparada que dando trabajando normal y a disposición de planta. PTAR El salto en coordinación con personal de century se instala equipo de aeración N°2 el cual queda operando normal y bajo observación de planta.

21/08/2020 se presta apoyo a municipio de san Ignacio cerro gordo en carcamo de bombeo revisando y dejando buen funcionamiento en sus bombas, pero se observa mal funcionamiento en tubería de conducción así a la planta lo cual se le informa al personal de ayuntamiento.

22/08/2020 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de sedimentador número N°1 donde se saca línea de cable de alimentación eléctrica de ductos para eliminar corto circuito se vuelven a colocar en su lugar y se prueba el funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando normalmente

24/08/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se desmonta motor de bomba barqueña número N°2 y se traslada a taller a reparación por mal funcionamiento, en carcamo número N°5 se saca bomba para revisión de impulsor retirando basura y se deja trabajando normal y en planta se instalan equipos mezcladores N°1 y 2 de zona anaerobia recién reparada quedan trabajando normal y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de natas y lavado de bandas

25/08/2020 PTAR la barca se instala reductor de sedimentador número N°2 y queda operando normalmente y a disposición de planta y se instala compresor de filtro banda quedando probando su funcionamiento y queda a disposición de planta y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de natas y retorno de lodos. PTAR el salto se revisa funcionamiento de equipos de aireación número N°2 el cual es correcto

26/08/2020 PTAR jamay en coordinación con camión grua se revisa cambio de cuatro lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra funcionamiento actual de polipastos manuales y eléctricos

27/08/2020 PTAR Ocotlan se habilita funcionamiento de bomba número 2 de carcamo número 1 donde se le cambio de arrancador de control por falla se queda operando con arrancador tención reducida y bajo observación de personal de planta y se desmonta bomba de lavado de bandas para revisor de impulsor lo cual se le retira basura quedando a disposición de planta con buena presión

28/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes correctos estables y equipo de aireación el resto de equipos trabajando normal. PTAR san Nicolas de Ibarra se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente el resto de equipos trabajando normal

31/08/2020 PTAR Ocotlan se revisan cárcamos del poblado los cuales sus equipos de bombeo trabajan normalmente en voltaje y amperaje y en planta equipos en funcionamiento trabajando normalmente en voltajes y amperajes

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0504/2020 F

18/08/2020 se asiste a oficina de la CEA para realización de oficios de comprobación y comisión. PTAR El salto se habilita arrancador de equipo de aeración N°1 por uno de planta Juanacatlan. PTAR Juanacatlan se desmonta arrancador para trasladarse a planta el salto y se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

19/08/2020 PTAR La barca se instala bomba de retorno de lodos N°1 recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta y se deja reductor de sedimentador N°2 en almacén de planta. PTAR Chapala por indicaciones de coordinador de zona me traslado a planta Chapala para recoger equipo de corte para trabajos en otra planta.

20/08/2020 PTAR Santa cruz de la soledad Se revisan y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instala bomba de retorno de lodos N°2 recién reparada que dando trabajando normal y a disposición de planta. PTAR El salto en coordinación con personal de century se instala equipo de aeracion N°2 el cual queda operando normal y bajo observación de planta.

21/08/2020 se presta apoyo a municipio de san Ignacio cerro gordo en carcamo de bombeo revisando y dejando buen funcionamiento en sus bombas, pero se observa mal funcionamiento en tubería de conducción así a la planta lo cual se le informa al personal de ayuntamiento.

22/08/2020 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de sedimentador número N°1 donde se saca línea de cable de alimentación eléctrica de ductos para eliminar corto circuito se vuelven a colocar en su lugar y se prueba el funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando normalmente

24/08/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se desmonta motor de bomba barqueña número N°2 y se traslada a taller a reparación por mal funcionamiento, en carcamo número N°5 se saca bomba para revisión de impulsor retirando basura y se deja trabajando normal y en planta se instalan equipos mezcladores N°1 y 2 de zona anaerobia recién reparada quedan trabajando normal y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de natas y lavado de bandas


25/08/2020 PTAR la barca se instala reductor de sedimentador número N°2 y queda operando normalmente y a disposición de planta y se instala compresor de filtro banda quedando probando su funcionamiento y queda a disposición de planta y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de natas y retorno de lodos. PTAR el salto se revisa funcionamiento de equipos de aireación número N°2 el cual es correcto

26/08/2020 PTAR jamay en coordinación con camión grua se revisa cambio de cuatro lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra funcionamiento actual de polipastos manuales y eléctricos

27/08/2020 PTAR Ocotlan se habilita funcionamiento de bomba número 2 de carcamo número 1 donde se le cambio de arrancador de control por falla se queda operando con arrancador tención reducida y bajo observación de personal de planta y se desmonta bomba de lavado de bandas para revisor de impulsor lo cual se le retira basura quedando a disposición de planta con buena presión

28/08/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes correctos estables y equipo de aireación el resto de equipos trabajando normal. PTAR san Nicolas de Ibarra se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente el resto de equipos trabajando normal

31/08/2020 PTAR Ocotlan se revisan cárcamos del poblado los cuales sus equipos de bombeo trabajan normalmente en voltaje y amperaje y en planta equipos en funcionamiento trabajando normalmente en voltajes y amperajes

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the word "VERIFICAS" in a stylized font. To the left of the signature, there is a large handwritten 'X' mark.