



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	19/08/2020
Fecha Elib. Compro.	01/09/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0509 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2020 10:37AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA				
20/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA				
21/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
24/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
25/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
26/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
27/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
28/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ESTACION DE BOMBEO LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
31/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD:	-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESAS Y POZO PROFUNDOS PARA LA GENERACION DEL 4TO TRIMESTRE DE 2020, PARA EL COBRO DE LOS SEVICIOS DE AGUA POTABLE				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/08/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	224,657.00 Km. / 225,060.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	403.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

(CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$0.00

COMISIONADO
PASLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Revisor de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0509 / 2020

DEL DÍA: 19/08/2020 AL DÍA: 31/08/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

19 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo No. 1 del Parque Industrial El Salto

20 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto al predio donde se ubica el pozo profundo no. 2 de IBM

21 de Agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

24 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

25 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al Parque Industrial El Salto, se checa funcionamiento del automatico de la bomba y de la dosificación de cloro.

26 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 1:00pm y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

27 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 7:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el cobro de los servicios de agua a las empresas con adeudo.

28 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 6:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

10psi.

31 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se toma la lectura mensual y bimestral a las empresas del Parque Industrial El Salto, para la generación del 4to bimestre 2020 y de los 3 pozos profundos en operación.

OBSERVACIONES

19 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo No. 1 del Parque Industrial El Salto

20 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto al predio donde se ubica el pozo profundo no. 2 de IBM

21 de Agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

24 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 8:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

25 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:46pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al Parque Industrial El Salto, se checa funcionamiento del automatico de la bomba y de la dosificación de cloro.

26 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 1:00pm y se apaga a las 8:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

27 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 7:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el cobro de los servicios de agua a las empresas con adeudo.

28 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 6:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

31 de agosto 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 5:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se toma la lectura mensual y bimestral a las empresas del Parque Industrial El Salto, para la generación del 4to bimestre 2020 y de los 3 pozos profundos en operación.

IMPORTES

MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$ 1,475,094.54
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: \$ 41,628.36
SALDO: \$ 1,030,466.18
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN: \$ 0.00
APLICACIÓN DE RETENCIÓN: \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 1,030,466.18
I.V.A. 10%: \$ 103,046.62
TOTAL: \$ 1,133,512.80

RETENCIÓN 2 AL MILAR: \$ 0.00
RETENCIÓN 2 AL MILAR: \$ 7,360.47
RETENCIÓN 2% FONDO DE GARANTÍA: \$ 0.00
OTRAS RETENCIONES: \$ 0.00
NETO A PAGAR: \$ 1,133,512.80

NETO A PAGAR (CON LETRA): UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Héctor Gabriel Galindo Salazar
Aprobado Legal
RFC: TAC 071227 N38

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0509 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>




[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0509 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: 19/08/20 Hora: 17:32</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: 25/08/20 Hora: 17:05</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: 31/08/20 Hora: 16:27</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 20/08/20 Hora: 08:14</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 26/08/20 Hora: 08:13</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 01/09/20 Hora: 08:14</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular MICA 100</p> <p>Fecha: 20/08/20 Hora: 17:00</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular A. Cruz</p> <p>Fecha: 26/08/20 Hora: 16:42</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 24/08/20 Hora: 08:37</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 27/08/20 Hora: 08:15</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular A. Cruz</p> <p>Fecha: 29/08/20 Hora: 15:51</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: 27/08/20 Hora: 16:16</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular B4</p> <p>Fecha: 25/08/20 Hora: 08:11</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: 31/08/20 Hora: 08:43</p>

[Handwritten signature]