



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



FECHA PARA ANULAR	04/08/2020
FECHA PARA PAGAR	18/08/2020
NÚMERO DE OFICIO	SPTAR / C-0469 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 18 2020 8:36AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANAR		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS (Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja)	
-------------------	---	---	--

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA	
---	--

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
-------	-----------	----------	--------	------	-----------

04/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN			

05/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE CHAPALA			

06/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

07/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

10/08/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			

11/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			

12/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

13/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO			

14/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			

17/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO + PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIATICO	2,611.00	2,787.00	0.00	\$ -176.00	TIPYACOLINORDOYREND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPYACOLINORDOYREND	Ford / 2007	
DIAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPYACOLINORDOYREND	112,933.00 Km. / 114,621.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	RENTA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPYACOLINORDOYREND	1,688.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPYACOLINORDOYREND	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				TIPYACOLINORDOYREND	0 + 0 + 0 = 0	
PROYECTO COMPROBACION						TIPYACOLINORDOYREND	3,590.00	
JUST. VALES EXCE						TIPYACOLINORDOYREND	0.00	
						TIPYACOLINORDOYREND	0.00 - 0.00	
						TIPYACOLINORDOYREND	0.00	
						TIPYACOLINORDOYREND	0.00	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS UNOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,787.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00
SALDO \$ -176.00


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Subdirector de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL GN	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0469 / 2020
DEL DÍA 04/08/2020 AL DÍA 17/08/2020	

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 04-AGOSTO-20 HASTA EL DÍA 17-AGOSTO-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0469/2020F.

04-AGOSTO-20. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar del Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de clarificadores y sedimentadores.

05-AGOSTO-2020. En ptar de Chápala se instala bomba no.2 de cárcamo de influente con polipasto manual, previamente se recogió de taller en GDL y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta.

06-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodo, los 4 equipos instalados operan sin problema, se desmonta compresor de filtro banda y se traslada a taller para reparación, se habilita botonera de bomba no.1 de inyección de polímero y ahora acciona desde gabinete principal y de pie de motor, se realiza cambio de hule estrella en acoplamiento de moto reductor de sedimentador no.1 y queda operando normal.

07-AGOSTO-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo desmontando la no.1 y se traslada a taller por mal funcionamiento, el mezclador de reactor opera sin problema. En ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se instala reductor en sedimentador y se deja operando bajo observación de personal de planta en turno, previamente se recogió de taller en GDL.

10-AGOSTO-2020. En ptar de Jamay se auxilia con conexiones eléctricas a personal de constructora Becerra en cambio de tubería de desagüe de filtro banda, y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo t cavidad progresiva.

11-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores de reactor biológico, los 4 equipos instalados operan sin problema. También se visita Cárcamos no.1, no.3, no.4 y no.5 a revisar equipos de bombeo en operación.

12-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloración, se pretendía instalar bomba no.1 de sistema de retorno de lodos pero se observa que presenta escurrimiento de aceite por el impulsor lo cual se reporta a taller y se recibe la indicación de regresar el equipo por garantía.

13-AGOSTO-2020. En ptar de El Salto se revisa arrancador para equipo de aeración no.1 y se le cambia contactor principal pero al no ser mismo modelo no acciona por lo que queda fuera de servicio. En ptar de La Barca se deja bomba sumergible hidrostal correspondiente a equipo no.1 de retorno de lodos para su posterior instalación.

14-AGOSTO2020. En ptar de Ocotlán se instala bomba de pared en reactor biológico, queda operando consumiendo promedio de 13 amp y bajo observación de personal de planta en turno, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

17-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para equipos de aeración no.3 y no.4 de reactor no.1, ambos equipos son revisados encontrando corto circuito eléctrico en caja de conexiones el cual es eliminado y quedan operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. También se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y de retorno de lodos.



OBSERVACIONES


ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 04-AGOSTO-20 HASTA EL DÍA 17-AGOSTO-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0469/2020F.

04-AGOSTO-20. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar del Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de clarificadores y sedimentadores.

05-AGOSTO-2020. En ptar de Chápala se instala bomba no.2 de cárcamo de influente con polipasto manual, previamente se recogió de taller en GDL y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta.

06-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de digestor de lodo, los 4 equipos instalados operan sin problema, se desmonta compresor de filtro banda y se traslada a taller para reparación, se habilita botonera de bomba no.1 de inyección de polímero y ahora acciona desde gabinete principal y de pie de motor, se realiza cambio de hule estrella en acoplamiento de moto reductor de sedimentador no.1 y queda operando normal.

07-AGOSTO-2020. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo



desmontando la no.1 y se traslada a taller por mal funcionamiento, el mezclador de reactor opera sin problema. En ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se instala reductor en sedimentador y se deja operando bajo observación de personal de planta en turno, previamente se recogió de taller en GDL.

10-AGOSTO-2020. En ptar de Jamay se auxilia con conexiones eléctricas a personal de constructora Becerra en cambio de tubería de desagüe de filtro banda, y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo t cavidad progresiva.

11-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores de reactor biológico, los 4 equipos instalados operan sin problema. También se visita Cárcamos no.1, no.3, no.4 y no.5 a revisar equipos de bombeo en operación.

12-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloración, se pretendía instalar bomba no.1 de sistema de retorno de lodos pero se observa que presenta escurrimiento de aceite por el impulsor lo cual se reporta a taller y se recibe la indicación de regresar el equipo por garantía.

13-AGOSTO-2020. En ptar de El Salto se revisa arrancador para equipo de aeración no.1 y se le cambia contactor principal pero al no ser mismo modelo no acciona por lo que queda fuera de servicio. En ptar de La Barca se deja bomba sumergible hidrostral correspondiente a equipo no.1 de retorno de lodos para su posterior instalación.

14-AGOSTO2020. En ptar de Ocotlán se instala bomba de pared en reactor biológico, queda operando consumiendo promedio de 13 amp y bajo observación de personal de planta en turno, las actividades fueron en coordinación con camión grúa.

17-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para equipos de aeración no.3 y no.4 de reactor no.1, ambos equipos son revisados encontrando corto circuito eléctrico en caja de conexiones el cual es eliminado y quedan operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. También se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y de retorno de lodos.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0469 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Aida</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2020 <i>Guillermo Vázquez N</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 04/08/20 Hora: 11:20	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 AGO. 2020 <i>Raúl E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2020 <i>J. Antonio Ascencio Z.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 AGO. 2020 <i>Guillermo Vázquez N</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 AGO. 2020 <i>Raúl E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 AGO. 2020 <i>Arbuita B.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

>>> descarga FACTURKIAS, la APP para iOS
>>> facturar donde sea y cuando sea! >>>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0469/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de Agosto 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0469/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: .11-08-20. Ptars De San Nicolás De Ibarra y Atéquiza.12-08-20. Ptar de Ocotlán.13-08-20. Ptar de La Barca. 14-08-20. Ptars de Jamay, El Salto Y Juanacatlán. 17-08-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 11-08-20. Ptar de Ocotlán.12-08-20. Ptar de La Barca. 13-08-20. Ptars El Salto y La Barca.14-08-20. Ptar de Ocotlán.17-08-20. Ptar de La Barca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

