



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Reg. Anticipo	14/12/2020
Fecha Elib. Compro.	06/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0768 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 9:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/12/2020	MUNICIPIO Tuxtepec \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/12/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/12/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PTAR DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	16/12/2020	VIATICOS \$	1,867.00	1,978.00	0.00	\$ -111.00	TIPO/CILINDROS / REND. # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO Sin unidad. /
DIA(S) COMISION	7	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	24/12/2020	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXPENIENTE + GAS COMPROB. 0 + 0 + 0 = 0
ODOMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS 0.00
							\$ VALES A REGRESAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,867.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,978.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,867.00
SALDO \$ 111.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA/COMPROBACION COMISION
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res de Tesorería

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Agua Jalisco

06 ENE 2021

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0768 / 2020

DEL DÍA: 16/12/2020 AL DÍA: 24/12/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

16/12/2020

SAN LUIS SOYATLAN

SE REALIZO APOYO PARA REVISION A LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE LA PLANTA DEL TEPEHUAJE.

JOCOTEPEC

SE QUITO POSTE DE LINEA DE ILUMINACION DEL ALUMBRADO EXTERIOR PARA INSTALARCE EN OTRO LUGAR CON APOYO DE CAMION GRUA.

17/12/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE SACA BOMBA NABOHI DE 5HP CON POLIPASTO DE CADENA EN EL CARCAMO N°2 DE RETORNO DE LODOS Y SE ENCONTRO DAÑADA SE LLEVA ATALLER PARA SU REPARACION ASI MISMO SE INSTALO EN SU LUGAR BOMBA DE 3 HP NABOHI EN EL CARCAMO DE RETORNO DE LODOS.

18/12/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE

21/12/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE QUEDAN TRABAJANDO NORMAL.

22/12/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE DEJA CUBETA DE ACEITE NUEVA PARA FILTRO BANDA MEXLUB HIDRAULICA DTH 300 SE LLENA DEPOSITO DE ACEITE PARA PONER A TRABAJAR FILTRO BANDA, SE REPARA FUGA DE AGUA DE MANGUERA ANILLADA CON SU TUBERIA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

CHAPALA

SE REVISO EL SOPLADOR N°1 QUEDA FUERA DE SERVICIO SE ESCUCHA RUIDO EN EL SOPLADOR N°1 SE AVISARA A CENTURY TALLER PARA QUE LE MANTENIMIENTO.

23/12/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE REVISO EL REGULADOR DE VOLTAJE DEL MEDIDOR DE FLUJO.

24/12/2020

CHAPALA

SE QUITA COPLER DEL SOPLADOR N°1 DEL MOTOR DE 60 HP PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL MOTOR ASI MISMO SE ENGRASO SU MOTOR.

OBSERVACIONES

AGUA DE MANGUERA ANILLADA CON SU TUBERIA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

CHAPALA

SE REVISO EL SOPLADOR N°1 QUEDA FUERA DE SERVICIO SE ESCUCHA RUIDO EN EL SOPLADOR N°1 SE AVISARA A CENTURY TALLER PARA QUE LE MANTENIMIENTO.

23/12/2020


TIZAPAN EL ALTO

SE REVISO EL REGULADOR DE VOLTAJE DEL MEDIDOR DE FLUJO.

24/12/2020

CHAPALA

SE QUITA COPLE DEL SOPLADOR N°1 DEL MOTOR DE 60 HP PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL MOTOR ASI MISMO SE ENGRASO SU MOTOR.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0768 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 DIC. 2020 <i>Jesús Valente C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepes	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 DIC. 2020 <i>Papael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
	

Josue J. R. R.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 ENE. 2021

RECIBIDO

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

Oficio: SPTAR/C-0768-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de enero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-768/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0768-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
16-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y JOCOTEPEC
18-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TUXCUECA	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN
21-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	PTAR DE SAN JUAN COSALA
22-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
23-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EL CHANTE	PTRA DE TIZAPAN EL ALTO
24-12-2020	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	PTRA DE EL CHANTE



Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU
IGUALDAD SALARIAL"