



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/12/2020
Fecha Elab. Compro.	15/12/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0749 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 15 2020 8:08AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEADE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO			
02/12/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
03/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA			
04/12/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
07/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN			
08/12/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
09/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
10/12/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
11/12/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
14/12/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/12/2020	VIÁTICOS \$:	2,477.00	2,678.00	0.00	\$ -201.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	126,065.00 Km. / 127,218.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,153.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,810.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,477.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


RECIBIDO


Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,678.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,477.00
SALDO	\$ -201.00


COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Rentas de tratamiento de Aguas Reseña de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0749/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0749/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:

04/12/2020 PTAR jamay, 07/12/2020 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos, 08/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad, 09/12/2020 PTAR Ocotlan, 10/12/2020 PTAR La barca, 11/12/2020 PTAR Jamay, 14/12/2020 PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

04/12/2020 PTAR La barca, 07/12/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra y Juanacatlan, 08/12/2020 PTAR Jamay, 09/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad, 10/12/2020 PTAR Ocotlan, 11/12/2020 PTAR La barca, 14/12/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra: estos días son los únicos que se modificaron

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



**"2020 AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL**

c c p subdirector y/o Director. Presente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0749 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 DIC. 2020 <i>Ardo</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 DIC. 2020 <i>ALEJANDRO VAZQUEZ T.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 DIC. 2020 <i>S. Antonio Ascencio Z.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 DIC. 2020 <i>ADRIANO B. R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 DIC. 2020 <i>Gerardo Hernandez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 DIC. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 DIC. 2020 <i>Gerardo Hernandez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0749 / 2020

DEL DÍA: 01/12/2020 AL DÍA: 14/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0749/2020 F

01/12/2020 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de reactor biológico.

02/12/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, lavado de bandas, de equipos de aeración de reactor biológico y digestor de lodos y bombas de carcamo de influente N°1

03/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeración de reactor biológico, voltajes en planta y alumbrado exterior. PTAR San Nicolas de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

04/12/2020 PTAR La barca se instala reductor primario en sedimentador N°2 y reductor secundario en espesador de lodos ambos equipos quedan trabajando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y espesador de lodos.

07/12/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba de riego N°2 a la cual se le encontró dañado los baleros y sello mecánico se desmonta para trasladarse a taller a reparación, y se les pone hilo grafitado a bombas de retorno de lodos que dando sin fugas de lodo. PTAR Juanacatlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°1.

08/12/2020 PTAR Jamay se revisan y registran equipos de sedimentadores y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

09/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan niveles de aceite de bombas barqueñas y sopladores se hacen ajuste en bomba de retorno de lodos quedando a disposición el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

10/12/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo N°5 para revisión de impulsor retirando basura acumulada y revisión general de la misma se coloca en su lugar y queda trabajando normal y se verifica funcionamiento de bombas de cárcamos de influente de los demás cárcamos del poblado y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal.

11/12/2020 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de filtro banda, compresor el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

14/12/2020 PATR San Nicolas de Ibarra se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba N°2 de carcamo de influente a la cual se saca con polipasto manual y se revisa impulsor retirando basura acumulada se vuelve a colocar en su lugar y queda trabajando normal las otras dos bombas trabajan normales.

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0749/2020 F

01/12/2020 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de reactor biológico.

02/12/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, lavado de bandas, de equipos de aeración de reactor biológico y digestor de lodos y bombas de carcamo de influente N°1

03/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeración de reactor biológico, voltajes en planta y alumbrado exterior. PTAR San Nicolas de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

04/12/2020 PTAR La barca se instala reductor primario en sedimentador N°2 y reductor secundario en espesador de lodos ambos equipos quedan trabajando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y espesador de lodos.

07/12/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba de riego N°2 a la cual se le encontró dañado los baleros y sello mecánico se desmonta para trasladarse a taller a reparación, y se les pone hilo grafitado a bombas de retorno de lodos que dando sin fugas de lodo. PTAR Juanacatlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°1.

08/12/2020 PTAR Jamay se revisan y registran equipos de sedimentadores y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.


09/12/2020 PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan niveles de aceite de bombas barqueñas y sopladores se hacen ajuste en bomba de retorno

de lodos quedando a disposición el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

10/12/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo N°5 para revisión de impulsor retirando basura acumulada y revisión general de la misma se coloca en su lugar y queda trabajando normal y se verifica funcionamiento de bombas de cárcamos de influente de los demás cárcamos del poblado y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal.

11/12/2020 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de filtro banda, compresor el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal.

14/12/2020 PATR San Nicolas de Ibarra se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba N°2 de carcamo de influente a la cual se saca con polipasto manual y se revisa impulsor retirando basura acumulada se vuelve a colocar en su lugar y queda trabajando normal las otras dos bombas trabajan normales.



65727420

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

[illegible]

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000339
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 126794
 RENDIM. : 2.18 Kms/Lts
 SALDO :\$0.00

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS
DEL MES EN CURSO EN:
www.gaxsa.com.mx