



Fecha Pago Anticipo	30/11/2020
Fecha Elab. Compro.	15/12/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0746 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/12/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA. VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/11/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	230,638.00 Km. / 231,178.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	540.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	150.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00

SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO GONZALEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesorería	 REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0746 / 2020

DEL DÍA: 30/11/2020 AL DÍA: 14/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se realiza la toma de la lectura mensual a las empresas del Parque Industrial El Salto del mes de noviembre 2020. Toma de la lectura mensual a los 3 pozos profundos en operación.

01 de diciembre

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

02 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:00pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

03 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

04 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

09 de diciembre 2020



Se instala equipo de cloracion nueva de la marca milton roy, en el pozo no.3 de samnina sci-16, para continuar con el proceso de cloracion según la nom-127. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

10 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

11 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

14 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

OBSERVACIONES:

30 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se realiza la toma de la lectura mensual a las empresas del Parque Industrial El Salto del mes de noviembre 2020. Toma de la lectura mensual a los 3 pozos profundos en operación.

01 de diciembre

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.


02 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:00pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

03 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

04 de diciembre 2020



Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

09 de diciembre 2020

Se instala equipo de cloracion nueva de la marca milton roy, en el pozo no.3 de samnina sci-16, para continuar con el proceso de cloracion según la nom-127. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

10 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

11 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

14 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.




















231,178 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0746 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 11/12/20 Hora: 7:12	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 08-DIC-20 Hora: 08:11	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 14/12/20 Hora: 8:33
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 21/12/20 Hora: 17:20	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 8/12/20 Hora: 16:30	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 17:50 Hora: 14/12/20
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 21/12/20 Hora: 8:08	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 09-DIC-20 Hora: 08:08	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 15-DIC-20 Hora: 08:09
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 2/12/20 Hora: 10:55	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 09/12/20 Hora: 16:38	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 03-DIC-20 Hora: 08:11	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 10-DIC-20 Hora: 08:12	
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 03/12/20 Hora: 16:26	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 10/12/20 Hora: 17:25	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0746 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 DIC. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto

Fecha y hora de impresión: Dec 15 2020 8:40AM
 N° de Oficio: SPTAR / C-0746 / 2020
 Página: 3