



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/12/2020
Fecha Elab. Compro.	05/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0782 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 12:42PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

18/12/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--

MUNICIPIO	GD: (1)	GASOLINA	JUS EXCE HOSP	
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			

22/12/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--

MUNICIPIO	GD: (1)	GASOLINA	JUS EXCE HOSP	
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GUARDIA POR VACACIONES			

23/12/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--

MUNICIPIO	GD: (1)	GASOLINA	JUS EXCE HOSP	
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GUARDIA POR VACACIONES			

29/12/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--

MUNICIPIO	GD: (1)	GASOLINA	JUS EXCE HOSP	
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GUARDIA POR VACACIONES			

30/12/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--

MUNICIPIO	GD: (1)	GASOLINA	JUS EXCE HOSP	
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION. SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GUARDIA POR VACACIONES			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/12/2020	VIATIGOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	232,105.00 Km. / 232,414.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/12/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	309.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	AUTORIZA COMPROBACION COMISION VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ URBANO Cajero en Jefe de Tesoreria	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0782 / 2020

DEL DÍA: 18/12/2020 AL DÍA: 30/12/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIO LA COMISION.

18 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

22 de diciembre 2020.

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

23 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 11am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

29 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 11am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

30 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Toma de la lectura bimestral y mensual a los micromedidores de las empresas del Parque Industrial El Salto y a los 3 pozos profundos en operación, para el pago de la extraccion del agua subterranea, que corresponde al 4to trimestre 2020.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION.

18 de diciembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

22 de diciembre 2020.

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y

apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

23 de diciembre 2020

Supervisión del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 11am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

29 de diciembre 2020

Supervisión del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 11am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

30 de diciembre 2020

Supervisión del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Toma de la lectura bimestral y mensual a los micromedidores de las empresas del Parque Industrial El Salto y a los 3 pozos profundos en operación, para el pago de la extracción del agua subterránea, que corresponde al 4to trimestre 2020.





262,414 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0782 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>ENTRADA</b> 1626 Almacén Vehicular 18/12/20 Fecha: <u>18/12/20</u> Hora: <u>8:28</u>	 <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Martín L. Fecha: <u>29/12/20</u> Hora: <u>8:28</u>
 <b>SALIDA</b> 853 Almacén Vehicular 22/12/20 Fecha: <u>22/12/20</u> Hora: <u>18:18</u>	 <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Martín L. Fecha: <u>29/12/20</u> Hora: <u>18:18</u>
 <b>ENTRADA</b> 1626 Almacén Vehicular 22/12/20 Fecha: <u>22/12/20</u> Hora: <u>18:18</u>	 <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Martín L. Fecha: <u>30/12/20</u> Hora: <u>7:21</u>
 <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Martín L. Fecha: <u>23/12/20</u> Hora: <u>8:28</u>	 <b>ENTRADA</b> 1524 Almacén Vehicular 30/12/20 Fecha: <u>30/12/20</u> Hora: <u>18:18</u>
 <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Martín L. Fecha: <u>23/12/20</u> Hora: <u>14:35</u>	 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 18 DIC. 2020
	 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 22 DIC. 2020

Yalisco  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dic 18 2020 9:26 AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0782 / 2020

Página: 2