



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	21/01/2020
Fecha Elab. Compro.	04/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0043 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 12:19PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO		COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	-COBRO A LAS EMPRESAS CON PAGO PENDIENTE DE COBRO DE BIMSTRES ATRASADOS, EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
22/01/2020	MUNICIPIO	San Juan de los Lagos \$ 109.00		San Juan de los Lagos \$ 196.00	San Juan de los Lagos \$ 109.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA LA ENTREGA RECEPCION PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.Y SANAMIENTO			
23/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	-TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
27/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	-VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDOS NO. 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
28/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	- SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
29/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	- SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
30/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LOS MICROMEDIDORES DE FLUJO DE LA EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, TOMA DE LA LECTURA SEMANAL A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/01/2020	VIÁTICOS	0.00	414.00	0.00	\$ -414.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN	7	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	216,047.00 Km. / 216,623.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	30/01/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	576.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	290.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 414.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 414.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2020

DEL DÍA: 21/01/2020 AL DÍA: 30/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21 de enero de 2020

Visita técnica al pozo profundo no, 1 del Parque Industrial El Salto, para revisión de los niveles de cloración y del sistema automático del pozo.

22 de enero de 2020

Se tiene visita técnica al sistema de tratamiento de aguas residuales del parque industrial de Colinas de Lago, en el Municipio de Lagos de Moreno y a los dos pozos profundos para revisar algunos parámetros y también se revisa la cisterna para comenzar a operar. Después de tiene una reunión con la presidencia del Lagos de Moreno, para la entrega recepción de la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que se le otorgaría a las empresas establecidas en el Fraccionamiento.

23 de enero de 2020

Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación de la zona del parque industrial el salto, cobro a las empresas con adeudo atrasado por la prestación del servicio del agua.

24 de enero de 2020

Se hace la entrega de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, ya que se llevo a cabo la reparación sufrida por el daño en la caracasa. El día lunes se hará la instalación del equipo de bombeo por parte de la cuadrilla de mantenimiento.

27 de enero de 2020

Se realiza la instalación de la bomba sumergible de 70HP, de la marca hidrostal del cárcamo de la Alameda, quedando en operación alrededor de las 6:15pm hasta alas 9pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

28 de enero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 12:15pm y se apaga a las 3.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

29 de enero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30pm y se apaga a las 12.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se recibe reporte que presenta falla en el mecanismo de un micro medidor de flujo de 1 pulgada de diámetro de la empresa BorgWarner, se reemplazara el ramal que va el medidor.

30 de enero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30pm y se apaga a las 12.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma de la lectura mensual a los micromedidores de flujo de las empresas del Parque Industrial El Salto. Muestreo mensual a los tres pozos profundos

para conocer la calidad de agua que se les suministra a las empresas y cumplir con la nom-127.

NOTA: NO SE RECABAN SELLOS DE LA VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS DE MORENO, SOLO SE REVISAN LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. ADEMÁS SOLO VOY DE ACOMPAÑANTE DEL SUBDIRECTOR DE PTAR BIOL LUIS ACEVES MARTINEZ

OBSERVACIONES:

21 de enero de 2020

Visita técnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto, para revisión de los niveles de cloración y del sistema automático del pozo.

22 de enero de 2020

Se tiene visita técnica al sistema de tratamiento de aguas residuales del parque industrial de Colinas de Lago, en el Municipio de Lagos de Moreno y a los dos pozos profundos para revisar algunos parámetros y también se revisa la cisterna para comenzar a operar. Después de tener una reunión con la presidencia del Lagos de Moreno, para la entrega recepción de la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que se le otorgaría a las empresas establecidas en el Fraccionamiento.

23 de enero de 2020

Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación de la zona del parque industrial el salto, cobro a las empresas con adeudo atrasado por la prestación del servicio del agua.

24 de enero de 2020

Se hace la entrega de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, ya que se llevo a cabo la reparación sufrida por el daño en la caracasa. El día lunes se hará la instalación del equipo de bombeo por parte de la cuadrilla de mantenimiento.

27 de enero de 2020

Se realiza la instalación de la bomba sumergible de 70HP, de la marca hidrostral del cárcamo de la Alameda, quedando en operación alrededor de las 6:15pm hasta las 9pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

28 de enero de 2020


Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 12:15pm y se apaga a las 3.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

29 de enero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30pm y se apaga a las 12.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se recibe reporte que presenta falla en el mecanismo de un micro medidor de flujo de 1 pulgada de diámetro de la empresa BorgWarner, se reemplazara el ramal que va el medidor.

30 de enero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30pm y se apaga a las 12.25pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma de la lectura mensual a los micromedidores de flujo de las empresas del Parque Industrial El Salto. Muestreo mensual a los tres pozos profundos para conocer la calidad de agua que se les suministra a las empresas y cumplir con la nom-127.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. Torres', is located in the upper right quadrant of the page.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



* 22/Enero/2020, Se realiza la visita al Parque Industrial de "Colinas de Lagos". En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. No se recibe sello.



[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 21/01/20 Hora: 11:24



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 24/01/20 Hora: 07:54



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 29-01-20 Hora: 08:00



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 21-01-2020 Hora: 17:16



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 24-01-2020 Hora: 15:21



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 29-01-20 Hora: 16:23



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 22/01/20 Hora: 07:29



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 27/01/20 Hora: 9:25



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 30-01-20 Hora: 07:56



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 22/01/20 Hora: 11:30



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 27-01-2020 Hora: 18:54



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 30-01-20 Hora: 16:14



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 23/01/20 Hora: 08:05



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 28-01-20 Hora: 07:57



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 23-01-2020 Hora: 15:53



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

28-01-20 18:32



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DSOPTAR-SDPTAR/0043/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 De Febrero 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0043-2020F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se eliminaron los siguientes días:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
22-01-2020	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	-VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, PARA LA ENTEGA RECEPCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

