

Fecha Pago Anticipo	10/01/2020
Fecha Elab. Compro	24/01/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0017 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 24 2020 10:55AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS Comprobación Autorizada por Liquidación Cui
-------------------	---	--

FECHA	MUNICIPIO	Sin Desayuno.	Chapala	Sin Cena.	Sin Hospedaje.
10/01/2020	GD: (1)	0.00	0.00	0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
12/01/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				
16/01/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
17/01/2020	Tizapán el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAN EL ALTO				
21/01/2020	Tuxcueca	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN				
22/01/2020	Tizapán el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO				
23/01/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP.		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA: 10/01/2020	VIATOS \$	3,322.00	1,911.00	0.00	\$ 1,411.00	TIPO / CLINDROS / REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISION: 7	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 23/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISION
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDES EN COMPRO 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR REGRESO 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
						VALES MANIOBRAS 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
						VALES A REGRESAR 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,322.00 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,911.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,322.00
SALDO \$ 1,411.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CA

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0017 / 2020

DEL DÍA: 10/01/2020 AL DÍA: 23/01/2020

RESULTADO DE LA COMISION

10/01/2020

CHAPALA

MANTENIMIENTO A CRIBA MECANICA (LUBRICACION), REVISION A BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LAVADO DE BANDAS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

12/01/2020

JOCOTEPEC

REVISION A BOMBAS °1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE SACO Y SE LIMPIO SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

16/01/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE LLEVA BOMBA DEL CARCAMO INFLUENTE DE SAN ANTONIO TD22515 POR GARANTIA A TALLER, REVISION GENERAL.

17/01/2020

TIZAN EL ALTO

SE DIO APOYO PARA TRANSPORTE PARA LAS MANIOBRAS DE INSTALACION UNA BOMBA SUMERGIBLE EN REACTOR BIOLOGICO PARA ACHIQUE Y REPACION DE LINEAS DE AIRE DIFUSORES.

21/01/2020

SAN LUIS SOYATLAN

AUDITORIA EXTERNA DE LA ISO.

22/01/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE EMPIEZA A REVISAR MATERIAL Y EQUIPO QUE SE NECESITA PARA LA REPARACION DE LINEA DE AIRE DE TANQUE REACTORES BIOLOGICOS.

23/01/2020

EL CHANTE

REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, ALJIBE, CLORO, ALUMBRADO EXTERIOR.

OBSERVACIONES

10/01/2020

CHAPALA

MANTENIMIENTO A CRIBA MECANICA (LUBRICACION), REVISION A BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LAVADO DE BANDAS, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR.

12/01/2020

JOCOTEPEC

REVISION A BOMBAS °1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE SACO Y SE LIMPIO SU IMPULSOR OBSTRUCCION DE BASURA.

16/01/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE LLEVA BOMBA DEL CARCAMO INFLUENTE DE SAN ANTONIO TD22515 POR GARANTIA A TALLER, REVISION GENERAL.

17/01/2020

TIZAN EL ALTO

SE DIO APOYO PARA TRANSPORTE PARA LAS MANIOBRAS DE INSTALACION UNA BOMBA SUMERGIBLE EN REACTOR BIOLOGICO PARA ACHIQUE Y REPACION DE LINEAS DE AIRE DIFUSORES.

21/01/2020

SAN LUIS SOYATLAN

AUDITORIA EXTERNA DE LA ISO.

22/01/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE EMPIEZA A REVISAR MATERIAL Y EQUIPO QUE SE NECESITA PARA LA REPARACION DE LINEA DE AIRE DE TANQUE REACTORES BIOLOGICOS.

23/01/2020

EL CHANTE







REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, ALJIBE, CLORO, ALUMBRADO EXTERIOR.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/A

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0017 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISTA

SELECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 ENE. 2020 <i>Miguel Madrigal Celer</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ENE. 2020 <i>Maria Elena</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>María Elena</i> 16 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO <i>Ramón S. S. S.</i> PTAR DE EL CHANTE</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 ENE. 2020 <i>Maria Elena</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	

Josue Felipe Rodriguez Rodriguez SpTAR/00017/2020/E



[Signature]



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/0017/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco a 24-ENERO del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0017/2020 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado se modificó la comisión SPTAR/C-0017/2020 F por el motivo de estos cambios es la importancia de atender las PTAR de la Zona Lago y el interior del Estado de Jalisco.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
10-01-2020	PTAR CHAPALA	PTAR CHAPALA
12-01-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR JOCOTEPEC
13-14-15	PERMISO POR VACACIONES	PERMISO POR VACACIONES
16-01-2020	PTAR SAN LUIS SOYATLAN	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN
P17-01-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR TIZAPAN EL ALTO
20-01-2020	PTAR EL CHANTE	OFICINAS FRANCIA
21-01-2020	PTAR SAN JUAN COSALA	PTAR TIZAN EL ALTO
22-01-2020	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN	PTAR TIZAPAN EL ALTO
23-01-2020	PTAR CHAPALA	PTAR CHANTE
24-01-2020	PTAR JOCOTEPEC	OFICINAS DE FRANCIA COMPROVACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del oficio arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 ENE. 2020

RECIBIDO
Caja

