



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	18/02/2020
Fecha Elab. Compro.	02/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0125 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2020 8:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA DE CARACTER TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LÑA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MPIO DE PONCITLÁN			
19/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
20/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
21/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLÁN			
25/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA, ATEQUIZA Y JAMAY			
26/02/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA			
27/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
28/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN E LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 18/02/2020	VIÁTICOS \$	1,153.00	1,372.00	0.00	\$ -219.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN: 8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	181,914.00 Km. / 183,040.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 28/02/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,126.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE: VISITA DE VARIAS LOCALIDADES							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,153.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,372.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,153.00
SALDO	\$ -219.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se surtan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2020

DEL DÍA: 18/02/2020 AL DÍA: 28/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

18 febrero de 2020

- Poncitlán. - visita de carácter técnico a la localidad de San Pedro Itzicán, con la finalidad de evaluar las condiciones de infraestructura sanitaria (red y colectores de drenaje).

19 febrero de 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se programará el arribo del camión volteo para el desaguado de los lodos, se dejó la indicación para que a partir del domingo 23 de febrero de 2020, se inicie con el desaguado de los lodos al piso con la finalidad de bajar la carga de lodos que se tienen en el tren de tratamiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Ya esta operando de manera normal el equipo de bombeo nuevo que se instaló en el cárcamo de aguas crudas, por lo que solo falta por parte de la brigada de mantenimiento la instalación de electro niveles nuevos y retirar la lenteja de la columna de descarga número 3 para que sirva como línea de desfogue y controlar el flujo al proceso de tratamiento, de la misma manera el equipo nuevo para el retorno de los lodos se instaló de manera correcta dejándose en funcionamiento.

20 febrero de 2020

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la planta en lo general se encuentra operando de manera normal sin novedad.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continua pendiente la instalación de los equipos que se llevaron a reparación, por otro lado, los trabajos que se están realizando en el cárcamo de bombeo No1, la restitución del material eléctrico que hurtaron, se ha sustituido por cable usado de manera provisional mientras se presenta la propuesta y asignación de algún proveedor en la protección perimetral de dicho sitio.

21 febrero de 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se están evaluando varias alternativas para el apoyo e el retiro de los lodos en forma líquida de la planta y su traslado a la ptar de Chapala para concluir la estabilización.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.

25 febrero de 2020

- Ptar de Chapala. - se dejan tres tambos con polímero para continuar con el desaguado de los lodos
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. para próxima semana se programara el retiro de los lodos desaguados en el piso por lo tanto en la planta ya está el cargador compacto y se le realizará comisión al camión volteo para los trabajos correspondientes.

26 febrero de 2020

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programó la limpieza del cárcamo No.1 y se trata de sacar la carcasa del equipo No1, en la planta se le da mantenimiento a las válvulas check de los sopladores, se instala la bomba de retorno de lodos En el cárcamo No.1 del tren de tratamiento No.1.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se instaló equipo de bombeo en el cárcamo de lodos el equipo es una bomba de 7.5 hp se dejó en operación está operando en óptimas condiciones.

27 febrero de 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejaron indicaciones para los pr

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

18 febrero de 2020

- Poncitlán. - visita de carácter técnico a la localidad de San Pedro Itzicán, con la finalidad de evaluar las condiciones de infraestructura sanitaria (red y colectores de drenaje).

19 febrero de 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se programará el arribo del camión volteo para el desaguado de los lodos, se dejó la indicación para que a partir del domingo 23 de febrero de 2020, se inicie con el desaguado de los lodos al piso con la finalidad de bajar la carga de lodos que se tienen en el tren de tratamiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Ya esta operando de manera normal el equipo de bombeo nuevo que se instaló en el cárcamo de aguas crudas, por lo que solo falta por parte de la brigada de mantenimiento la instalación de electro niveles nuevos y retirar la lenteja de la columna de descarga número 3 para que sirva como línea de desfogue y controlar el flujo al proceso de tratamiento, de la misma manera el equipo nuevo para el retorno de los lodos se instaló de manera correcta dejándose en funcionamiento.

20 febrero de 2020

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, la planta en lo general se encuentra operando de manera normal sin novedad.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continua pendiente la instalación de los equipos que se llevaron a reparación, por otro lado, los trabajos que se están realizando en el cárcamo de bombeo No1, la restitución del material eléctrico que hurtaron, se ha sustituido por cable usado de manera provisional mientras se presenta la propuesta y asignación de algún proveedor en la protección perimetral de dicho sitio.

21 febrero de 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se están evaluando varias alternativas para el apoyo e el retiro de los lodos en forma liquida de la planta y su traslado a la ptar de Chapala para concluir la estabilización.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.

25 febrero de 2020

- Ptar de Chapala.- se dejan tres tambos con poliero para continuar con el dasaguado de los lodos
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. para próxima semana se programara el retiro de los lodos desaguados en el piso por lo tanto en la planta ya edstá el cargador compacto y se le realizará comisión al camión volteo para e los trabajos correspondientes.

26 febrero de 2020



- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programó la limpieza del cárcamo No.1 y se trata de sacar la carcasa del equipó No1, en la planta se le dia mantenimiento a las válvulas check de los sopladores, se instala la bomba de retorno de lodos Enel cárcamo No.1 del tren de tratamiento No.1.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se instalo equipo de

bombeo en el cárcamo de lodos el equipo es una bomba de 7.5 hp se deja en operación está operando en óptimas condiciones. .

27 febrero de 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, sin novedad

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejaron indicaciones para los pr



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO



GOBIERNO DEL ESTADO

Jose Madrigal Gonzalez
18/FEB/2020



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Ventanar

Fecha: 19/02/20 Hora: 12:34



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

Maximo G. J.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

21 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

21 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juaneztlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

26 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

26 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca

NOMBRE DE ACTIVIDADES POPULARES	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2020
COMITÉ DE REGIÓN DE VOTANTES	

SERIE DE LOS DOCUMENTOS

NÚMERO Y FIRMA DEL PERSONAL FI DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

27 FEB. 2020

Paul E. E.
RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad

RECIBIDO

27 FEB. 2020

Carlo Mayno
Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

28 FEB. 2020

[Signature]
RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

28 FEB. 2020

[Signature]
RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juana Estación

>>> facturar donde sea y cuando sea.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0125

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0125/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
18 de febrero de 2020	No Programado	San Pedro Itzicán, Mpio de Poncitlán
21 de febrero de 2020	El Salto y Juanacatlán	Ixtlahuacán de los Membrillos, y Juanacatlán
25 de febrero de 2020	Atequiza y Jamay	Chapala, Atequiza y Jamay

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



02 MAR. 2020

RECIBIDO

Caja