



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	24/02/2020
Fecha Elab. Compro.	06/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0140 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 6 2020 8:26AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	-------------------------------------	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SERREALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN			
25/02/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA			
26/02/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
27/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
28/02/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
03/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
04/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
05/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	24/02/2020	VIÁTICOS \$	2,348.00	2,263.00	0.00	\$ 85.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/03/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,348.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,263.00
CEA Agua Jalisco	MENOS ANTICIPO	\$ 2,348.00
	SALDO	\$ 85.00

 COMISIONADO JOSE VENEGAS LUMBRERAS OPERADOR A	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0140/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-00140/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 25/02/2020 PTR A jamay, 28/02/2020 PTAR jamay, 03/03/2020 la barca, 04/03/2020 Ocotlán y lagos de moreno, 05/03/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra, santa cruz de la soledad y Juanacatlan,

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

25/02/2020 PTAR Jamay y la barca, 28/02/2020 PTAR Ocotlán, 03/03/2020 Ocotlán, 04/03/2020 PTAR Jamay, 05/03/2020 PTAR la barca: Estos días son los únicos q se modificaron y los días 25/02/2020 y 03/03/2020 se tuvo la necesidad de sacar viáticos de almuerzo, comida y cena por que se alargaron las actividades.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre


J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0140 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 FEB. 2019

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

26 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

27 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra

Fecha: 24/02/20 Hora: 14:30



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

28 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

03 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

25 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 MAR. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0140 / 2020

DEL DÍA: 24/02/2020 AL DÍA: 05/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0140/2020 F

24/02/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bomba de aljibe.

25/02/2020 PTAR Jamay en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°2 recién reparada quedando a disposición de planta. PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°2 de carcamo de influente quedando a disposición de planta, y se elimina válvula chek de tubería de bomba N°3 para q sirva como retorno de bombeo de bombas N°1y2

26/02/2020 PTAR Ocotlan se desmonta válvula chek de tubería de descarga de aire de equipo de aeración N°1 se despegas y se coloca en su lugar, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de mezcladores de reactor biológico y en carcamo N°1 se habilita funcionamiento de alumbrado de caseta principal.

27/02/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra en coordinación con camión grua se destapa tubería de bomba N°1 de carcamo de influente y se apoya actividad con vactor de ayuntamiento de Chapala para desarenar carcamo de influente.

28/02/2020 PTAR Ocotlan se instala con polipasto manual bomba N°2 de tirado de lodos recién reparada quedando trabajando normal y se instala mezclador N°2 de zona anoxica recién reparado quedando a disposición de planta.

03/03/2020 en carcamo N°1 se revisa funcionamiento de bomba N°2 Y N°3 las cuales son correctas y estructura de carcamo y polipasto de mismo carcamo se encuentra en muy malas condiciones y en carcamo N°5 se saca bomba para limpieza de impulsor se retira basura y se coloca en su lugar quedando a disposición. Y en planta se revisa y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de natas y lavado de bandas todo esto en coordinación con camión grua.

04/03/2020 PTAR Jamay se arma bomba sumergible correspondiente a N°3 de carcamo de influente y se deja en almacén de planta dañada y se revisa funcionamiento de bomba de lavado de bandas en tubería de succión y pichancha quedando a disposición de planta.

05/03/2020 PTAR La barca se revisa sedimentador N°1 el cual presenta falla en reductor secundario al igual que espesador de lodos presenta la misma falla ambos se desmontan y se trasladan a taller a reparación se monta reductor de espesador a sedimentador N°1 quedando trabajando previsionalmente esto en coordinación con personal de camión grua.

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0140/2020 F

24/02/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bomba de aljibe.

25/02/2020 PTAR Jamay en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°2 recién reparada quedando a disposición de planta. PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°2 de carcamo de influente quedando a disposición de planta, y se elimina válvula chek de tubería de bomba N°3 para q sirva como retorno de bombeo de bombas N°1y2

26/02/2020 PTAR Ocotlan se desmonta válvula chek de tubería de descarga de aire de equipo de aeración N°1 se despegas y se coloca en su lugar, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de mezcladores de reactor biológico y en carcamo N°1 se habilita funcionamiento de alumbrado de caseta principal.

27/02/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra en coordinación con camión grua se destapa tubería de bomba N°1 de carcamo de influente y se apoya actividad con vactor de ayuntamiento de Chapala para desarenar carcamo de influente.

28/02/2020 PTAR Ocotlan se instala con polipasto manual bomba N°2 de tirado de lodos recién reparada quedando trabajando normal y se instala mezclador N°2 de zona anoxica recién reparado quedando a disposición de plant

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0140/2020 F

24/02/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los

membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bomba de aljibe.

25/02/2020 PTAR Jamay en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°2 recién reparada quedando a disposición de planta. PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°2 de carcamo de influente quedando a disposición de planta, y se elimina válvula chek de tubería de bomba N°3 para q sirva como retorno de bombeo de bombas N°1y2

26/02/2020 PTAR Ocotlan se desmonta válvula chek de tubería de descarga de aire de equipo de aeracion N°1 se despega y se coloca en su lugar, se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de mezcladores de reactor biológico y en carcamo N°1 se habilita funcionamiento de alumbrado de caseta principal.

27/02/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra en coordinación con camión grua se destapa tubería de bomba N°1 de carcamo de influente y se apoya actividad con vactor de ayuntamiento de Chapala para desarenar carcamo de influente.

28/02/2020 PTAR Ocotlan se instala con polipasto manual bomba N°2 de tirado de lodos recién reparada quedando trabajando normal y se instala mezclador N°2 de zona anoxica recién reparado quedando a disposición de planta.

03/03/2020 en carcamo N°1 se revisa funcionamiento de bomba N°2 Y N°3 las cuales son correctas y estructura de carcamo y polipasto de mismo carcamo se encuentra en muy malas condisiones y en carcamo N°5 se saca bomba para limpieza de impulsor se retira basura y se coloca en su lugar quedando a disposición. Y en planta se revisa y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de natas y lavado de bandas todo esto en coordinación con camión grua.

04/03/2020 PTAR Jamay se arma bomba sumergible correspondiente a N°3 de carcamo de influente y se deja en almacén de planta dañada y se revisa funcionamiento de bomba de lavado de bandas en tubería de succión y pichanca quedando a disposición de planta.

05/03/2020 PTAR La barca se revisa sedimentador N°1 el cual presenta falla en reductor secundario al igual que espesador de lodos presenta la misma falla ambos se desmontan y se trasladan a taller a reparación se monta reductor de espesador a sedimentador N°1 quedando trabajando provisionalmente esto en coordinación con personal de camión grua.



J. VEGAS