



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0096 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 9:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/02/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/02/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA, VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/02/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/02/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 11/02/2020	VIÁTICOS \$:	2,735.00	2,591.00	0.00	\$ 144.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN: 8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 20/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.							0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO:
							0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO =
							0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:
							0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:
							0.00
							\$ VALES A REGRESAR:
							0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,735.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,591.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,735.00
SALDO	\$ 144.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URENA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0096 / 2020

DEL DÍA: 11/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11-02-2020

CHAPALA.- SE REVISA EL SOPLADOR NUMERO DOS, LA BOMBA DEL ALJIVE Y EL ALUMBRADO.

12-02-2020

CHAPALA.- CAMBIO DE ACEITE Y GRASA A SOPLADORES.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS. SE LLEVA BOMBA DE RETORNO SERIE 13057 A TALLER A REVISION.

13-02-2020

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER CON POLIPASTO DE CADENA, SE HACEN PRUEBAS Y SE BOTA EL RELEVADOR, SE SACA Y SE LLEVA A TALLER POR GARANTIA.

14-02-2020

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALA ELECTRONIVEL A BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR DE SAN ANTONIO. SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE ELECTRONIVEL DE BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE AJIJIC.

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

17-02-2020

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUECA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE

18-02-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA PARA ACHICAR CARCAMO DE LODO A FILTRO BANDA. SE REVISA DOSIFICADORA DE FILTRO BANDA.

19-02-2020

TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLATE) Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE INSTALA BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA EN CARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA.

20-02-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DE INFLUENTE Y SE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE VUELVE A INSTALAR. SE ANOTA MATERIAL QUE SE NECESITA PARA REPARAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARA POR TALLER SERIE 13057, SE SACA BOMBA PARA ACHIQUE EN CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN LABERINTO.

OBSERVACIONES:

11-02-2020

CHAPALA.- SE REVISA EL SOPLADOR NUMERO DOS, LA BOMBA DEL ALJIVE Y EL ALUMBRADO.

12-02-2020

CHAPALA.- CAMBIO DE ACEITE Y GRASA A SOPLADORES.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS. SE LLEVA BOMBA DE RETORNO SERIE 13057 A TALLER A REVISION.

13-02-2020

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER CON POLIPASTO DE CADENA, SE HACEN PRUEBAS Y SE BOTA EL RELEVADOR, SE SACA Y SE LLEVA A TALLER POR GARANTIA.

14-02-2020

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALA ELECTRONIVEL A BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR DE SAN ANTONIO. SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE ELECTRONIVEL DE BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE AJIJIC.

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

17-02-2020

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUECA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE

18-02-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA PARA ACHICAR CARCAMO DE LODO A FILTRO BANDA. SE REVISA DOSIFICADORA DE FILTRO BANDA.

19-02-2020

TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLETE) Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE INSTALA BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA EN CARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA.

20-02-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DE INFLUENTE Y SE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE VUELVE A INSTALAR. SE ANOTA MATERIAL QUE SE NECESITA PARA REPARAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARA POR TALLER SERIE 13057, SE SACA BOMBA PARA ACHIQUE EN CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN LABERINTO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0096 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>[Firma]</i> Fecha: <u>10-02-20</u> Hora: <u>17:10</u>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 FEB. 2020 <i>German Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 FEB. 2020 <i>W. E. S.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 FEB. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 FEB. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 FEB. 2020 <i>Antonio Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 FEB. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 FEB. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular <i>[Firma]</i> Fecha: <u>17-02-20</u> Hora: <u>19:44</u>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 FEB. 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	Entra 17:55 Bdm Lora Comisión Estatal del Agua	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>[Firma]</i> Fecha: <u>18/02/20</u> Hora: <u>07:40</u>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 FEB. 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>[Firma]</i> Fecha: <u>17/02/20</u> Hora: <u>07:15</u>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 FEB. 2020 <i>[Firma]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 FEB. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	

INFORME DE ACTIVIDADES ACUEL

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0096 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tizapán El Alto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá