



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0100 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 10:59AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA Y SAN JUAN COSALA			
13/02/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALAS			
14/02/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALAS			
17/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR CHAPALA, VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA			
18/02/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC			
19/02/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC			
20/02/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA:	12/02/2020	VIÁTICOS \$:	2,735.00	2,395.00	0.00	\$ 340.00	TIPO / CILINDROS / REND.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:
FECHA DE REGRESO:	20/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXPEDIENTE + GAS COMPRO:
JUST. VALES EXCE.							GASOLINA POR KM RECORRIDO:
							SALDO EN VALES RECORRIDO =
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:
							SALDO VALES MANIOBRAS:
							\$ VALES A REGRESAR:

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,735.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,395.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,735.00

SALDO \$ 340.00

Josue Felipe Rodriguez Rodriguez
COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

Luis Aceves Martinez
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Jorge Alberto Perez Urena
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

Juan Manuel Garcia Diaz
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0100 / 2020

DEL DÍA: 12/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12/02/2020

CHAPALA

SE LUBRICARONN LOS MOTORES DE LOS SOPLADORES.

SAN JUAN COSALA

SE IMSTALO BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN LOS CARCAMOS DELODOS Y SE LLEVALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS 3HP, SERIE 13057 A YALLER PARA SU REPARACION, REVISION DE LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

13/02/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON POLIPASTO DECADENA REPARADA POR TALLER, SERIE 13056 SE PROBO Y BOTO SU RELEVADOR DE SOBRE CARGA, SESACA PARA LLEVARLA A TALLER PARA SU GARANTIA, SEINSTALO BOMBA DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS.

14/02/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA DE RETORNO DE LODOS (VIENE DE TALLER)

17/02/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROL DE EQUIPOS PARA LAVADO DE BANBAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUERCA

REVISION A BOMBAS DEL INFLUENTE Y SOPLADORES.

18/02/2020

JOCOTEPEC

SE INSTALA BOMBA PARA ACHICARCARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA, SE REVISA DOSIFICADORA DEL FITRO BANDA

19/02/2020

JOCOTEPEC

SE TERMINO DE INSTALAR CON SOLDADURA Y CORTE LA BOMBA SUMERGIBLE BARNES PARA LODOS A FILTRO BANDA, REVISARON LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS BOMBA DE CLORO, RIEGO, LAVADO Y FILTRO BANDA.

20/02/2020

JOCOTEPEC

SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR, DE LA BOMBA N#2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE PIDE MATERIAL PARA REEMPLAZAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA

SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 13057 REPARADA POR TALLER, ASI MISMO SE SACO BOMBA QUE ESTABA INSTALADA EN EL LUGAR DE LA BOMBA DOS DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN EL LABERINTO DE CONTATO DE CLORO.

OBSERVACIONES:

12/02/2020

CHAPALA

SE LUBRICARONN LOS MOTORES DE LOS SOPLADORES.

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN LOS CARCAMOS DE LODOS Y SE LLEVALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS 3HP, SERIE 13057 A YALLER PARA SU REPARACION, REVISION DE LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

13/02/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON POLIPASTO DECADENA REPARADA POR TALLER, SERIE 13056 SE PROBO Y BOTO SU RELEVADOR DE SOBRE CARGA, SESACA PARA LLEVARLA A TALLER PARA SU GARANTIA, SEINSTALO BOMBA DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS.

14/02/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA DE RETORNO DE LODOS (VIENE DE TALLER)

17/02/2020

CHAPALA

REVISION A CONTROL DE EQUIPOS PARA LAVADO DE BANBAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUERCA

REVISION A BOMBAS DEL INFLUENTE Y SOPLADORES.

18/02/2020

JOCOTEPEC

SE INSTALA BOMBA PARA ACHICAR CARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA, SE REvisa DOSIFICADORA DEL FILTRO BANDA

19/02/2020

JOCOTEPEC

SE TERMINO DE INSTALAR CON SOLDADURA Y CORTE LA BOMBA SUMERGIBLE BARNES PARA LODOS A FILTRO BANDA, REVISARON LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS BOMBA DE CLORO, RIEGO, LAVADO Y FILTRO BANDA.

20/02/2020

JOCOTEPEC

SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR, DE LA BOMBA N#2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE PIDE MATERIAL PARA REEMPLAZAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA

SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 13057 REPARADA POR TALLER, ASI MISMO SE SACO BOMBA QUE ESTABA INSTALADA EN EL LUGAR DE LA BOMBA DOS DE ACHIQUE EN EL CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN EL LABERINTO DE CONTACTO DE CLORO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0100 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>Josue</i> Fecha: 10-02-20 Hora: 17:10	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular <i>Josue</i> Fecha: 14/02/20 Hora: 15:00
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>Josue</i> Fecha: 17/02/20 Hora: 07:56	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO 17 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 FEB. 2020 <i>Luis E. S.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 FEB. 2020 <i>Rafael Enríquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 FEB. 2020 <i>German Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 FEB. 2020 <i>Jesús Valentín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jacotepec

Josue
 CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/C-0100/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco a 21 febrero del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0100/2020 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado se modificó la comisión SPTAR/C-0100/2020 F por el motivo de estos cambios es la importancia de atender las PTAR de la Zona Lago y el interior del Estado de Jalisco.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
11-02-2020	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN	PERMISO POR UN DIA LABORAL
12-02-2020	PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR CHAPALAY SAN JUAN COSALA
13-02-2020	PTAR TIZAN EL ALTO	PTAR SAN JUAN COSALA
14-02-2020	PTAR TUXCUECA	PTAR SAN JUAN COSALA
17-02-2020	PTAR SAN LUIS SOYATLAN	PTAR CHAPALA, VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA
18-02-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR JOCOTEPEC
19-02-2020	PTAR EL CHANTE	PTAR JOCOTEPEC
20-02-2020	PTAR ELCHANTE	PTAR JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALA
21-02-21	PTAR CHAPALA	OFICINAS DE FRANCIA REALIZAR OFICION DE COMPROVACION Y VIATICOS

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del oficio arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

