



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	08/07/2020
Fecha Elab. Compro.	24/07/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0415 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2020 11:47AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE					
09/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE					
10/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC					
13/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Tuxcueca \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN					
14/07/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA					
15/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC					
16/07/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA					
17/07/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA					
18/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE					
20/07/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO, SAN LUIS SOYATLAN					
21/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC					
22/07/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
23/07/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	08/07/2020	VIÁTICOS \$:	2,302.00	3,978.00	0.00	\$ -1,676.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 JUL 2020

RECIBIDO
Caja

Viajero
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2020 11:47AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0415 / 2020

Página: 1/5

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,302.00 (DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,978.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,302.00
SALDO	\$ -1,676.00

[Signature]
COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. EO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0415 / 2020

DEL DÍA: 08/07/2020 AL DÍA: 23/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08/07/2020

EL CHANTE

SE LE CAMBIO IMPULSOR A LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°2

09/07/2020

JOCOTEPEC

SE REVISO BOMBA DE AYUDA DE CLORO, SE LE CAMBIO UNA PICHANCHA NUEVA Y SE LIMPIO IMPULSOR A SI MISMO SE LE DA AJUSTE A LA TUBERIA DE PVC QUEDA TRABAJANDO.

10/07/2020

JOCOTEPEC

SE INSTALA UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°3 PARA ACHIQUE, SE LE REPUSO ACEITE A UN SOPLADOR, SE LLEVA UN MEZCLADOR N° M4B5112N261111122900

13/07/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACARON Y SE LIMPIARON DOS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE (CON AYUDA DE CAMION GRUA) SE REvisa UN MEZCLADOR EL CUAL ESTA DAÑADO

SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA BOMBA DEL INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA Y SE DEJA OTRA DE RESERVA

14/07/2020

TUXCUECA

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LE DA LIMPIEZA, SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE BOMBA DE AYUDA DE CLORO Y RIEGO.

15/07/2020

JOCOTEPEC

SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE LATA TENSION DE 4 AMPERES A CUCHICHA, LIMPIEZA A IMPULSOR DE LA BOMBA DE AYUDA DE CLORO.

16/07/2020

CHAPALA

REVISION DE EQUIPOS: CLORO, RIEGO, LIXIVIADOS.

17/07/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA BOMBA DEL CARCA INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIZA.

18/07/2020

EL CHANTE

SE CHECO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DEL CARCAMO N°2, SE SACARON LAS BOMBAS N°2 Y 2 ASI MISMO SE INSTALARON EN SU LUGAR QUEDANDO TRABAJANDO NORMAL.

20/07/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE DEJA BOMBA N° SERIE 04032083 DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.

TIZAPAN EL ALTO

REVISION A MEZCLADOR, SOPLADORES, Y TANQUE SEDIMENTADOR SECUN DARIO SE LLEVA BOMBA PARA CLORACION A TALLER 3D - 15677.

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA MEZCLADOR N°2 SN 0023937 REPARADO POR TALLER.

21/07/2020

JOCOTEPEC

SE LIMPIO SUBESTACION ELECTRICA, SE INSTALA MEZCLADOR N° SERIE M4B5112N2611111/22900 REPARADO POR TALLER

22/07/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION A MEDIDORES DE FLUJO, SE LLEVA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS N° SERIE 11ABR12700268737 DE 7.5 HP A TALLER, SE EMPACO LA OTRA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

23/07/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE EN EL DIGESTOR DE LODOS PARA SU ACHIQUE, SE DESARMA BOMBA DOSIFICADORA MCA MILTON ROY DE POLIMERO.

OBSERVACIONES:

08/07/2020

EL CHANTE

SE LE CAMBIO IMPULSOR A LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE N°2

09/07/2020

JOCOTEPEC

SE REVISO BOMBA DE AYUDA DE CLORO, SE LE CAMBIO UNA PICHANCHA NUEVA Y SE LIMPIO IMPULSOR A SI MISMO SE LE DA AJUSTE A LA TUBERIA DE PVC QUEDA TRABAJANDO.

10/07/2020

JOCOTEPEC

SE INSTALA UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°3 PARA ACHIQUE, SE LE REPUSO ACEITE A UN SOPLADOR, SE LLEVA UN MEZCLADOR N° M4B5112N2611111/22900

13/07/2020

SAN JUAN COSALA

SE SACARON Y SE LIMPIARON DOS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE (CON AYUDA DE CAMION GRUA) SE REvisa UN MEZCLADOR EL CUAL ESTA DAÑADO

SAN LUIS SOYATLAN

SE SACA BOMBA DEL INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA Y SE DEJA OTRA DE RESERVA

14/07/2020

TUXCUECA

SE SACA BOMBA DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LE DA LIMPIEZA, SE CORRIGIO CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE BOMBA DE AYUDA DE CLORO Y RIEGO.

15/07/2020

JOCOTEPEC

SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE LATA TENSION DE 4 AMPERES A CUCHICHA, LIMPIEZA A IMPULSOR DE LA BOMBA DE AYUDA DE CLORO.

16/07/2020

CHAPALA

REVISION DE EQUIPOS: CLORO, RIEGO, LIXIVIADOS.

17/07/2020


VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA BOMBA DEL CARCA INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIZA.

18/07/2020

EL CHANTE

SE CHECO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DEL CARCAMO N°2, SE SACARON LAS BOMBAS N°2 Y 2


Validar
GEA

FECHA Y HORA DE IMPRESION: JUL 24 2020 11:47AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0415 / 2020

Página: 4/5

ASI MISMO SE INSTALARON EN SU LUGAR QUEDANDO TRABAJANDO NORMAL.

20/07/2020

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE DEJA BOMBA N° SERIE 04032083 DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.

TIZAPAN EL ALTO

REVISION A MEZCLADOR, SOPLADORES, Y TANQUE SEDIMENTADOR SEGUN DARIO SE LLEVA BOMBA PARA CLORACION A TALLER 3D - 15677.

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA MEZCLADOR N°2 SN 0023937 REPARADO POR TALLER.

21/07/2020

JOCOTEPEC

SE LIMPIO SUBESTACION ELECTRICA, SE INSTALA MEZCLADOR N° SERIE M4B5112N2611111/22900 REPARADO POR TALLER

22/07/2020


SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION A MEDIDORES DE FLUJO, SE LLEVA BOMBA DE LAVADO DE BANBAS N° SERIE 11ABR12700268737 DE 7.5 HP A TALLER, SE EMPACO LA OTRA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

23/07/2020

SAN JUAN COSALA















SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE EN EL DIGESTOR DE LODOS PARA SU ACHIQUE, SE DESARMA BOMBA DOSIFICADORA MCA MILTON ROY DE POLIMERO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0415 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 JUN. 2020 <i>Jesús Valentín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 JUL. 2020 <i>Berto Figueroa</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 JUL. 2020 <i>Jesús Valentín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 JUL. 2020 <i>Jesús Valentín C.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán

[Signature]
CEA

Josué Felipe Rodríguez Rodríguez SpTAR/C-0415/2020

[Handwritten signature]



Josué Felipe Rodríguez Rodríguez SP/NT/C-0415/2020



[Handwritten signature]

Josué R



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0415-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Junio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0415/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0415-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
09-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC
10-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR SAN JUAN COSALA	PTAR DE JOCOTEPEC
13-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN
15-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE JOCOTEPEC
17-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
18-05-2020	DIA NO LABORADO	PTAR DE EL CHANTE
20-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO, SAN LUIS SOYATLAN
21-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PTAR DE JOCOTEPEC
22-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN






Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

	ELECTROMECANICOS EN LA PTRA DE SAN ANTONIO TLAYACAN	
23-07-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTRA DE SAN JUAN COSALA	PTRA DE SAN JUAN COSALA


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Bjol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

 RR

