



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/07/2020
Fecha Elab. Compro.	28/07/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0419 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 28 2020 9:29AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	RECOGER REACTIVOS EN LABORATORIO Y SE DEJAN REACTIVOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
13/07/2020	MUNICIPIO Tuxtepec \$ 85.00 Tuxtepec \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PLANTA DE TUXTEPEC			
14/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	ENTREGA DE REACTIVOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y EL CHANTE			
15/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	ENTREGA MATERIAL PARA MONITOREO			
16/07/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	ENTREGA MATERIAL PARA MONITOREO EN IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS Y CHAPALA			
17/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	RECOGER MONITOREO EN LA PLANTA DE OCOTLAN			
20/07/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 Tizapán el Alto \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACION EN LAS PLANTAS DE VILLA EMILINO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
21/07/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION EN LA PLANTA DE LA BARCA			
22/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION EN LA PLANTA DE LA DE DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD EL SALTO Y JUANACATLAN			
23/07/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION EN LA PLANTA DE LA DE DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD EL JAMAY Y ATEQUIZA			
24/07/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLORACION EN LA PLANTA DE LA DE OCOTLAN			
27/07/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	RECOGER MONITOREO COMPUESTO EN PTARS DE JAMAY Y LA BARCA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/07/2020	VIÁTICOS \$:	3,022.00	3,327.00	0.00	\$ -305.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISION:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,056.00 Km. / 211,953.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,897.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	4,120.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,022.00 (TRES MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

28 JUL. 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,327.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,022.00
SALDO	\$ -305.00

COMISIONADO  
GILBERTO BASULTO RIVERA  
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0419 / 2020

DEL DÍA: 10/07/2020 AL DÍA: 27/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 10/07/20 AL 17/07/20

10/07/2020 oficinas Guadalajara se comprueba comisión y se genera comisión nueva.  
Vehículo jn-61336 se deja den el almacén par ale traslado a taller para reparación de frenos.  
13/07/2020 se recoge vehículo del almacén de Francia jn-67336  
Tuxtueca se revisa el equipo de hipoclorito debido a que presentaba una fuga del mismo.  
14/07/2020 san juan cósala se revisa equipos de hipoclorito debido a que presentaba fallas en la cloración, por falla de succión (se instala pichancha operando normalmente).  
Jocotepec se revisa equipos de gas claro y se entregan reactivos para realizar oxígeno disuelto.  
15/07/2020 laboratorio Guadalajara se recoge material y se traslada a planta de Ocotlán para realizar compuesto mensual.  
16/07/2020 Ixtlahuaca de los membrillos se revisa el equipo de cloración.  
San Nicolás de Ibarra se repara línea de inyección e hipoclorito, ya que presentaba una fractura, por donde se fugaba hipoclorito.  
17/07/2020 Ocotlán se recoge monitoreo compuesto mensual se fijan muestras y se trasladan a los laboratorios para su análisis.  
20/07/2020 Guadalajara revisar calendarios de monitoreo.  
Tizapan el alto y villa Emiliano zapata mantenimiento limpieza a los equipos de cloración.  
21/07/2020 la barca se revisa equipo de cloración y se etiqueta si entrega material para realizar monitoreo compuesto influente y efluente.  
22/07/2020 san anta cruz de la soledad, juan Acatlán y el salto se realiza manteamientos a los equipos de cloración.  
23/07/2020 jamay se etiqueta y se entrega material para realizar monitoreo compuesto de influente y efluente.  
Atequiza y san Nicolás de Ibarra se revisan equipos de cloración y se entregan reactivos para oxígeno disuelto.  
24/07/2020 Ocotlán se suspende monitoreo debido a falta de gasto normal, se reprograma monitoreo y se re etiqueta material para monitoreo.  
Se entregan reactivos para oxígeno disuelto.  
27/07/2020 jamay y la barca se recoge monitoreo se fijan muestras y se trasladan a laboratorio para su análisis.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 10/07/20 AL 17/07/20

10/07/2020 oficinas Guadalajara se comprueba comisión y se genera comisión nueva.  
Vehículo jn-61336 se deja den el almacén par ale traslado a taller para reparación de frenos.  
13/07/2020 se recoge vehículo del almacén de Francia jn-67336  
Tuxtueca se revisa el equipo de hipoclorito debido a que presentaba una fuga del mismo.  
14/07/2020 san juan cósala se revisa equipos de hipoclorito debido a que presentaba fallas en la cloración, por falla de succión (se instala pichancha operando normalmente).  
Jocotepec se revisa equipos de gas claro y se entregan reactivos para realizar oxígeno disuelto.  
15/07/2020 laboratorio Guadalajara se recoge material y se traslada a planta de Ocotlán para realizar compuesto mensual.  
16/07/2020 Ixtlahuaca de los membrillos se revisa el equipo de cloración.  
San Nicolás de Ibarra se repara línea de inyección e hipoclorito, ya que presentaba una fractura, por donde se fugaba hipoclorito.  
17/07/2020 Ocotlán se recoge monitoreo compuesto mensual se fijan muestras y se trasladan a los laboratorios para su análisis.  
20/07/2020 Guadalajara revisar calendarios de monitoreo.  
Tizapan el alto y villa Emiliano zapata mantenimiento limpieza a los equipos de cloración.  
21/07/2020 la barca se revisa equipo de cloración y se etiqueta si entrega material para realizar monitoreo compuesto influente y efluente.  
22/07/2020 san anta cruz de la soledad, juan Acatlán y el salto se realiza manteamientos a los equipos de cloración.  
23/07/2020 jamay se etiqueta y se entrega material para realizar monitoreo compuesto de influente y efluente.  
Atequiza y san Nicolás de Ibarra se revisan equipos de cloración y se entregan reactivos para oxígeno disuelto.

24/07/2020 Ocotlán se suspende monitoreo debido a falta de gasto normal, se reprograma monitoreo y se re etiqueta material para monitoreo.  
Se entregan reactivos para oxígeno disuelto.  
27/07/2020 jamay y la barca se recoge monitoreo se fijan muestras y se trasladan a laboratorio para su análisis.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0419 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 JUL. 2020 <i>Edgar M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 JUL. 2020 <i>Mano Rivera</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 JUL. 2020 <i>Luis G.S.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 JUL. 2020 <i>Francisco Pérez M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 JUL. 2020 <i>Andrés Sagor B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 JUL. 2020 <i>Jesús Valente C.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 JUL. 2020 <i>Raúl E. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 JUL. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoatlán





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

22 JUL. 2020

*Martín Mendoza*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
El Salto

010011 1200 11 1100004  
No Oficio SP7AR / C-0419/2020



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 JUL. 2020

*Maximo G.S*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

27 JUL. 2020

*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Jamay



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 JUL. 2020

*P.A. [Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Atequiza



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

23 JUL. 2020

*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

24 JUL. 2020

*Arduyo B.P.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Ocotlán



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

27 JUL. 2020

*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
La Barca



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0419/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 de Julio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0419/2020F De Gilberto Basulto Rivera con nombramiento de técnico en potabilización comisionado a realizar lo siguiente: 27-07-20. Sin programar. En algunos días es necesario desayuno comida y cena. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 27-07-20. Ptar's de La Barca y Jamay

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

