



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	24/07/2020
Fecha Elab. Compro.	06/08/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0439 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 11:35AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN JUAN COSALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS EL CHANTE Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2020	MUNICIPIO Amacueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE AMACUECA	Amacueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Amacueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LAS PLANTAS DE CAÑADAS DE OBREGON	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	24/07/2020	VIÁTICOS \$:	3,150.00	3,197.00	0.00	\$ -47.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	05/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					
JUST. VALES EXCE:						

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NOMINADO POR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 AGO 2020


RECIBIDO


Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,197.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,150.00
SALDO	\$ -47.00


COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0439 / 2020

DEL DÍA: 24/07/2020 AL DÍA: 05/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24/07/20

SAN ANTONIO TLAYACAN

SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE LE DA LIMPIEZA A LA BOMBA N°1 RELEVADOR BOTADO QUEDA TRABAJANDO NOLMAL.

SAN JUAN COSALA

SE CAMBIO BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO AL EQUIPO POLYBLEN, SE LLEVA SU MOTOR PARA MANTENIMIENTO.

27/07/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MOTOR AL POLYBLEND (MEXCLADORA DE POLIMERO, LIMPIEZA AL ALJIBE.

28/07/2020

EL CHANTE

SE SACA BOMBA N° 2 DEL CARCAMO INFLUENTE N° 2 SE ENCONTRO SU IMPULSOR QUEBRADO, SE LE SE LE CAMBIO EL MOTOR DE LA BOMBA N°3 QUEDA TRABAJANDO.

JOCOTEPEC

SE LLEVA BOMBA PARA CLORACION A TALLER PARA CAMBIO DE CELLO MECANICO,

30/07/2020

JOCOTEPEC

SE QUITO GATO HIDRAULICO DEL FILTRO PRENSA PARA INSTALARLO EN EL FILTRO BANDA DE CHAPALA.

31/07/2020

CHAPALA

SE QUITO GATO DEL FILTRO BANDA, SALIERON MA LAS MANGUERAS Y CONEXIONES, SE LLEVA A GUADALAJARA PARA QUE LAS HAGAN.

01/08/2020

CHAPALA

SE CAMBIO GATO HIDRAULICO, MANGUERAS Y SE DIO AJUSTES A GUIAS DE BANDA DEL FILTRO BANDA.

02/08/2020

CHAPALA

SE PURGO Y SE REPUSO ACEITE HIDRAULICO A GATOS HIDRAULICOS (BOMBA HIDRAULICA) SE PUSO EN MARCHA Y SE HICIERON AJUSTES FINALES AL FILTRO BANDA.

03/08/2020

EL CHANTE

SE SACO BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°2 DEL INFLUENTE Y SE ENCONTRO IMPULSOR SUELTO ASI MISMO SE LE PUSO SU IMPULSOR, CUÑA Y TORNILLO SE VUELVE A INSTALAR EN SU LUGAR Y QUEDA TRABAJANDO.

04/08/2020

AMACUECA

REVISION DE LA PLANTA VER ESTADO DE EQUIPOS Y INSTALACIONES, SE DIO APOYO A EQUIPOS Y SE TRASLADAN A SU BALORACION A TALLAR A GUADALAJARA,

05/08/2020

NUEVO TEMACAPOLIN

REVISION DEL ALUMBRADO EXTERIOR, SE ENCONTRO CORTO CIRCUITO EN DUCTOS DE LOS REGISTROS ELCTRICOS ASI MISMO SE CAMBIARON FOCOS Y BALASTRAS A LAMPARAS EXTERIORES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

24/07/20

SAN ANTONIO TLAYACAN

SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE LE DA LIMPIEZA A LA BOMBA N°1 RELEVADOR BOTADO QUEDA TRABAJANDO NOLMAL.

SAN JUAN COSALA

SE CAMBIO BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO AL EQUIPO POLYBLEN, SE LLEVA SU MOTOR PARA MANTENIMIENTO.

27/07/2020

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MOTOR AL POLYBLEND (MEXCLADORA DE POLIMERO, LIMPIEZA AL ALJIBE.

28/07/2020

EL CHANTE

SE SACA BOMBA N° 2 DEL CARCAMO INFLUENTE N° 2 SE ENCONTRO SU IMPULSOR QUEBRADO, SE LE SE LE CAMBIO EL MOTOR DE LA BOMBA N°3 QUEDA TRABAJANDO.

JOCOTEPEC

SE LLEVA BOMBA PARA CLORACION A TALLER PARA CAMBIO DE CELLO MECANICO,

30/07/2020

JOCOTEPEC

SE QUITO GATO HIDRAULICO DEL FILTRO PRENSA PARA INSTALARLO EN EL FILTRO BANDA DE CHAPALA.

31/07/2020

CHAPALA

SE QUITO GATO DEL FILTRO BANDA, SALIERON MA LAS MANGUERAS Y CONEXIONES, SE LLEVA A GUADALAJARA PARA QUE LAS HAGAN.

01/08/2020

CHAPALA

SE CAMBIO GATO HIDRAULICO, MANGUERAS Y SE DIO AJUSTES A GUIAS DE BANDA DEL FILTRO BANDA.

02/08/2020

CHAPALA

SE PURGO Y SE REPUSO ACEITE HIDRAULICO A GATOS HIDRAULICOS (BOMBA HIDRAULICA) SE PUSO EN MARCHA Y SE HICIERON AJUSTES FINALES AL FILTRO BANDA.

03/08/2020

EL CHANTE

SE SACO BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°2 DEL INFLUENTE Y SE ENCONTRO IMPULSOR SUELTO ASI MISMO SE LE PUSO SU IMPULSOR, CUÑA Y TORNILLO SE VUELVE A INSTALAR EN SU LUGAR Y QUEDA TRABAJANDO.

04/08/2020

AMACUECA










REVISION DE LA PLANTA VER ESTADO DE EQUIPOS Y INSTALACIONES, SE DIO APOYO A EQUIPOS Y SE TRASLADAN A SU BALORACION A TALLAR A GUADALAJARA,

05/08/2020

NUEVO TEMACAPOLIN

REVISION DEL ALUMBRADO EXTERIOR, SE ENCONTRO CORTO CIRCUITO EN DUCTOS DE LOS REGISTROS ELCTRICOS ASI MISMO SE CAMBIARON FOCOS Y BALASTRAS A LAMPARAS EXTERIORES.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0439 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 JUL. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 JUL. 2020</p> <p><i>Jesús Valente G.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 JUL. 2020</p> <p><i>German Vázquez A.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 JUL. 2020</p> <p><i>Antonio Ruiz</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 JUL. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 JUL. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 JUL. 2020</p> <p><i>Armando García V.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chanto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>



04/Ago/2020



05/08/20

Josue R. R.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0439 -2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de JULIO 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0439/2020F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado al mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0439-/2020 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas para el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24-07-2020	OFICINAS DE CRANCIA, COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
28-07-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA	PTAR DE CHANTE,JOCOTEPEC
29-07-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE JOCOTEPEC	PERMISO
30-07-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE TUXCUECA	PTAR DE JOCOTEPEC
31-07-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE EL CHANTE	PTRA DE CHAPALA
01-08-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA	PTAR CHAPALA DIA NO LABORADO
02-08-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR DE CHAPALA	PTAR CHAPALA DIA NO LABORADO
03-08-2020	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PTAR	PTAR DE EL CHANTE



	CHAPALA	
05-08-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE NUEVO TEMACAPULIN
06-08-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	OFICINAS DE FRANCIA COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU
IGUALDAD SALARIAL"

J. R. R.



Josue Telipe Rodriguez - Rodriguez - T. 11111111 - 04/07/2020



Josue R. R.

[Handwritten signature]