



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	28/07/2020
Fecha Elab. Compro.	04/08/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0451 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 4 2020 9:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					HOSPEDAJE COMPROBADO
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	
28/07/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE ATEQUIZA	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/07/2020	MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN INSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO DE INFLUENTE DE POBLADO DE CABESERA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO CERRO GORDO	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	28/07/2020	VIÁTICOS \$:	1,086.00	1,238.00	0.00	\$ -152.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,086.00 (MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,238.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,086.00

SALDO \$ -152.00

VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 AGO. 2020
RECIBIDO
Caja



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0451/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0451/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de operador A comisionado a realizar: 28/07/2020 oficinas de la CEA y Atequiza, 31/07/2020 la barca

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 31/07/2020 PTAR la barca y Juanacatlán: Estos días son los únicos que se modificaron el día 28/07/2020 se alarga actividad y se saca viatico de comida


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLO. LUIS ACEVÉS MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre











J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0451 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 JUL. 2020</p> <p><i>Atda.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 JUL. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 JUL. 2020</p> <p><i>Gerardo Hernandez Suarez</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 JUL. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juchitán</p>	
 <p><i>Recibi de fecha 29- Julio-2020.</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 JUL. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0451 / 2020

DEL DÍA: 28/07/2020 AL DÍA: 03/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0451/2020 F

28/07/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios comprobación y comisión, PTAR Atequiza se cambia flecha de equipo N°4 al N°6 se prueba su funcionamiento, pero presenta alto consumo de amperaje queda fuera de servicio y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

29/07/2020 san Ignacio cerro gordo se instala bomba de carcamo de influente probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición de personal.

30/07/2020 PTAR Ocotlan se instala transformador de control para cargador de batería de generador quedando correctamente y en planta se deja bomba de pared recién reparada para posteriormente instalarla ya que se requiere camión grua y resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

31/07/2020 PTAR La barca se dejan dos podadoras recién reparadas para uso en planta y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperaje. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de cuchilla de alta tensión que dando voltaje normal.

03/07/2020 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de bomba N°2 de retorno de lodos eliminando corto-circuito de líneas de alimentación eléctrica en ducto y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente, mezcladores y de aeracion.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0451/2020 F

28/07/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios comprobación y comisión, PTAR Atequiza se cambia flecha de equipo N°4 al N°6 se prueba su funcionamiento, pero presenta alto consumo de amperaje queda fuera de servicio y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

29/07/2020 san Ignacio cerro gordo se instala bomba de carcamo de influente probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición de personal.

30/07/2020 PTAR Ocotlan se instala transformador de control para cargador de batería de generador quedando correctamente y en planta se deja bomba de pared recién reparada para posteriormente instalarla ya que se requiere camión grua y resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

31/07/2020 PTAR La barca se dejan dos podadoras recién reparadas para uso en planta y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperaje. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de cuchilla de alta tensión que dando voltaje normal.

03/07/2020 PTAR Jamay se habilita funcionamiento de bomba N°2 de retorno de lodos eliminando corto-circuito de líneas de alimentación eléctrica en ducto y se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente, mezcladores y de aeracion.