



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco
www.ceajalisco.gob.mx

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/07/2020
Fecha Elab. Compro.	05/08/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0431 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2020 9:18AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA. CORTE DE PASTO EN EL PREDIO DE IBM,				
16/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.				
17/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.				
20/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA POZOS DEL PARQUE IN				
21/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA HIROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA				
22/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA HIROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA				
23/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA HIROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA				
24/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA HIROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA				
26/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-LIMPIEZA DE LA BOMBA DE 70HP HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
27/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-TOMA DE MUESTRAS PARA CONOCER LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, SEGUN LA NORMA 127				
28/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.				
29/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.				
30/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.				
31/07/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LOS MICROMEDIDORES DE LA EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020				
03/08/2020	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA				

[Handwritten signature]

HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.

04/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL ENCENDIDO, APAGADO Y VALORES DE OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARMAMO DE LA ALAMEDA.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/07/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	16	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	222,765.00 Km. / 223,651.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	886.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,190.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El SaltoAUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas ResidualesREVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de TesoreríaVO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0431 / 2020

DEL DÍA: 15/07/2020 AL DÍA: 04/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION.

15 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

16 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se continua con la limpieza y corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo profundo no.2 que le servicio a la empresa IBM.

17 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 3:35pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

20 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:35pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

21 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:15pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se apoya al corte de pasto en la estacion de bombeo La Alameda.

22 de Julio 2020


Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:19pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

23 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:19pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

24 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:49pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.



26 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:49pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

27 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 2:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se comienza la limpieza del canal pluvial que se ubica en la parte trasera del predio. Se realiza desmonte y corte de la maleza y además se retira piedra y escombros para que el agua tenga corriente y evitar las inundaciones en el Parque Industrial El Salto. Toma de muestras en los 3 pozos profundos en operación de la zona del Parque Industrial, para conocer la calidad del agua que se le suministra a los usuarios que reciben el agua.

28 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 2:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

29 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 7:00am y se apaga a las 5:45pm c

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION.

15 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

16 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 4:47pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se continúa con la limpieza y corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo profundo no.2 que le sirve a la empresa IBM.


17 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 3:35pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

20 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:35pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

21 de Julio 2020.



Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:15pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se apoya al corte de pasto en la estación de bombeo La Alameda.

22 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:19pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

23 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:19pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

24 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 1:49pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

26 de Julio 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:49pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

27 de Julio 2020


Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 2:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se comienza la limpieza del canal pluvial que se ubica en la parte trasera del predio. Se realiza desmonte y corte de la maleza y además se retira piedra y escombros para que el agua tenga corriente y evitar las inundaciones en el Parque Industrial El Salto. Toma de muestras en los 3 pozos profundos en operación de la zona del Parque Industrial, para conocer la calidad del agua que se le suministra a los usuarios que reciben el agua.

28 de Julio 2020.

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 2:45pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

29 de Julio 2020.
















Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 7:00am y se apaga a las 5:45pm c



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0431 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 JUL. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 AGO. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0431 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 15/07/20 Hora: 10:35	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 21/07/20 Hora: 16:20
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 27/07/20 Hora: 08:42	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 16/07/20 Hora: 08:18	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 22/07/20 Hora: 08:17
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 27/07/20 Hora: 17:24	
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 16/07/20 Hora: 15:32	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 19/07/20 Hora: 16:43
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 29/07/20 Hora: 08:39	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 20/07/20 Hora: 08:50	 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 23/07/20 Hora: 08:17
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 29/07/20 Hora: 16:39	
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 20/07/20 Hora: 16:40	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 30/07/20 Hora: 18:32
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 30/07/20 Hora: 08:15	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 21/07/20 Hora: 08:11	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 30/07/20 Hora: 18:32



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular *BP*

Fecha: 31/07/20 Hora: 07:32



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular *BP*

Fecha: 05/08/20 Hora: 08:12



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 31/07/20 Hora: 15:32



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 AGO. 2020

RECIBIDO

Planta Potabilizadora
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular *BP*

Fecha: 03/08/20 Hora: 08:43



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Martin L

Fecha: 03/08/20 Hora: 16:27



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular *BP*

Fecha: 04/08/20 Hora: 08:12



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

AICAD

Fecha: 04/08/20 Hora: 17:12