



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	02/03/2020
Fecha Elab. Compro:	20/03/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0157 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2020 8:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA					
04/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA					
05/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y OCOTLÁN					
06/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD					
10/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN					
11/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN					
12/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA					
13/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00		La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/03/2020	VIÁTICOS \$:	1,197.00	1,588.00	0.00	\$ -391.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,040.00 Km. / 184,109.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,069.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,740.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,197.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



20 MAR. 2020
RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,588.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,197.00

SALDO \$ -391.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0157 / 2020

DEL DÍA: 03/03/2020 AL DÍA: 13/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

03 de marzo 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se atiende la solicitud de revisión de la bomba sumergible No.2 de 100hp, la cual se reporta que presentaba problemas de atascamiento, por lo que de inmediato se lleva el equipo para la atención del problema. Se deja el equipo en condiciones operativas.
- Ptar de La Barca-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está evaluando el desempeño de los equipos nuevos instalados en los cárcamos de retorno de lodos y cárcamo de aguas crudas.

04 de marzo 2019

- Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para llevar a cabo el control de los lodos a través de la recirculación para evitar el incremento de los mantos en el clarificador secundario, también se dan indicaciones para continuar con la limpieza del tanque de contacto de cloro.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se reporta el problema en uno de los aireadores ubicado en la laguna aireada, por lo que se programará la vista de la brigada de mantenimiento para retirar el equipo para su reparación.

05 de marzo 2018

- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se solicitar el suministro de filtros de aire para los sopladores, se solicita la revisión de la bomba centrífuga para el lavado de las telas en el filtro de desaguado de los lodos. Se programará el arriba de la brigada de mantenimiento, para que dejen equipo sumergible de bombeo para la limpieza del tanque de contacto de cloro
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se atiende visita externa para evaluar las cotizaciones para obra en el cárcamo de bombeo No.1 por parte de la empresa BecarrCost.

06 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. -Visita técnica, se atendió la visita escolar de 380 alumnos del Politécnico de la U de G, recorrido para la explicación de cada una de las unidades de tratamiento.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad-Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, sin novedad

10 de marzo 2019

- Ptar de El Salto. -Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han estado reportando de manera recurrente la falla en la válvula de alivio de presión del soplador la cual se está activando constantemente por lo que se tendrá que dar parte al proveedor de servicio especializado, por otro lado se levante información de datos relacionados con la tubería dañada en la descarga en la criba, se pretende bajar el diámetro de la tubería de 12 a 8" de diámetro.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan las indicaciones que pasen el reporte a la brigada de mantenimiento, el problema que presenta uno de los sopladores de la zanja No.1 ya que presenta problemas de vibración.

11 de marzo 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se han estado tomando datos con relación en la instalación de la línea para la inserción a tubo principal de la descarga del cárcamo No.5. se invita a personal de la empresa BecarrCost. para cotización de los trabajos necesarios para la instalación.

12 de marzo 2019

• Ptar de Santa cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para llevar el control del proceso de tratamiento ya que se encontraron algunas anomalías en el retorno de lodos y el tiempo de operación de los equipos ya que es bajo, se reporta que también h

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

03 de marzo 2019

• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se atiende la solicitud de revisión de la bomba sumergible No.2 de 100hp, la cual se reporta que presentaba problemas de atascamiento, por lo que de inmediato se lleva el equipo para la atención del problema. Se deja el equipo en condiciones operativas.

• Ptar de La Barca-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está evaluando el desempeño de los equipos nuevos instalados en los cárcamos de retorno de lodos y cárcamo de aguas crudas.

04 de marzo 2019

• Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para llevar a cabo el control de los lodos a través de la recirculación para evitar el incremento de los mantos en el clarificador secundario, también se dan indicaciones para continuar con la limpieza del tanque de contacto de cloro.

• Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se reporta el problema en uno de los aireadores ubicado en la laguna aireada, por lo que se programará la vista de la brigada de mantenimiento para retirar el equipo para su reparación.

05 de marzo 2018

• Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se solicitar el suministro de filtros de aire para los sopladores, se solicita la revisión de la bomba centrífuga para el lavado de las telas en el filtro de desaguado de los lodos. Se programará el arriba de la brigada de mantenimiento, para que dejen equipo sumergible de bombeo para la limpieza del tanque de contacto de cloro

• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se atiende visita externa para evaluar las cotizaciones para obra en el cárcamo de bombeo No.1 por parte de la empresa BecarrCost.

06 de marzo 2019

• Ptar de Chapala. -Visita técnica, se atendió la visita escolar de 380 alumnos del Politécnico de la U de G, recorrido para la explicación de cada una de las unidades de tratamiento.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad-Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, sin novedad

10 de marzo 2019

• Ptar de El Salto. -Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han estado reportando de manera recurrente la falla en la válvula de alivio de presión del soplador la cual se está activando constantemente por lo que se tendrá que dar parte al proveedor de servicio especializado, por otro lado se levante información de datos relacionados con la tubería dañada en la descarga en la criba, se pretende bajar el diámetro de la tubería de 12 a 8" de diámetro.

• Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan las indicaciones que pasen el reporte a la brigada de mantenimiento, el problema que presenta uno de los sopladores de la zanja No.1 ya que presenta problemas de vibración.

11 de marzo 2019

• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se han estado tomando datos con relación en la instalación de la línea para la inserción a tubo principal de la descarga del cárcamo No.5. se invita a personal de la empresa BecarrCost. para cotización de los trabajos necesarios para la instalación.

12 de marzo 2019

• Ptar de Santa cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para llevar el control del proceso de tratamiento ya que se encontraron algunas anomalías en el retorno de lodos y el tiempo de operación de los equipos ya que es bajo, se reporta que también h

















A handwritten signature in the right margin.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0157 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2020 <i>Arduño P.P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2020 <i>Francisco Pérez H.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAR. 2020 <i>Francisco Pérez H.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAR. 2020 <i>Tecuel Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 MAR. 2020 <i>Raul E-E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAR. 2020 <i>Benjamin Duarte Diaz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaecotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay

INFORME DE ACTIVIDADES DE SPTAR	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0157 / 2020
COMITÉ DE MONITOREO	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="77 304 527 604"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>13 MAR. 2020</p><p><i>[Firma]</i></p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento La Barca</p></div>	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0157

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 19 de marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0157/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06 de marzo de 2020	El Salto y Juanacatlán	Chapala
10 marzo de 2020	Santa Cruz de la Soledad y Atequiza	El Salto y Juanacatlán
11 de marzo de 2020	El Salto y Juanacatlán	Ocotlán
12 de marzo de 2020	Jamay y La Barca	Santa Cruz de la Soledad, Ixtlahuacán de los Membrillos y Atequiza
13 de marzo de 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán	Jamay y La Barca

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR ´S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR ´S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR ´S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

