



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/03/2020
Fecha Elab. Compro.	01/04/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0205 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 8:30AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPRASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACANDE LOS MEMBRILLOS Y			
21/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ATIENDE CONTINGENCIA EN PLANTA DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
23/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
24/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
25/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
26/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
27/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
30/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN SDE LOS MEMBRILLOS			
31/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	20/03/2020	VIÁTICOS \$:	2,611.00	2,743.00	0.00	\$ -132.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			COMBUSTIBLE EN COMISION	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 ABR. 2020

RECIBIDO
Caja

CARGO CONTABLE \$ 2,743.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00

SALDO \$ -132.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0205/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de abril 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0205/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 21/03/2020 sin comisión por necesidades de planta parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno, 23/03/2020 PTAR la barca, 24/03/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 26/03/2020 PTAR ocotlan, 27/03/20 PTAR san Nicolas de Ibarra y atequiza, 30/03/2020 la barca, 31/03/2020 santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

21/03/2020 sin comisión lagos de moreno planta parque industrial colinas de lagos, 23/03/2020 PTAR Ocotlan, 24/03/2020 la barca 26/03/20 PTAR parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno, 27/03/20 Ocotlan, 30/03/2020 san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 31/03/2020 la barca: Estos días son los únicos que se modificaron y el día 21/03/2020 y 26/03/20 se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena ya que se alargaron las actividades

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S











"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0205 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p><i>Ardo</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/03/20 Hora: 10:45</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	<p>Se Realizan actividades de Mantenimiento en líneas de alimentación del Sedimentador #1 en Parque Industrial Colinas del Lago en Lagos de Moreno Jalisco 26/marzo/2020 Carlos Eduardo Carrillo M.</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020</p> <p><i>Juan M. Aranda</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
<p>Se realizan Actividades de Mto en Parque Indus- trial de Colinas de Lagos en Lagos de Moreno 21/Marzo/2020 Cristóbal Segura B.</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p>

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0205 / 2020

DEL DÍA: 20/03/2020 AL DÍA: 31/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0205/2020 F

20/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa funcionamiento de bombas de carcamo de influente se encontró inundado se requiere bomba para achicar. PTAR atequiza se recoge bomba sumergible de achique para trasladar a planta Ixtlahuacan para ser utilizada.

21/03/2020 lagos de moreno planta parque industrial colinas de lagos, se habilita funcionamiento en gabinete principal en plc equipos en general de planta que dando trabajando normal en voltajes y amperajes.

23/03/2020 PTAR Ocotlan se revisa bomba de retorno de lodos N°1 y se le cambia fusible de control y se deja operando normal y la N°2 se encontró dañada no se puede desmontar ya que se tiene que achicar carcamo queda pendiente.

24/03/2020 PTAR la barca se instalan reductores de sedimentador N°1 recién reparados quedando trabajando normalmente y se deja camisa de flecha de aerador en almacén de planta.

25/03/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de bombas de riego, cloro, lavado de bandas, voltajes en planta correctos y alumbrado exterior.

26/03/2020 PTAR lagos de moreno planta parque industrial colinas de lagos se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°1 sacando cables de alimentación de ductos probando su funcionamiento el cual es correcto y se recoge bomba de carcamo de influente N°3 para trasladar a taller a reparación.

27/03/2020 PTAR Ocotlan se conecta boba de achique en carcamo de retorno de lodos se achica carcamo y se desmonta bomba N°2 de retorno de lodos para trasladarse a taller a reparación.

30/03/20 PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta estables y correctos y bomba de aljibe. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion de reactor biológico.

31/03/2020 PTAR la barca se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe y se habilita funcionamiento de sedimentador N°1 y de espesador de lodos, y se elimina cortocircuito en aerador N°4 de modulo N°1 quedando funcionando normal.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0205/2020 F


20/03/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa funcionamiento de bombas de carcamo de influente se encontró inundado se requiere bomba para achicar. PTAR atequiza se recoge bomba sumergible de achique para trasladar a planta Ixtlahuacan para ser utilizada.

21/03/2020 lagos de moreno planta parque industrial colinas de lagos, se habilita funcionamiento en gabinete principal en plc equipos en general de planta que dando trabajando normal en voltajes y amperajes.

23/03/2020 PTAR Ocotlan se revisa bomba de retorno de lodos N°1 y se le cambia fusible de control y se deja operando normal y la N°2 se encontró dañada no se puede desmontar ya que se tiene que achicar carcamo queda pendiente.

24/03/2020 PTAR la barca se instalan reductores de sedimentador N°1 recién reparados quedando trabajando normalmente y se deja camisa de flecha de aerador en almacén de planta.

25/03/2020 PTAR jamay se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de bombas de riego, cloro, lavado de bandas,



voltajes en planta correctos y alumbrado exterior.

26/03/2020 PTAR lagos de moreno planta parque industrial colinas de lagos se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°1 sacando cables de alimentación de ductos probando su funcionamiento el cual es correcto y se recoge bomba de carcamo de influente N°3 para trasladar a taller a reparación.

27/03/2020 PTAR Ocotlan se conecta boba de achique en carcamo de retorno de lodos se achica carcamo y se desmonta bomba N°2 de retorno de lodos para trasladarse a taller a reparación.

30/03/20 PTAR san Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta estables y correctos y bomba de aljibe. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de aeracion de reactor biológico.

31/03/2020 PTAR la barca se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe y se habilita funcionamiento de sedimentador N°1 y de espesador de lodos, y se elimina cortocircuito en aerador N°4 de modulo N°1 quedando funcionando normal.

