



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE IMPRESIÓN	20/03/2020
FECHA DE EMISIÓN	01/04/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0206 / 2020 F
RESUMEN CONT.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2020 9:11AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA		PUESTO	

SUBPROCESO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	SISTEMA COMPROBACIÓN ANUAL DE GASTOS DE VIÁTICOS
------------	---	--

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONITORIO	
------------------------------------	--

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	-----------	----------	--------	------	----------------------

20/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION, MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLO			

21/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS			

23/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN.			

24/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

25/03/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			

26/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS			


27/03/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			

30/03/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

31/03/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ED. (H)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP.	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCRETO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACA	UN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/03/2020	VIATICO	2,544.00	2,915.00	0.00	\$ -371.00	VEHICULO	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	VEHICULO	Ford / 2007	
TIPO DE COMISION	9	PREVIAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	VEHICULO	97,307.00 Km. / 99,310.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	31/03/2020	REVEN	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	VEHICULO	2,003.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	VEHICULO		
TIPO DE COMISION	Otros	PREVIAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				VEHICULO		
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						VEHICULO	0 + 0 + 0 = 0	
FECHA DE REGRESO							VEHICULO	0.00	
FECHA DE REGRESO							VEHICULO	0.00 - 0.00	
FECHA DE REGRESO							VEHICULO	0.00	
FECHA DE REGRESO							VEHICULO	0.00	




RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,544.00 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

RECIBIDO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,915.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,544.00
SALDO \$ 371.00


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0206/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.



Guadalajara, Jalisco, 01 de Abril 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0206/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 20-03-20. GDL y ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos. 23-03-20. Ptar de La Barca. 24-03-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 25-03-20. Ptar de Jamay. 26-03-20. Ptar de Lagos de Moreno en Colinas De Lagos. 27-03-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra y El Salto. 30-03-20. Ptar De La Barca. 31-03-2020. Ptars DE Santa Cruz de La Soledad e Ixtlahuacán de Los Membrillos. Y se cancelan los días 02 y 03 de Marzo 2020.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 20-03-20. GDL, Ptars de Ixtlahuacán De Los Membrillos y Atéquiza. 21-03-20. En Ptar de lagos de Moreno en Colinas De lagos. 23-03-20. Ptar de Ocotlán. 24-03-20. Ptar de La Barca. 25-03-20. Ptar de Jamay. 26-03-20. Ptar de Lagos de Moreno en Colinas De Lagos. 27-03-20. Ptar de Ocotlán. 30-03-20. Ptar de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 31-03-20. Ptar de La Barca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0206 / 2020

DEL DÍA 20/03/2020 AL DÍA 31/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DEL 20-MARZO-2020 HASTA EL 31-MARZO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0206/2020F.

20-MARZO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa bombas de cárcamo de influente, en ptar de Atéquiza se recoge bomba sumergible para achique y trasladarla a ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.

21-MARZO-2020. Se atiende solicitud de mantenimiento en ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos en donde se habilita funcionamiento de equipos electromecánicos en general.

23-MARZO-2020. Ptar de Ocotlán se revisa bombas de cárcamo de retorno de lodos en donde se encuentra que bomba no.2 presenta falla al interior de motor por lo cual queda fuera de servicio, y bomba no.1 se habilita su funcionamiento y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

24-MARZO-2020. En ptar de La Barca se recogen recién reparados reductores de sedimentador no.1 y se instalan en planta quedando girando sedimentador sin problema y bajo observación de personal de planta en turno.

25-MARZO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro, de riego, lavado de bandas, los voltajes son correctos y estables.

26-MARZO-2020. En ptar de Lagos De Moreno en colinas de Lagos se habilita funcionamiento de sedimentador no.2 sacando líneas eléctricas de alimentación de ducto y eliminando corto circuito, se instala cable en ducto y realiza prueba para verificar funcionamiento y es correcto por lo cual se deja operando y bajo observación de personal de planta.

27-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se saca con polipasto manual bomba no.2 de sistema de retorno de lodo por mal funcionamiento, previamente se achico cárcamo con bomba sumergible de mantenimiento y la bomba dañada se traslada a taller a reparación.

30-MARZO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes son estables y correctos y la bomba de aljibe a disposición, en ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se revisa y registran condición actual de operación de equipos de aeración los cinco equipos sin problema.

31-MARZO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.4 de modulo no.2 en donde se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación hacia el motor, se deja instalado cable sumergible y el equipo operando en condición normal en voltaje y amperaje, se realiza cambio de hule estrella en coplee de moto reductor de sedimentador no.1 y también queda operando, se registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos y la bomba de aljibe sin problema de operación.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DEL 20-MARZO-2020 HASTA EL 31-MARZO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0206/2020F.

20-MARZO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa bombas de cárcamo de influente, en ptar de Atéquiza se recoge bomba sumergible para achique y trasladarla a ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.

21-MARZO-2020. Se atiende solicitud de mantenimiento en ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos en donde se habilita funcionamiento de equipos electromecánicos en general.

23-MARZO-2020. Ptar de Ocotlán se revisa bombas de cárcamo de retorno de lodos en donde se encuentra que bomba no.2 presenta falla al interior de motor por lo cual queda fuera de servicio, y bomba no.1 se habilita su funcionamiento y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

24-MARZO-2020. En ptar de La Barca se recogen recién reparados reductores de sedimentador no.1 y se instalan en planta quedando girando sedimentador sin problema y bajo observación de personal de planta en turno.



25-MARZO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro, de riego, lavado de bandas, los voltajes son correctos y estables.

26-MARZO-2020. En ptar de Lagos De Moreno en colinas de Lagos se habilita funcionamiento de sedimentador no.2 sacando líneas eléctricas de alimentación de ducto y eliminando corto circuito, se instala cable en ducto y realiza prueba para verificar funcionamiento y es correcto por lo cual se deja operando y bajo observación de personal de planta.

27-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se saca con polipasto manual bomba no.2 de sistema de retorno de lodo por mal funcionamiento, previamente se achico cárcamo con bomba sumergible de mantenimiento y la bomba dañada se traslada a taller a reparación.

30-MARZO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes son estables y correctos y la bomba de aljibe a disposición, en ptar de Ixtlahuacán de los membrillos se revisa y registran condición actual de operación de equipos de aeración los cinco equipos sin problema.

31-MARZO-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.4 de modulo no.2 en donde se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación hacia el motor, se deja instalado cable sumergible y el equipo operando en condición normal en voltaje y amperaje, se realiza cambio de hule estrella en coplee de moto reductor de sedimentador no.1 y también queda operando, se registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos y la bomba de aljibe sin problema de operación.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0206 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p><i>Aida</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtilhuacán de los Membrillos</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Ventanar</p> <p>Fecha: 20/03/20 Hora: 10:45</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Borata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtilhuacán de los Membrillos</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	<p>Se Reabran actividades de mantenimiento en Lineas de alimentacion del sedimentador #1 en parque industrial Colinas del Lago en Lagos de Moreno Jal. 26/Marzo/2020 Carlos Eduardo Carrillo M.</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 MAR. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
<p>Se realizan Actividades de Mto en Parque Indus- trial Colinas de Lagos en Lagos de Moreno 21/Marzo/2020 Ambis Segura B.</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

