



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 19/03/2020              |
| Fecha Elab. Compro:  | 20/03/2020              |
| N° de Oficio:        | SPTAR / C-0173 / 2020 F |
| RESUMEN COM:         | Terminada               |

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Mar 20 2020 3:46PM

|                         |  |         |   |
|-------------------------|--|---------|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  | PUESTO: | Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento |
| COMISIONADO:            | LUIS ACEVES MARTINEZ   | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales     |
| ACOMPANA A:             |  | PUESTO: |   |
| ELABORÓ DOCUMENTO:      | LUIS ACEVES MARTINEZ - Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | STATUS: | Oficio Comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario      |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |  |                     |                   |   |
|--|--|---------------------|-------------------|---|
| FECHA                                    | DESAYUNO   | COMIDA              | CENA              | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
| 09/03/2020                               | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00  | Poncitlán \$ 239.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| GD: (1)                                  | 0.00   | GASOLINA: 0.00      | JUS. EXCE. HOSP:  |   |
| ACTIVIDAD:                               | ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS DE PONCITLAN PARA REVISION DE PROYECTO DE COLECTOR DE SAN PEDRO ITZICAN, DEL MPIO DE PONCITLAN |                     |                   |   |

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN   |            | CONCEPTO             | ANTICIPO                          | COMPROB. | IVA  | SALDO      | VEHICULO - PLACAS:                     | * Sin unidad.        |
|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|----------|------|------------|--|----------------------|
| FECHA SALIDA:            | 09/03/2020 | VIÁTICOS \$ :        | 0.00                              | 239.00   | 0.00 | \$ -239.00 | TIPO / CILINDROS / REND:               | # / 0 Cil. / 0 Km/l. |
| HORA SALIDA:             | 8:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$ : | 0.00                              | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | MARCA / MODELO:                        | Sin unidad. /        |
| DÍA(S) COMISIÓN:         | 1          | GASOLINA \$ :        | 0.00                              | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | KM. INICIAL - FINAL:                   | 0.00 Km. / 0.00 Km.  |
| FECHA DE REGRESO:        | 09/03/2020 | PEAJE \$ :           | 0.00                              | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | KM. RECORRIDO:                         | 0.00 Km.             |
| HORA DE REGRESO:         | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$ :      | 0.00                              | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                |                      |
| TIPO DE COMISIÓN:        | Otros      | PROGRAMA:            | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 |          |      |            | ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO :    | 0 + 0 - 0 = 0        |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN : | 0.00 Hrs.  |                      |                                   |          |      |            | GASOLINA POR KM RECORRIDO :            | 0.00                 |
| JUST. VALES EXCE:        |            |                      |                                   |          |      |            | SALDO EN VALES RECORRIDO =             | 0.00                 |
|                          |            |                      |                                   |          |      |            | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00          |
|                          |            |                      |                                   |          |      |            | SALDO VALES MANIOBRAS :                | 0.00                 |
|                          |            |                      |                                   |          |      |            | \$ VALES A REGRESAR :                  | 0.00 \$              |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

|                   |
|-------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR |
| EMPLEADO          |

|                |            |
|----------------|------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 239.00  |
| MENOS ANTICIPO | \$ 0.00    |
| SALDO          | \$ -239.00 |

COMISIONADO  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Subdirector de Finanzas

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(\*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS ACEVES MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0173 / 2020

DEL DÍA: 09/03/2020 AL DÍA: 09/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En atención a las instrucciones del Director de Saneamiento y Operación de PTAR se acudió en compañía del Ing. Julio Robles de León, al municipio de Poncitlán para entrevistarnos con el Director de Obras Públicas del municipio, Ing. Francisco Godínez Servín, para efectos de realizar un recorrido a pie por la totalidad de la propuesta de trazo para ejecutar un colector principal que sustituya al existente que se encuentra inundado con aguas del Lago de Chapala, debido a que cuando se construyó en el año 2000 el nivel del agua se encontraba bastante retirado. Se realizó un recorrido por la ribera del Lago desde el inicio del trazo propuesto hasta el cárcamo de bombeo de aguas crudas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con un recorrido de 1,600 metros.

El Ing. Robles indicó algunas correcciones, en los diámetros, pendientes y trazo, las cuales deberán realizarse al proyecto propuesto para cumplir con las especificaciones de la CONAGUA y pueda someterse a la entrega de recursos para su ejecución.

## OBSERVACIONES:

comisión terminada



Oficio Comisión para confirmar la información de gabinete y en campo sobre la propuesta de proyecto de alcantarillado propuesta por el área de Obras Públicas para la población de San Pedro Itzicán en el municipio de Poncitlán.

Actividades realizadas el día lunes 09 de marzo de 2020 bajo el oficio de comisión SPTAR/C-173/2020.

En atención a las instrucciones del Director de Saneamiento y Operación de PTAR se acudió en compañía del Ing. Julio Robles de León, al municipio de Poncitlán para entrevistarnos con el Director de Obras Públicas del municipio, Ing. Francisco Godínez Servín, para efectos de realizar un recorrido a pie por la totalidad de la propuesta de trazo para ejecutar un colector principal que sustituya al existente que se encuentra inundado con aguas del Lago de Chapala, debido a que cuando se construyó en el año 2000 el nivel del agua se encontraba bastante retirado.

Se realizó un recorrido por la ribera del Lago desde el inicio del trazo propuesto hasta el cárcamo de bombeo de aguas crudas y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con un recorrido de 1,600 metros.

El Ing. Robles indicó algunas correcciones, en los diámetros, pendientes y trazo, las cuales deberán realizarse al proyecto propuesto para cumplir con las especificaciones de la CONAGUA y pueda someterse a la entrega de recursos para su ejecución.



Vo. Bo.

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún  
Director de Saneamiento y operación de PTAR

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

OFICIO DE COMISION 173/20  
09 de marzo de 2020

*[Handwritten signature]*



Ing. Tco. J. Godínez Servín 09-MARZO-2020  
Obres Publicas de Poncitlan Jalisco *[Handwritten signature]*