



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/03/2020
Fecha de Comprobación	20/03/2020
Número de Oficio	SPTAR / C-0179 / 2020 F
Resumen Comprobación	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2020 9:20AM

SUBDIRECCIÓN	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
AGENCIA		PUESTO	

FECHA DE COMPROBACIÓN	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-----------------------	--	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	SIN COMIDA	SIN CENA	SIN HOSPEDAJE	ACTIVIDAD
10/03/2020	Chapala	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	*(0.00) - **IVA \$(0.00)	SE PRESENTA ALAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LA REALIZACION DE COMPROVACION DE COMISION
11/03/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	SE APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN PEDRO DE ITZICAN Y TRANSALADO DE LODO PARA ESTABILIZACION DE LA PLANTA
12/03/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	SE APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN PEDRO DE ITZICAN Y TRANSALADO DE LODO PARA ESTABILIZACION DE LA PLANTA
13/03/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	SE APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN PEDRO DE ITZICAN Y TRANSALADO DE LODO PARA ESTABILIZACION DE LA PLANTA
17/03/2020	Tuxtepec	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE TUXCUECA
18/03/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC
19/03/2020	Ocotlán	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE OCOTLAN

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	TIPO	CLASIFICACION
10/03/2020	VIÁTICOS	2,153.00	2,090.00	0.00	\$ 63.00	TIPO	CLASIFICACION	/ Cil. / Km.
7.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO	CLASIFICACION	/
7	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO	CLASIFICACION	0.00 Km. / 0.00 Km.
19/03/2020	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO	CLASIFICACION	0.00 Km.
18.00 Hrs.	TRANSALADO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO	CLASIFICACION	0.00 Km.
Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				TIPO	CLASIFICACION	0+0+0=0
0.00 Hrs.						TIPO	CLASIFICACION	0.00
						TIPO	CLASIFICACION	0.00-0.00
						TIPO	CLASIFICACION	0.00
						TIPO	CLASIFICACION	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,153.00 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Comisión Estatal del  
Agua Jalisco  
RECIBIDO  
20 MAR 2020  
Gala

EFECTIVA A FAVOR DE  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,090.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,153.00  
SALDO \$ 63.00

COMISIONADO  
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACION COMISION  
JORGE ALBERTO PEREZ URENA  
Jefe de Tesoreria

VO. BO. COMPROBACION COMISION  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0179 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

11/03/2020

CLAB

07003



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

11 MAR. 2020

*Rafael Enciso*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

12 MAR. 2020

*Rafael Enciso*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

13 MAR. 2020

*Rafael Enciso*  
**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

17 MAR. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Tuxtepec



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Jocotepec



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

19 MAR. 2020

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Ocotlán



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/c-0179/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0179/2020 del C.J MARGARITO COVARRUBÍAS COVARRUBIAS con nombramiento de: MANTENIMIENTO TECNICO comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de Tuxcueca, Chapala, la Barca, San Antonio Tlayacapan, Ocotlán, Jamay, Jocotepec, San Juan Cosalá y el Chante los días comisionados 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza quedando de la siguiente manera:

10/03/2020 – Tuxcueca - Oficinas

11/03/2020 – Chapala – Chapala y San Pedro de Itzican (se selló en planta Chapala por falta de sello en el municipio)

12/03/2020 – La Barca – Chapala y San Pedro de Itzican (se selló en planta Chapala por falta de sello en el municipio)

13/03/2020 - Ocotlán– Chapala y San Pedro de Itzican (se selló en planta Chapala por falta de sello en el municipio)

17/03/2020 – Tuxcueca - Tuxcueca


18/03/2020 – Jamay - Jocotepec

19/03/2020 – Jocotepec -Ocotlán

20/03/2020 – Jocotepec, el Chante - Oficinas

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0179 / 2020

DEL DÍA: 10/03/2020 AL DÍA: 19/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/ C-0176/2020

11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020

APOYO EN CAMIÓN GRÚA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE SAN PEDRO ITZICAN, EN MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

17 DE MARZO DEL 2020

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE TUXCUECA CON LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, REVISIÓN DE AMPERAJE Y LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

18 DE MARZO DEL 2020

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC CON LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, REVISIÓN DE AMPERAJE Y LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

19 DE MARZO DEL 2020

APOYO EN CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE DEJA TUBERÍA PARA HACER MANIOBRAS EN EL CÁRCAMO NÚMERO 5 (POR MOTIVOS DEL TERRENO EN FALSO, NO FUE POSIBLE ENTRAR CON EL CAMIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO 4) QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN

## OBSERVACIONES:

OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/ C-0176/2020

11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020

APOYO EN CAMIÓN GRÚA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE SAN PEDRO ITZICAN, EN MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

17 DE MARZO DEL 2020

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE TUXCUECA CON LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, REVISIÓN DE AMPERAJE Y LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

18 DE MARZO DEL 2020

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC CON LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, REVISIÓN DE AMPERAJE Y LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

19 DE MARZO DEL 2020

APOYO EN CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE DEJA TUBERÍA PARA HACER MANIOBRAS EN EL CÁRCAMO NÚMERO 5 (POR MOTIVOS DEL TERRENO EN FALSO, NO FUE POSIBLE ENTRAR CON EL CAMIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO 4) QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN